



## CITTÀ DI CARINI

SERVIZI A RETE – AMBIENTALI E CIMITERIALI

### ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 10-06-2020

**OGGETTO: Revoca ordinanze sindacali n.14 del 13/03/2020 e N. 20 del 03/04/2020 di non potabilità dell'acqua nelle utenze servite dal contatore di Via Rimini.**

**PREMESSO** che con ordinanza n.14 del 13/03/2020 il Sindaco vietava l'uso dell'acqua per consumi umani ed alimentari alle utenze servite dal contatore di Via Rimini e dal serbatoio Sofia:

a causa della presenza di indici di inquinamento microbiologico e fino al ripristino delle condizioni di potabilità dell'acqua;

#### **VISTE**

- nota prot. n. 001-11981-GEN 2020 del 02/04/2020, assunta al protocollo dell'Ente il 02/04/2020 al prot. 14811, con la quale l'AMAP ufficio: APDI/UC\_RICA/GRO trasmette, con riferimento alle utenze individuate nell'Ordinanza n. 14 del 13/03/2020, i Rapporti di prova dei campionamenti relativi all'attività di monitoraggio e controllo qualità acqua erogata espletate nel giorno 24/03/2020, presso il serbatoio Sofia e l'utenza di Via Rimini, da cui si evince la conformità dell'acqua erogata, ai requisiti di qualità previsti dal Dlgs. 31/01;

- l'Ordinanza Sindacale N. 20 del 03/04/2020 con la quale è stata revocata la suddetta N. 14 del 13/03/2020 in merito alle sole utenze servite dal serbatoio Sofia.

-la nota dell'ASP U.O. territoriale di Carini, prot. n. 23882 del 10/06/2020, con la quale si comunica la conformità ai sensi del Dlgs 31/01, dei campioni d'acqua per uso umano prelevati in data 06/05/2020 (verbale 38) con punto di prelievo in Via Rimini, per il rispetto dei parametri di Colore, Odore, Torbidità, PH, Conducibilità, Ammonio ammessi dal decreto testè citato.

**VISTO** il D.Lgs.n.31/2001;

**VISTE** le competenze del Sindaco quale autorità sanitaria locale;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per le motivazioni sopra esposte,

Dietro proposta del Capo Rip. VIII Ing. Rita Lo Coco alla quale con determina del Sindaco n. 184 del 05.11.2019 sono state attribuite dal 05.11.2019 al 31.12.2020, le funzioni di cui all'art.51, comma 3 delle Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 23/98 e l'incarico di posizione organizzativa per la Ripartizione VIII - Servizi a Rete - Ambientali - Cimiteriali

#### **ORDINA**

- **la revoca** delle Ordinanze Sindacali N.14 del 13/03/2020 e N.20 del 03/04/2020 in merito alla

sospensione delle utenze idriche di Via Rimini, in forza della testè citata nota ASP U.O. territoriale di Carini, prot. n. prot. n. 23882 del 10/06/2020 con la quale si comunica la conformità ai sensi del Dlgs 31/01 dei campioni d'acqua ivi prelevati ai parametri di Colore, Odore, Torbidità, PH, Conducibilità, Ammonio e quindi l'idoneità al consumo umano,

### AVVERTE

- **Che** il controllo sulla potabilità delle acque è demandato, ai sensi dell'art.8 del Dlgs 31/01 all'Azienda Unita' Sanitaria Locale n. 6 di Palermo
- **Che** il Comando di Polizia Municipale del Comune di Carini è incaricato della esecuzione della presente ordinanza

### DISPONE

- **che** copia della presente ordinanza sia notificata alla Società AMAP S.p.A. , con sede a Palermo, Via Volturmo n.2, quale gestore del SII;
- **che** copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente e venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
- **che** copia della presente ordinanza venga trasmessa
  1. al Comando di Polizia Municipale di Carini
  2. alla Stazione dei Carabinieri di Carini
  3. all'Azienda Azienda Unita' Sanitaria Locale n. 6 di Palermo- Dipartimento prevenzione- Area Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica – Unità operativa di prevenzione n. 8 di Carini


### Si allegano:


- nota AMAP prot. n. 001-11981-GEN 2020
- nota dell'ASP U.O. territoriale di Carini, prot. n. 23882 del 10/06/2020
- Ordinanza sindacale N. 20 del 03/04/2020 di revoca della precedente N. 14 del 13/03/2020 in riferimento alle sole utenze servite dal serbatoio Sofia.

La presente ordinanza è pubblicata per 15gg. consecutivi all'albo pretorio informatico del Comune di Carini e sul sito Internet del Comune ed avverso la medesima è possibile proporre entro 60gg. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Palermo ed entro 120gg. ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Carini li 10/06/2020

**IL SINDACO**

( Prof. Giuseppe Monteleone )  




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - PALERMO  
Dipartimento di Prevenzione ed Educazione  
U.O. Territoriale di Prevenzione - R. Carini

09 GIU. 2020

3152

## U.O. TERRITORIALE DI CARINI

Via Don Luigi Sturzo, 284  
90044 - CARINI  
Telefono/Fax 0918690827  
EMAIL: [prevenzionecarini@asppalermo.org](mailto:prevenzionecarini@asppalermo.org)

DATA

09-06-2020

PROT. N°

3152

Al Sig. Sindaco del Comune di Carini

e.p.c.

Al Direttore del SIAN

Alla Direzione AMAP

Oggetto: Conformità in campioni di acqua per il consumo umano DLgs 31/01 e s.m.i.

Si comunica che, il campione di acqua per il consumo umano, prelevato in data 06/05/2020 con verbale n 38, punto prelievo, uscita contatore utenza di via Rimini, risulta conforme ai valori di parametro Odore, Colore, Torbidità, PH, Conducibilità e Ammonio, DLgs 31/01 e s.m.i..

Il Responsabile dell'U.O.T. - CARINI

Dott. Pecoraro Luigi



Sede legale: Via D. Costantini, 24  
90141 PALERMO  
C.F. n. 00941700129  
WEB www.asppalermo.org

**DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO**

**U.O.S /Dip.le TOSSICOLOGIA E BIOCHIMICA**

via Carmelo Onorato, 6 - 90129 Palermo

Telefono: U.O.S.:0917033533-3511; Fax 0917033511

email: tossicologiabiocchimica@asppalermo.org

pec:tossicologiabiocchimica.pec@asppalermo.it

(C.d.C ADL8BTB01)



LAB N°1760 L

**ANALISI CHIMICA**

**RAPPORTO DI PROVA**

NR.

20/CH00400

MATRICE: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Richiedente/Destinatario	AL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE - via C. Onorato, 6 - 90139 Palermo		
Richiedente/Destinatario	AL RESPONSABILE U.O.T. DI PREVENZIONE CARINI - Dist. 34		
Campione di	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO		
Prelevato in data	06/05/2020	Data di codifica	06/05/2020
Comune di	CARINI		
Punto di prelievo	USCITA CONTATORE UTENZA VIA RIMINI		
Lotto/Proveniente da	AMAP		
Produttore / Enete gestore	/		
Analisi richiesta	/		
Campionato da	UOT CARINI		
Proc. Campionamento	A cura del prelevatore		
Responsabile legale	/		
Motivo del prelievo	A PREG.INQUIN.		
Volume	1L	Stato del contenitore	INTEGRO
Nr. Aliquota da saggio	UNICA		
Nr. Di verbale	38	del 06/05/2020	Cloro lib. Residuo mg/l 0 1 Temp °C 15
Invito alla parte	SI	Presenza della parte	NO
Data eliminazione campione	07/05/2020	Data eliminazione controcampione	////
Date emissione rapp. di prova	07/05/2020 13:32		

data inizio analisi: 06/05/2020

data fine analisi: 06/05/2020

Riferimento legislativo  
D.L. 31/2001 e s.m.i.

<b>ODORE *</b> (Rapporti ISTISAN 07/31 ISS BAA 026 REV00)	accettabile	Valore di parametro:	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
<b>COLORE *</b> (APAT CNR IRSA 2020 C. Man 29 2003)	accettabile	Valore di parametro:	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
<b>TORBIDITA' *</b> (Rapporti ISTISAN 07/31 ISS BAA 030 REV00)	0.3	Valore di parametro:	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Nota 1
<b>PH *</b> (APAT CNR IRSA 2000 Man 29 2003)	7.1	Valore di parametro:	≥ 6,5 e 9,5
<b>CONDUCIBILITA' *</b> (Rapporti ISTISAN 07/31 ISS BAA 022 REV00)	293	Valore di parametro:	2500
<b>AMMONIO</b> (APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003)	< 0.05	Valore di parametro:	0.50

**INTERPRETAZIONE DATI** Non oggetto di accreditamento

Nota 1. In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro: ≤ a 1.0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento

(\*) = prova non accreditata da ACCREDIA

(#) = se è presente il simbolo accanto al codice, trattasi di rimpiazzo del documento in sostituzione del precedente identificato con il solo codice

l e = incertezza di misura (incertezza estesa) è espressa come l'incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k = 2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia di circa il 95%.

Il risultato preceduto dal simbolo \* \* indica che la concentrazione dell'analisi è inferiore al Limite di Quantificazione (LQ)

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione analizzato e così come ricevuto

Il campionamento non rientra nell'accreditamento delle prove

Il responsabile U.O.S. Dip.le Tossicologia e Biochimica

Dott.ssa M.A. De Luca

Fine del rapporto di prova





U.O.C. Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale  
Via C. Onorato n. 6 - 90129 Palermo Tel. 091/7033554 Fax 091/7033551

E-mail: [uoc.sian@asppalermo.org](mailto:uoc.sian@asppalermo.org)  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - PALERMO

UOT/IOC: Dipartimento di Prevenzione Medico  
Area Igiene e Sanità Pubblica  
U.O. Territoriale di Prevenzione 8  
Via Don Sturzo - Gruppo ASI Zona Industr. - 90044 Carrù

VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA SULL'ACQUA D.Lgs 31/2001  
VERBALE DI PRELEVAMENTO ACQUA POTABILE

Controllo:  
Parametri Gruppo A  
Parametri Gruppo B

Verbale n. 38 / CARRU

L'anno 2020 del mese di Maggio addì 6 presso i locali dell'Ente sotto indicato è stato compilato il presente verbale:

I VERBALIZZANTI

Dr. AMALE MAURO  
Dr. \_\_\_\_\_  
Dr. \_\_\_\_\_

TT. P. AA. LL. L. Appartenenti al \_\_\_\_\_

PROGETTO INDIVIDUAMENTO

LA PARTE

Ditta AMAP SPA sita in COMUNE DI CARRU n. \_\_\_\_\_

in atti rappresentato da \_\_\_\_\_  
al momento rappresentato da Sig. Bellanotte Fabio  
riferimento come nota del R. Istituto Nazionale di CARBONIO RO  
in data di cui sopra alle ore \_\_\_\_\_ i verbalizzanti (Tecnici della Prevenzione), si sono recati presso la Ditta sopraindicata ed ivi hanno trovato il prefato Sig. Bellanotte Fabio ed accompagnati dallo no

Campione n.1 Codice P.A. \_\_\_\_\_  Chimico  Microbiologico  
Punto di prelievo: Via Contador UTenza di Via Rivalini  
Provenienza AMAP; Cl<sub>2</sub> 0,10 mg/l; Temp. Acqua 15 °C; Temp. Aria 16 °C;

Campione n.2 Codice P.A. \_\_\_\_\_  Chimico  Microbiologico  
Punto di prelievo: \_\_\_\_\_  
Provenienza \_\_\_\_\_; Cl<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ mg/l; Temp. Acqua \_\_\_\_\_ °C; Temp. Aria \_\_\_\_\_ °C;

Campione n.3 Codice P.A. \_\_\_\_\_  Chimico  Microbiologico  
Punto di prelievo: \_\_\_\_\_  
Provenienza \_\_\_\_\_; Cl<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ mg/l; Temp. Acqua \_\_\_\_\_ °C; Temp. Aria \_\_\_\_\_ °C;

Campione n.4 Codice P.A. \_\_\_\_\_  Chimico  Microbiologico  
Punto di prelievo: \_\_\_\_\_  
Provenienza \_\_\_\_\_; Cl<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ mg/l; Temp. Acqua \_\_\_\_\_ °C; Temp. Aria \_\_\_\_\_ °C;



## CITTÀ DI CARINI

SERVIZI A RETE – AMBIENTALI E CIMITERIALI

### ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 03-04-2020

**OGGETTO:** Revoca ordinanza sindacale n.14 del 13/03/2020 di non potabilità dell'acqua nelle utenze servite dal serbatoio Sofia e divieto di uso potabile delle utenze servite dal contatore di Via Rimini.

**PREMESSO** che con ordinanza n.14 del 13/03/2020 il Sindaco vietava l'uso dell'acqua per consumi umani ed alimentari alle utenze servite dal contatore di Via Rimini e dal serbatoio Sofia:

a causa della presenza di indici di inquinamento microbiologico e fino al ripristino delle condizioni di potabilità dell'acqua;

#### VISTE

-la nota prot. n. 001-11981-GEN 2020 del 02/04/2020, assunta al protocollo dell'Ente il 02/04/2020 al prot. 14811, con la quale l'AMAP ufficio: APDI/UC\_RICA/GRO trasmette, con riferimento alle utenze individuate nell'Ordinanza n. 14 del 13/03/2020, i Rapporti di prova dei campionamenti relativi all'attività di monitoraggio e controllo qualità acqua erogata espletate nel giorno 24/03/2020, presso il serbatoio Sofia e l'utenza di Via Rimini, da cui si evince la conformità dell'acqua erogata, ai requisiti di qualità previsti dal Dlgs. 31/01;

-la nota dell'ASP U.O. territoriale di Carini, prot. n. 1205 del 31/03/2020, pervenuta via pec all'indirizzo della ripartizione [serviziarete@pec.comune.carini.pa.it](mailto:serviziarete@pec.comune.carini.pa.it) in data 01/04/2020 alle ore 17.23, con la quale si comunica la non conformità ai sensi del Dlgs 31/01, dei campioni d'acqua per uso umano prelevati in data 24/03/2020 (verbale 25) con punto di prelievo in Via Rimini, a causa del superamento dei parametri di Torbidità ammessi dal decreto testè citato.

-la nota dell'ASP U.O. territoriale di Carini, prot. n. 1261 del 02/04/2020, pervenuta via pec all'indirizzo della ripartizione [serviziarete@pec.comune.carini.pa.it](mailto:serviziarete@pec.comune.carini.pa.it) in data 02/04/2020 alle ore 17.39, con la quale si comunica la conformità ai sensi del Dlgs 31/01, dei campioni d'acqua per uso umano prelevati in data 24/03/2020 ( verbale 24) con punto di prelievo serbatoio Sofia, per il rispetto dei parametri di Torbidità ammessi dal decreto testè citato e quindi idonea al consumo umano .

**VISTO** il D.Lgs.n.31/2001;

**VISTE** le competenze del Sindaco quale autorità sanitaria locale;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per le motivazioni sopra esposte,

Dietro proposta del Capo Rip. VIII Ing. Rita Lo Coco alla quale con determina del Sindaco n. 184 del 05.11.2019 sono state attribuite dal 05.11.2019 al 31.12.2020, le funzioni di cui all'art.51, comma 3 delle Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 48/91 e

dalla L.R. 23/98 e l'incarico di posizione organizzativa per la Ripartizione VIII - Servizi a Rete Ambientali - Cimiteriali

### ORDINA

- **la revoca** della precedente ordinanza n.14 del 13/03/2020 per le utenze ivi indicate servite dal Serbatoio Sofia, in forza della nota dell'ASP U.O. territoriale di Carini, prot. n. 1261 del 02/04/2020 con la quale si comunica la conformità ai sensi del Dlgs 31/01, dei campioni d'acqua ivi prelevati ai parametri di Torbidità stabiliti e quindi l'idoneità al consumo umano.
- **L'immediata sospensione** di utilizzo di acqua potabile per le utenze di Via Rimini in forza della nota dell'ASP U.O. territoriale di Carini, prot. n. 1205 del 31/03/2020, con la quale si comunica la **non** conformità ai sensi del Dlgs 31/01, dei campioni d'acqua per uso umano prelevati in data 24/03/2020 (verbale 25) con punto di prelievo in Via Rimini, a causa del superamento dei parametri di Torbidità ammessi dal decreto testè citato.
- Alla Società AMAP SpA, gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Carini, **di adottare** i provvedimenti necessari alla soluzione del problema di natura igienico sanitaria in atto e garantire la distribuzione di acqua i cui requisiti rientrano nei parametri del Dlgs 31/01 anche attraverso il servizio indicato al punto 1.2 comma b della Carta dei Servizi e cioè con la messa in atto di piani di distribuzione alternativa di acqua potabile mediante autobotti o sistemi fissi di distribuzione, con il coinvolgimento delle competenti autorità.

### AVVERTE

- **Che** il controllo sulla potabilità delle acque è demandato, ai sensi dell'art.8 del Dlgs 31/01 all'Azienda Unita' Sanitaria Locale n. 6 di Palermo
- **Che** il Comando di Polizia Municipale del Comune di Carini è incaricato della esecuzione della presente ordinanza

### DISPONE

- **che** copia della presente ordinanza sia notificata alla Società AMAP S.p.A. , con sede a Palermo, Via Volturmo n.2, quale gestore del SII;
- **che** copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente e venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
- **che** copia della presente ordinanza venga trasmessa
  1. al Comando di Polizia Municipale di Carini
  2. alla Stazione dei Carabinieri di Carini
  3. all'Azienda Azienda Unita' Sanitaria Locale n. 6 di Palermo- Dipartimento prevenzione- Area Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica – Unità operativa di prevenzione n. 8 di Carini

### Si allegano:


- nota AMAP prot. n. 001-11981-GEN 2020
- nota dell'ASP U.O. territoriale di Carini, prot. n. 1205 del 31/03/2020
- nota dell'ASP U.O. territoriale di Carini, prot. n. 1261 del 02/04/2020

La presente ordinanza è pubblicata per 15gg. consecutivi all'albo pretorio informatico del Comune di Carini e sul sito Internet del Comune ed avverso la medesima è possibile proporre entro 60gg. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Palermo ed entro 120gg. ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Carini lì 03/04/2020

**IL SINDACO**

( Prof. Giuseppe Monteleone )





AMAP S.p.A.

Nota in uscita

Prot. 001-11081-GEN/2020

Data prot. 02-04-2020

Spett.le ASP PALERMO - Dipartimento di Prevenzione  
Unità Operativa Territoriale di Carini  
PEC: prevenzionecarini@pec.asppalermo.org  
Alla c.a. del Resp.º U.O.T. Dott. Pecoraro Luigi

Spett.le ASP PALERMO - Dipartimento di Prevenzione  
UOC Igiene Alimenti, Sorveglianza e  
Prevenzione Nutrizionale  
PEC: uoc.sian@pec.asppalermo.org

e, p.c.

Spett.le Comune di Carini  
Ripartizione VIII - Servizi a rete, Ambientali, Cimiteriali  
PEC: protocollo@pec.comune.carini.pa.it

Spett.le Comune di Carini  
Alla c.a. del Signor Sindaco  
PEC: sindaco@pec.comune.carini.pa.it

Spett.le Assemblea Territoriale Idrica Palermo  
PEC: presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it  
EMAIL: atipalermoidrica@gmail.com

Ufficio: APDI/UC\_RICA/GRO

Oggetto: **COMUNE DI CARINI**

**ATTIVITA' DI CONTROLLO QUALITA' ACQUA EROGATA AL SERBATOIO SOFIA  
ED ALL'UTENZA DI VIA RIMINI**

Rif.: *Ordinanza Sindacale n. 14 del 13/03/2020*

Rif.: *Nota ASP/UOT Carini prot. 1205 del 31/03/20 acquisita al prot. AMAP n. 001-20656-  
PEC/2020 - 01/04/2020*

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato i Rapporti di Prova dei campionamenti AMAP, relativi alla attività di monitoraggio e controllo qualità acqua erogata espletate da AMAP, nel giorno 24/03/2020, presso il serbatoio Sofia e l'utenza di Via Rimini, da cui si evince la conformità dell'acqua erogata, ai requisiti di qualità previsti dal Dlgs 31/01.

A riguardo si precisa che i suddetti punti di campionamento afferiscono a due distinti circuiti di rete idrica cittadina di cui il maggiore, che fa capo al serbatoio Sofia, interessa le utenze ubicate nella viabilità oggetto della succitata Ordinanza Sindacale.

La scrivente AMAP continuerà nelle attività di controllo di qualità, nell'ambito delle procedure interne in autocontrollo, e come da programmazione concordata con codesta spettabile ASP, al fine di monitorare la conformità dell'acqua erogata alle utenze cittadine.

Distinti saluti.

Il Resp.º Unità di Coordinamento  
Gestione Reti Idriche Comuni d'Ambito  
(Ing. Attilio Coniglio)

Il Resp.º Servizio  
Approvvigionamento e Distribuzione Idrica  
(Ing. Antonio Criminisi)

Allegati: n. 2 Rapporti di Prova del Laboratorio AMAP



AMAP S.p.A. Società del Servizio Idrico Integrato - Sede sociale: via Volturno, 2 - 90138 Palermo  
Tel. 091.279111 - Fax 091.279228 - www.amapspa.it - amapspa@legalmail.it  
Capitale sociale: Euro 25.581.337,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA: 04797200823  
Registro Imprese Palermo n. 53832/1099 - R.E.A. Palermo n. 217779





AMAP S.p.A.  
Via Volturmo, 2  
90138 Palermo (PA)  
Tel: 091 2791111 Fax: 091 279228  
e-mail: info@amapspa.it  
Internet: http://www.amapspa.it



Rapporto di prova n°: **10018156-001** Ref. n°: **1174-20**

Descrizione: **Acqua potabilizzata (Comune di Carini) Via Rimini d.f. n. 4 - contatore** Spettabile:  
**AMAP - Servizio dist  
Via Volturmo 2**

Accettazione: **10018156**

Data Prelievo: **24-mar-20** Ora Prelievo: **11:00**

Data Arrivo Camp.: **24-mar-20** Data Inizio Prova: **24-mar-20**

Data Rapp. Prova: **01-apr-20**

Tipo Analisi: **Acqua potabile - D.L. 31 del 2/2/01**

Luogo Prelievo: **Comune di Carini**

Prelevatore: **Maurizio Collorà**

Resp. Lab: **Dott. Ferrara**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim.Max.
Disinfettante residuo	mg/l	ISTISAN Rapporti 07/5 ISS BHD 033 Rev.00	0,1			0,2	
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0660A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Colore		Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità	NTU	Turbidimetrico IRSA N°2120	1,0				1

  
Il Responsabile Unità LAB  
Dott.ssa Mariagrazia Ferrara

Rapporto di prova n°: **10018155-001** Rif. n°: **1173-20**

Descrizione: **Acqua potabilizzata (Comune di Carini) - Serbatoio Sofia**

Spettabile:  
AMAP - Servizio dist  
Via Volturmo 2

Accettazione: **10018155**

Data Preleva: **24-mar-20** Ora Preleva: **10:30**

Data Arrivo Camp: **24-mar-20** Data Inizio Prova: **24-mar-20**

Data Rapp. Prova: **01-apr-20**

Tipo Analisi: **Acqua potabile - D.L. 31 del 2/2/01**

Lungo Preleva: **Comune di Carini**

Prelevatore: **Maurizio Collorà**

Resp. Lab: **Dott. Ferrara**

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Controllo	Lim. Inf.	V. Guida	Lim. Max.
Disinfettante residuo	mg/l	ISTISAN Rapporti 07/5 ISS BHD 033 Rev.00	0,1			0,2	
Batteri coliformi a 37°C	Numero/100 ml	ISTISAN ISS 0060A	0				0
Escherichia Coli	Numero/100 ml	ISTISAN 07/5 ISS 001 A Rev. 00	0				0
Enterococchi	UFC/100ml	ISTISAN 07/5 ISS 002 A Rev. 00	0				0
Colore		Metodo qualitativo	accettabile				
Torbidità	NTU	Turbidimetrico IRSA N°2120	accettabile				1
Temperatura campione	°C	Termometria APAT IRSA N°2100	16,7				
pH	Unità di pH	Elettrometria IRSA 2060	7,20		6,5		9,5
Conducibilità	20° µS/cm	IRSA n°2030	1275				2500
Clorito	µg/l ClO2	Cromatografia ionica - EPA 300.1 - 27/4/99	< 50				700
Cloruri	mg/l Cl	Cromatografia ionica ISTISAN Vol 2° parte 1	230,2				250
Azoto Nitrico	mg/l NO3	Cromatografia ionica UNICHIM n° 876 - M. I. 01 ed. 2003	44,0				50
Solfati	mg/l SO4	Cromatografia ionica Rapporti ISTISAN Parte 1 - 00/14	73,0				250
Azoto Ammoniacale	mg/l NH4	IRSA n°4010 - KI	< 0,05				0,5



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

## U.O. TERRITORIALE DI CARINI

Via Don Luigi Sturzo, 284  
90044 - CARINI  
Telefono/Fax 0918690827  
EMAIL [prevenzionecarini@asppalermo.org](mailto:prevenzionecarini@asppalermo.org)

DATA 02.04.2020  
PROT. N° 1261

Al Sig. Sindaco del Comune di Carini


e.p.c.

Al Direttore del SIAN

Alla Direzione AMAP

**Oggetto:** Conformità in campioni di acqua per il consumo umano DLgs 31/01 e s.m.i.

Si comunica che, i campionamenti di acqua per il consumo umano, prelevati in data 24/03/2020 con verbale n 24, punto prelievo rubinetto uscita serbatoio Sofia, risulta conforme al valore di parametro Torbidità del D.lgs 31/01 e s.m.i..



Il Responsabile dell'U.O.T. - CARINI

Dott. Pecoraro Luigi