



**CITTA' DI CARINI**  
**PROV. DI PALERMO**

ORDINANZA SINDACALE N. 42 DEL 26-10-2021

**OGGETTO:** Revoca ordinanza contigibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 d.lgs. 267/2000 di divieto di uso potabile dell'acqua nella utenza servita, uscita contatore utente n. 420285 (cassettone accanto al civico 131) via Carmelo Ianni - Carini.  
ditta SO.R. I. S.p.A.

**IL CAPO RIPARTIZIONE VIII SERVIZI A RE'NE, AMBIENTALI E CIMITERIALI**

**Premesso che:**

- con nota Asp prot. 2042 del 05.07.2021, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 06/07/2021 al prot. 33167, il responsabile dell'U.O.T. - Carini, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 di Palermo – Dipartimento di prevenzione – Area Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica – Unità operativa Territoriale di Carini, comunicava che a seguito di “campionamento di acqua per il consumo umano, prelevati in data 29.06.2021 con verbale n. 61/Carini, punto prelievo: uscita contatore utente n. 420285 (cassettone accanto civico 131) via Carmelo Ianni - Carini, questi risultavano non conformi ai valori del parametro del D. Lgs 31/01 e s.m.i., per il superamento del valore limite di Torbidità, cloruri, sodio e alluminio;
- con ordinanza Sindacale n. 18 del 06/07/2021 si ordinava con efficacia immediata alla Società Sori spa di attivarsi per il ripristino delle condizioni idonee al consumo umano dell'acqua erogata dal contatore n. 420285 (cassettone accanto al civico 131) di via Carmelo Ianni – Carini e fino al ristabilimento dei parametri previsti dal D.Lgs n. 31/2001;

Vista la nota asp del 25.10.2021 prot. 3231, introitata al protocollo generale di questo Ente in data 25.10.2021 prot. n. 51451, con la quale il responsabile dell'U.O.T. - Carini comunica che il campionamento di acqua per il consumo umano, prelevato in data 19.10.2021 con verbale n. 103/Carini punto di prelievo “ uscita contatore n. 420285 di via Carmelo Ianni” (cassettone accanto al civico 131), risulta conforme ai parametri del D.Lgs 31/2001, e che pertanto può essere ripristinata la normale erogazione nella zona dell'acqua per uso potabile con revoca dell'ordinanza n. 18 del 06.07.2021

**VISTE** le competenze del Sindaco quale autorità sanitaria locale;

**VISTO** l'artt. 50 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

**PROPONE**

Per le motivazioni sopra esposte, di:

Revocare l'ordinanza n. 18 del 06.07.2021.

Carini li \_\_\_\_\_



CAPO RIPARTIZIONE VIII  
Ing. Rita Lo Coco

IL SINDACO

VISTA la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento

ORDINA

La revoca l'ordinanza n. 18 del 06.07.2021 per il divieto all'uso potabile dell'acqua delle utenze di via Carmelo Ianni- Carini servite dal contatore n. 420285 (cassettone accanto al civico 131) della ditta SO.R.I. SpA.

DISPONE di notificare copia della presente :

- alla società SO.R.I. S.p.A., con sede in Carini Via A. Vespucci n.15, CAP 90044;
- di trasmettere copia della presente:
  - alla Stazione dei Carabinieri;
  - al Comando dei VV.UU.
  - All'Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 di Palermo – Dipartimento di prevenzione – Area Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica – Unità operativa Territoriale di Carini.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 15gg. consecutivi all'albo pretorio informatico del Comune di Carini e sul sito Internet del Comune ed avverso la medesima è possibile proporre entro 60gg. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Palermo ed entro 120gg. ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Carini li \_\_\_\_\_

IL SINDACO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**U.O.S. Coordinamento Attività  
Territoriale di Prevenzione Area 1  
Territorio del Distretto di Carini**

Via Don Luigi Sturzo, 284  
90044 - CARINI  
Telefono/Fax 0918690827  
EMAIL [prevenzionecarini@asppalermo.org](mailto:prevenzionecarini@asppalermo.org)

DATA 25.10.2021

PROT. N° 3231

Comune di Carini  
Protocollo N. 0051451/2021 del 25/10/2021

Al Sig. Sindaco del Comune di Carini

Alla Ditta SO.RI. spa - CARINI

e.p.c.

Al Direttore del SIAN

**Oggetto:** Conformità in campioni di acqua per il consumo umano DLgs 31/01 e s.m.i.

Si comunica che il campionamento di acqua per il consumo umano, prelevato in data 19/10/2021 con verbale n 103/Carini punto prelievo: uscita contatore n.420285 di Via Carmelo Ianni' (cassettoni accanto al civico 131) del Comune di Carini, risulta conforme ai parametri del DLgs 31/01 e s.m.i, pertanto può essere ripristinata la normale erogazione nella zona dell'acqua per uso potabile con revoca dell' Ordinanza Sindacale N° 18 del 06/07/2021.



Il Referente dell'U.O.T. di Prevenzione CARINI  
Dott. Tranchina Giuseppe



PALESMO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**U.O. TERRITORIALE DI CARINI**

Via Don Luigi Sturzo, 284  
90044 - CARINI  
Telefono/Fax 0918690827  
EMAIL [prevenzionecarini@asppalermo.org](mailto:prevenzionecarini@asppalermo.org)

DATA 05-07-2021

PROT. N° 2042

Alla Ditta SO.R.I. spa - CARINI  
Al Sig. Sindaco del Comune di Carini

e p.c. Al Direttore del SIAN

**Oggetto:** Non conformità in campioni di acqua per il consumo umano, Dlgs 31/01 e s.m.i.

Si comunica che, i campionamenti di acqua per il consumo umano, prelevati in data 29/06/ 2021 con verbale n 61/Carini, punto prelievo: uscita contatore utente n. 420285 (cassettone accanto civico 131) via Carmelo Ianni - Carini, risultano non conformi ai valori di parametro del D.lgs 31/01 e s.m.i., per il superamento del valore limite di Torbidità, Cloruri, Sodio e Alluminio.

Al fine di salvaguardare la salute pubblica, si invita con urgenza per quanto di competenza ad inibire l'erogazione dell'acqua per uso potabile nella suddetta via, fintantoché i valori non rientrino nei parametri del Dlgs 31/2001

Adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di distribuire acqua i cui requisiti rientrino nei parametri del D.lgs 31/2001.

Sarà cura di questa UOT, non appena avrà ricevuto comunicazione di avvenuta eliminazione delle non conformità, predisporre ulteriori campionamenti di verifica.

Si allegano alla presente i rapporti di prova n. 21/CH00379

Il Responsabile dell'U.O.T. - CARINI  
Dott. Giuseppe Tranchina





**CITTA' DI CARINI**  
**PROV. DI PALERMO**

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 06/07/2021

**OGGETTO:** Ordinanza contigibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 d.lgs. 267/2000. Divieto di uso potabile dell'acqua nella utenza servita, uscita contatore utente n. 420285 (cassettone accanto al civico 131) via Carmelo Ianni - Carini. ditta SO.R. I. S.p.A.

**IL CAPO RIPARTIZIONE VIII SERVIZI A RETE, AMBIENTALI E CIMITERIALI**

VISTA la nota Asp prot. 2042 del 05.07.2021, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 06/07/2021 al prot. 33167, con la quale il responsabile dell'U.O.T. - Carini, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 di Palermo – Dipartimento di prevenzione – Area Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica – Unità operativa Territoriale di Carini, comunica che a seguito di “campionamento di acqua per il consumo umano, prelevati in data 29.06.2021 con verbale n. 61/Carini, punto prelievo: uscita contatore utente n. 420285 (cassettone accanto civico 131) via Carmelo Ianni - Carini, risultano non conformi ai valori del parametro del D. Lgs 31/01 e s.m.i., per il superamento del valore limite di Torbidità, cloruri, sodio e alluminio;

TENUTO CONTO che la suddetta nota della competente U.O.T. di Carini invita con urgenza, per quanto di competenza ad inibire l'erogazione dell'acqua per uso potabile nella suddetta via, fintantochè i valori non rientrino nei parametri del Dlgs 31/2001 ed adottare i provvedimenti opportuni al fine di fare rientrare nei parametri i valori di cui al D. Ldg. 31/01;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 31 del 02.02.2001 che identifica come acque destinate al consumo umano le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione, di cibi e bevande, o per altri usi domestici.


CONSIDERATO che la non conformità al D.lgs. n. 31 del 02.02.2001, indica una condizione di potenziale pericolo per la salute umana.

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al fine di eliminare il pericolo igienico-sanitario.

RITENUTO, pertanto, doversi vietare l'uso potabile dell'acqua distribuita nella via Carmelo Ianni dalla ditta SO.R.I. SpA in quanto “non idonea al consumo umano”, al fine di evitare pericoli per la salute pubblica;

VISTE le competenze del Sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO l'artt. 50 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;



## PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte, di:

Inibire con urgenza l'erogazione dell'acqua per uso potabile nella via Carmelo Ianni da parte della Ditta Sori spa, fintantochè i valori non rientrino nei parametri del Dlgs 31/2001.

Carini li 6.7.2021



IL CAPO RIPARTIZIONE VIII  
Ing. Rita Lo Coco firmata digitalmente

VISTA la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, VIETA l'uso potabile alle utenze di via Carmelo Ianni- Carini servite dal contatore n. 420285 (cassettone accanto al civico 131) dalla ditta SO.R.I. SpA, con efficacia immediata e fino al ripristino delle condizioni di cui ai parametri del dlgs 31/2001.

## ORDINA

Con efficacia immediata alla società SORI S.p.A. con sede legale in Carini, Via A. Vespucci n.15, CAP 90044, di attivarsi immediatamente per il ripristino delle condizioni idonee al consumo umano dell'acqua erogata dal contatore n. 420285 (cassettone accanto civico 131) via Carmelo Ianni – Carini e ciò fino al ristabilimento dei parametri previsti dal D.Lgs.n.31/2001.

L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le ulteriori violazioni di natura penale e/o amministrativa, potrà comportare la violazione dell'art. 650 cod. pen.; nel contempo,

## AVVERTE

che il controllo sulla idoneità al consumo umano delle acque è demandato, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 31/01, all'Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 di Palermo.

Che il Comando di Polizia Municipale di Carini è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE di notificare copia della presente :

- alla società SO.R.I. S.p.A., con sede in Carini Via A. Vespucci n.15, CAP 90044;
- di trasmettere copia della presente:
  - alla Stazione dei Carabinieri;
  - al Comando dei VV.UU.
  - All'Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 di Palermo – Dipartimento di prevenzione – Area Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica – Unità operativa Territoriale di Carini.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 15gg. consecutivi all'albo pretorio informatico del Comune di Carini e sul sito Internet del Comune ed avverso la medesima è possibile proporre entro 60gg. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Palermo ed entro 120gg. ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Carini li 6-7-2021



IL SINDACO

Da "staffsindaco" <staffsindaco@pec.comune.carini.pa.it>

A "so.r.i.spa@pec.it" <so.r.i.spa@pec.it>

Data mercoledì 27 ottobre 2021 - 10:46

**trasmissione ordinanza sindacale n. 42**

---

**Allegato(i)**

Ordinanza del sindaco n. 42.pdf (788 KB)