

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 136

Il Giorno 30 Luglio 2025, alle ore 12,30 si riunisce presso la stanza sita nei pressi della Sala del Presidente del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,30;

Il Vice Presidente Dario Scaletta assente;

Marino Pietro, assente, in sua sostituzione presente il consigliere Aleandro Gilante ore 12,30;

Paola Caltagirone assente;

Bonanno Giuseppe assente, in sua sostituzione presente la consigliera Eleonora Arena ore 12,30;

Giorgio Randazzo ore 12,30;

Brigida Mineo ore 12,30 ;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,30.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) "redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione";
- 4) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 5) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2)" redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione

Il Presidente, unitamente alla commissione, prosegue nella stesura del regolamento procedendo alla lettura e stesura del titolo IV denominato "limiti di accettabilità degli scarichi". All'interno di tale titolo si procede con la lettura e trascrizione degli art. 27 rubricato "scarichi di insediamenti civili abitativi" art 28 " scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili" art 29 "scarichi di

insediamenti adibiti ad attività sanitaria", art 30 scarichi di insediamenti produttivi " La commissione ritiene di non apportare alcuna modifica particolare.

Titolo IV LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI

Art. 27

Scarichi di insediamenti civili abitativi

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

Art. 28

Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili

Sono assimilabili a civili e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e nella tabella 3 di cui all'Allegato 5 Parte 3^a del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ne abbiano portate compatibili come precisato al precedente art. 22, lett. a). La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

Art. 29

Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie siano essi assimilabili a civili o no, devono essere sottoposti, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.

Art. 30

Scarichi di insediamenti produttivi

I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n. 27/86 e della tabella 3 di cui all'Allegato 5 Parte 3^a del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per i parametri ivi non previsti, a quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco o l'ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale o consortile.

Alle ore 13,30 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Giovedì 31 Luglio ore 12,00.

Giorgio Randazzo

Avv. Pietro Ferro