

**ANAGRAFICA EDIFICIO**

Comune: NOVARA  
Indirizzo: CORSO RISORGIMENTO, 405  
NCEU: f. 4 n. 13 sub.  
Piano: n 0 N 4  
Progettista:  
Direttore dei Lavori:  
Costruttore:

**DATI GENERALI**

Destinazione d'uso: E7  
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1976  
Tipologia edificio: Edificio isolato  
Volume lordo riscaldato (m³): 15862,56  
Superficie disperdente totale (m²): 6580,36  
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,41  
Trasmittanza media superfici opache (W/m²K): 1,23  
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²K): 4,61  
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2463  
Superficie utile Su (m²): 4095  
Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato  
Combustibile per riscaldamento: Gasolio  
Combustibile per acqua calda sanitaria:

**FOTO**
**INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO**

Domanda di energia per il riscaldamento degli ambienti = 65,1 kWh/m³




limite di legge 11,5 kWh/m³

Fabbisogno energetico per prod. acqua calda sanitaria = 0 kWh/m³


**CLASSE ENERGETICA**

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. globale: 108,52 kWh/m³

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

**EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA**

ETTARI DI BOSCO = 4,43 Ha


**RACCOMANDAZIONI**

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	coibentazione tetto	ALTA	3
	coibentazione pareti esterne	MEDIA	8
	sostituzione serramenti	MEDIA	9
	coibentazione soletta cantina in controsoffitto	MEDIA	7
IMPIANTO	sostituzione generatore	ALTA	1

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2010 103655 0004

B

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	59 kWh/m3
Prestazione riscaldamento	105,83 kWh/m3
Limite normativo nazionale per riscaldamento	15,49 kWh/m3
Qualità involucro raffrescamento (cfr.paragrafo 6 - Linee Guida Nazionali)	II
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,61
Limite normativo per rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,83
Valore di prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Altro

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ( ):

## DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore CHIARA MARIA ELENA WOLTER, nato a MILANO (MILANO),  
il 06/06/1968 residente a MILANO (MILANO), CF WLTCRM68H46F205V ai sensi degli  
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni  
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci  
dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di  
conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel  
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della  
presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in  
esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al  
richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di  
interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori  
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai  
vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in  
nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto  
pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di  
certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali  
enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini  
istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196  
"Codice in materia di dati personali".

Li Milano il 01/04/2010

Firma digitale del Certificatore

CHIARA MARIA ELENA WOLTER N. 103655