



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 287 Del 02/10/2025

TECNICO

OGGETTO: AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FOGLIANO REDIPUGLIA – AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA. CUP F76C22000060006. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto e richiamato:

- ❖ l'art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i. che prevede la convocazione di una conferenza di servizi decisoria quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici [...];
- ❖ l'art. 14 bis della L. 241/1990 che stabilisce che la conferenza dei servizi si svolga in forma semplificata e in modalità asincrona mediante comunicazioni secondo le modalità previste dall'art. 47 del D.lgs. 82/2005;
- ❖ l'art. 13 della L. 120/2020 e s.m.i. che prevede l'accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi decisoria di cui al citato art. 14, comma 2 della L. 241/1990 ed, in particolare, che tutte le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine di 60 gg;
- ❖ il Comune di Fogliano Redipuglia è unico proprietario dell'immobile e proprietaria del Palazzetto dello Sport sito nella zona degli impianti sportivi in Via Atleti Azzurri d'Italia n. 2, a Redipuglia;
- ❖ ai sensi della L.R. 20/2018 – Assegnazione concertata di risorse per lo sviluppo di area vasta - è stato assegnato al Comune di Fogliano Redipuglia con Decreto n° 2502/FIN del 30/10/2018 l'importo totale di € 490.000,00 per l'intervento di "Adeguamento sismico e ampliamento del palazzetto sportivo ai fini dell'omologazione CONI";
- ❖ ai sensi della L.R. 13/2022 – Interventi concertati tra la Regione e gli Enti Locali 2022-2024 - è stato assegnato al Comune di Fogliano Redipuglia con Decreto n° 16547/GRFVG del 11/10/2022, Prenumero 16521, l'importo totale di € 430.000,00 per l'intervento di "Miglioramento sismico, manutenzione straordinaria ed ampliamento del palazzetto dello sport di Fogliano Redipuglia" CUP: F76C22000060006;
- ❖ [--_Hlk53581193--]l'Amministrazione procedente è il Comune di Fogliano Redipuglia – Ufficio tecnico;
- ❖ la gestione del procedimento è in capo al Comune di Fogliano Redipuglia nella persona del Responsabile unico del procedimento arch. Stefania Zorzi.

Considerato che:

- ✓ con nota prot. N. 0004919 di data 26/07/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 e 14 bis della L. 241/90, nonché art. 13 della L. 120/2020 e s.m.i;
- ✓ il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni e gli altri Soggetti coinvolti potevano richiedere integrazioni documentali era il 12/08/2024;
- ✓ con nota prot. 5189 di data 07/08/2024 è stata richiesta un'integrazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia;
- ✓ con nota prot. 05189 di data 07/08/2024 è stata richiesta un'integrazione da parte del CRIBA;
- ✓ con nota prot. 5356 di data 14/08/2024 è stata sospesa la conferenza dei servizi;
- ✓ con nota prot. 5356 di data 14/08/2024 è stata riscontrata la richiesta di integrazione con contestuale ripresa della conferenza dei servizi, con fissazione del nuovo termine perentorio di invio dei pareri al 30/09/2024 ed indicazione dell'eventuale riunione telematica il giorno 07/10/2024;

- ✓ le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di cui trattasi hanno inviato i pareri di loro competenza ovvero:

Prot. n. 475 VF/cc del 27/11/2024	CONI	Parere favorevole con prescrizioni	A CONDIZIONE che la pavimentazione sportiva sia prevista con caratteristiche conformi al vigente regolamento della FIP. SI SEGNALE che il previsto livello silver per la pallacanestro non risulta ottenibile a causa del mancato rispetto delle condizioni di visibilità di gran parte degli spettatori in tribuna; le postazioni che non consentono la visibilità completa del campo dovranno essere eliminate dal computo della capienza.	Tenere in considerazione le prescrizioni in fase di redazione del progetto esecutivo: il rispetto delle stesse sarà condizione essenziale per l'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
Prot. n. 5428 del 20/08/2024	IRISACQUA SRL	Parere favorevole con prescrizioni	- Per quanto riguarda la rete fognaria da realizzare, con riferimento ai tratti interrati posti all'esterno della costruzione, dovranno essere impiegati tubi in PVC con classe di rigidità minima SN8; - La rete di progetto dovrà riguardare esclusivamente lo scarico di acque nere. Non saranno ammessi scarichi di acque meteoriche; - La rete di progetto dovrà essere adibita esclusivamente allo scarico di acque reflue assimilate al domestico. Eventuali future necessità di scarico di acque reflue industriali dovranno essere preventivamente concordate con la scrivente e successivamente sottoposte ad apposita procedura autorizzativa.	
Prot. n. 6301 e n. 6302 del 30/09/2024	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia	Parere favorevole con prescrizioni	- Il parapetto a separazione della zona spettatori e dello spazio di attività sportiva dovrà avere caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; - I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e separanti dovrà essere compatibile con il reale carico di incendio presente nel compartimento; - Le strutture di separazione e le porte di accesso ai depositi, dotate di dispositivo di autochiusura, dovranno possedere caratteristiche almeno REI90; - L'illuminazione di sicurezza dell'area pubblico dovrà essere di tipo SA; - A ciascun piano dovrà essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. - La comunicazione tra la centrale termica e il locale pompe dovrà avvenire attraverso disimpegno di tipo 3.	
Prot. n. 6333 del 01/10/2024	CRIBA	Parere favorevole con prescrizioni	<u>Stalli di parcheggio riservati a persone con disabilità.</u> Preso atto dell'approfondimento progettuale effettuato, si suggerisce di traslare gli stalli a sinistra o a destra, al fine di poter garantire che so spazio antistante il varco di accesso all'area di pertinenza del fabbricato risulti sgombra da veicoli, consentendo un'entrata/uscita agevole a tutti gli utilizzatori. <u>Percorso di collegamento tra il piazzale asfaltato e il palazzetto.</u> È stato rivisto il tracciato e il materiale per la pavimentazione pedonale, prevedendo un fondo in ghiaia stabilizzata privo di disconnessioni. Si richiama l'attenzione in fase esecutiva verso i tratti di collegamento tra pavimentazioni di tipo diverso, onde evitare la creazione anche di limitati dislivelli verticali. <u>Segnaletica tattilo plantare.</u> [...] l'argomento dovrà ancora essere approfondito, condividendo un tanto con l'Amministrazione comunale [...] <u>Scale.</u> [...] La presenza del doppio corrimano ha valenza prescrittiva per tutte le scale su cui il progetto prevede di intervenire. Considerato che il progetto riguarda anche opere di eliminazione delle barriere architettoniche si invita caldamente a dotare di doppio corrimano tutte le scale di uso pubblico dell'edificio (avendo cura di rappresentare un tanto anche sulle piante). <u>Porte.</u> Si suggerisce di valutare, al livello + 2,85, l'opportunità di invertire le due ante di ciascuna porta (mettere quella con luce maggiore al posto di quella con luce minore) al fine di garantire da un lato una più agevole uscita in caso di esodo e dall'altro una miglior fruizione della piattaforma elevatrice. <u>Servizi igienici</u> [...] Assume carattere prescrittivo il rispetto di quanto previsto in merito dal DM 236/89 [...]; <u>Docce per persone con disabilità.</u> Un maniglione è rappresentato sulla tavola "112389_DE_AR_112_0_DET01_HP_03" nello schema tipo A, ma non nella pianta generale: va verificato che cosa si intenda, in considerazione anche a quanto rappresentato e descritto nella relazione tecnica specifica, in cui il maniglione è presente. <u>Piattaforma elevatrice.</u> [...] Assume carattere prescrittivo il rispetto di quanto previsto in merito dal DM 236/89 [...]	

- **VISTO** il bilancio di previsione 2025/2027 per l'esercizio finanziario 2025 regolarmente approvato con delibera C.C. n. 33 di data 16/12/2024;
- **VISTO** il Decreto del Sindaco n. 6 del 17/05/2024 avente per oggetto: " Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 17/05/2024, fino a fine mandato e il Decreto del Sindaco n. 10 dd 14/09/2023 di conferimento ad interim della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- **VISTA** la deliberazione giuntale n. 1 del 15/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2025;
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTA la relazione in premessa;

D E T E R M I N A

1. la conclusione positiva della conferenza dei servizi semplificata indetta con nota prot. N. 0004919 di data 26/07/2024, ai sensi dell'art 14 e 14 bis della L. 241/90;
2. che la conferenza di servizi, come sopra indetta e svolta, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
3. che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente agli Enti Stessi.
4. Che ai fini di cui sopra, copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Il Responsabile
F.to dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
287	02/10/2025	TECNICO	02/10/2025

OGGETTO: AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FOGLIANO REDIPUGLIA – AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA. CUP F76C22000060006. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 03/10/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/10/2025.

Addì 03/10/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott. Andrea Sever

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.