



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO
Ufficio Prevenzione Incendi
"Sufficit Animus"

TERAMO, data del protocollo
Pratica PI n. 23836

A Responsabile Area Tecnica e Ricostruzione
Montorio al Vomano
Francesco Marchetti

A Comune di Montorio al Vomano

Oggetto: **VALUTAZIONE DEL PROGETTO - Art.3 DPR 151/2011**
Parere definitivo favorevole
PNRR M4-C1-I1.1-D.M. n. 51 del 17/03/2025 – Nuova costruzione per nuovo ampliamento dell'asilo nido comunale Nonna Papera". CUP: G95E25000210006.

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. COM-TE 10692 del 09.09.2025 per le seguenti attività soggette:

67.3.B Asili nido con oltre 30 persone presenti

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio.

Si forniscono, inoltre, le seguenti indicazioni:

1. Anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnica presentata siano rispettate le indicazioni e prescrizioni delle soluzioni conformi del Codice di Prevenzione Incendi come integrato/modificato dalla specifica regola tecnica di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 06 aprile 2020. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido ed i criteri tecnici di prevenzione incendi.
2. Relativamente all'impianto fotovoltaico si rimanda al rispetto delle indicazioni fornite con Circolare DCPSTAE n.14030 del 01.09.2025 e Chiarimento n.146689 del 10.09.2025.
3. Vengano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dalle norme in materia.
4. Gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche vengano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68 e dal DM 22.01.2008 n. 37.
5. Venga installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D. L.vo 81/2008.
6. Per gli impianti, le strutture, per l'organizzazione del lavoro, ecc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nel D. L.vo 81/2008.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
D.V. Ing. Rodolfo DI ODOARDO
documento firmato digitalmente

IL COMANDANTE REGGENTE
(DEL GALLO)
documento firmato digitalmente