

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SERVIZIO IGIENE EPIDEMIOLOGIA
E SANITA' PUBBLICA
C.da Casalena – 64100 Teramo
Direttore Dott.ssa Marina Danese
Tel. 0861/420576-588
Email siesp@aslteramo.it
Pec siesp@pec.aslteramo.it



ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Partenza



Prot. n.0076373/25 del 24/09/2025

Al Comune di Montorio al Vomano
Area III Tecnica e Ricostruzione


Oggetto: Rilascio parere su progetto "PNRR M4-C1-I1.1- per nuova costruzione per nuovo ampliamento dell'asilo nido comunale" di Via Palermo del Comune di Montorio al Vomano (Teramo).

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenuta dall' Area III Tecnica e Ricostruzione del Comune di Montorio al Vomano (Teramo) prot. n° 13791/AFG del 08-09-2025 acquisita al protocollo unico ASL n° 0073366/25 del 03-09-2024, inerente il rilascio del parere su progetto esecutivo per nuova costruzione per l'ampliamento dell'asilo nido considerando che:

- sono previste n°2 sezioni con numero massimo totale di 20 bambini: 14 bambini sezione divezzi e 6 bambini sezione lattanti
- è rispettato il RAI negli spazi destinati al gioco-pranzo e al riposo,

si rilascia parere favorevole a condizione che i servizi igienici (zona cambio e bagno), privi di ventilazione naturale siano collegati a impianto di aerazione artificiale che assicuri un ricambio di almeno 5 vol/h.




Il Direttore SIESP
Dott. ssa Marina Danese

