

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SERVIZIO IGIENE EPIDEMIOLOGIA
E SANITA' PUBBLICA
C.da Casalena – 64100 Teramo
Direttore Dott.ssa Marina Danese
Tel. 0861/420576-588
Email siesp@aslteramo.it
Pec siesp@pec.aslteramo.it



ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Partenza



Prot. n.0076151/24 del 20/09/2024

Al Comune di Montorio al Vomano
Area III Tecnica e Ricostruzione

Oggetto: Rilascio parere su progetto per nuova costruzione per l'ampliamento dell'asilo nido di Via Palermo del Comune di Montorio al Vomano (Teramo).

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenuta dall' Area III Tecnica e Ricostruzione del Comune di Montorio al Vomano (Teramo) prot. n° 12526/AFG del 02-09-2024 acquisita al protocollo unico ASL n° 0070789/24 del 03-09-2024, inerente il rilascio del parere su progetto esecutivo per nuova costruzione per l'ampliamento dell'asilo nido considerando che:

- trattasi di ampliamento di struttura esistente
- sono previste n°2 sezioni con numero massimo totale di 20 bambini: 14 bambini sezione divezzi e 6 bambini sezione lattanti
- è rispettato il RAI negli spazi destinati al gioco-pranzo e al riposo,

si rilascia il parere favorevole su progetto esecutivo all'ampliamento dell'asilo nido di Via Palermo del Comune di Montorio al Vomano (Teramo) a condizione che il servizio igienico (zona cambio e bagno), privo di ventilazione naturale sia collegato a impianto di aerazione artificiale che assicura almeno 5 vol/h.



Il Direttore SIESP
Dott. ssa Marina Danese

