



Studio associato di ingegneria

Per.Ind. Ernesto Stella
n° 1225 Ordine Periti Bergamo

Dott.Ing. Cristina Ramorino
n° 2695 Ordine Ing. Bergamo

Per.Ind. Matteo Villa
n° 1468 Ordine Periti Bergamo

Piazzale San Paolo n° 2, 24128 Bergamo - C.F. P.IVA: 02602840163

Tel./Fax 035.26.10.86 - email: info@metcing.com

COMMITTENTE	C.L.A.S. SRL Corso Italia, 27 39100 Bolzano (BZ)	PROGETTISTA: Per.ind. Ernesto Stella
		TIMBRO E FIRMA: 
TITOLO	IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTO FV - Pn= 743kWp; Pimm=660kW Via Mornico, SNC - Palosco 24050 (BG) Cod. rintracciabilità 484325322	
OGGETTO	DICHIARAZIONE ASSEVERATA INTERFERENZA NUOVA LINEA MT E RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ESISTENTI	

REV.	DESCRIZIONE	RED.	CONT.	APP.	DATA
0	Emissione per enti	CR	ES	CS	15/09/2025

CODICE PROGETTO	CODICE DOCUMENTO	RIFERIMENTO PER COMMITTENTE
76/25	ERE.013.0	

DICHIARAZIONE ASSEVERATA

Il/La sottoscritto/a **ERNESTO STELLA** C.F. **STLRST63M25A794N**

in qualità di (2) **PROGETTISTA dello studio METCing STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA** avente sede legale nel Comune di **BERGAMO (BG) CAP 24128 in PIAZZ.LE SAN PAOLO n. 2, tel. 035 261086 e-mail info@metcing.com**

in relazione alla ☒ costruzione ☐ spostamento ☐ modifica di

☒ Condutture di energia elettrica;

☐ Tubazioni metalliche sotterrate

così descritte ⁽³⁾:

n.1 linea MT – 15kV per la rete di connessione del nuovo impianto fotovoltaico ubicato a Palosco 24050 (BG) in Via Mornico, SNC, di C.L.A.S. SRL - Corso Italia 27, 39100 Bolzano (BZ).

denominazione linee: **Linea MT consegna**

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2 , D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.:

- che le condutture elettriche e/o le tubazioni metalliche sotterrate di cui sopra sono state progettate secondo gli elaborati allegati che sono parte integrante della presente dichiarazione e che le stesse risultano:

☐ interferenti ☒ non interferenti

con reti di comunicazione elettronica esistenti;

ALLEGA

- Relazione tecnica nel rispetto delle norme ^{(4) (5)}

- Tavole ⁽⁶⁾

- Copia del documento di identità in corso di validità

- Copia dell'atto di sottomissione di cui all'art. 120 del R.D. 1775/1933 (solo per condutture elettriche).

Il/La sottoscritto/a inoltre è consapevole che:

1. dovrà tempestivamente comunicare l'avvio e la fine dei lavori inerenti il progetto.

2. il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può svolgere attività di vigilanza e controllo sugli impianti di cui trattasi e che, per tale attività sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto DM 15 febbraio 2006.

Bergamo, 15/09/2025

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

Il sottoscritto ERNESTO STELLA

nato a BERGAMO (BG) il 25/08/1963 C.F. STLRST63M25A794N

con sede o residenza nel Comune di MOZZO (BG) CAP 24030 in VIA ELISA MASNADA n. 3

tel. 335 5893959 PEC metcing@pec.it

iscritto Ordine dei Periti Industriali della provincia di Bergamo al numero 1225 dal 12/01/1998

in qualità di (7) **PROGETTISTA ISCRITTO ALL'ORDINE DEI PERITI DEL PROVINCIA DI BERGAMO CON N.1225**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 1,2 del D. Lgs. n. 259/2003 sotto la propria responsabilità civile e penale

ASSEVERA

che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali allegati, è conforme alle vigenti norme in materia di protezione ai cavi di comunicazione elettronica.

Timbro e firma del professionista abilitato



NOTE

1. Documentazione da presentare nel formato "PDF/A";
2. Legale rappresentante, procuratore, ecc. ...;
3. Descrizione e ubicazione delle opere. Nel caso di condutture elettriche soggette a procedimenti autorizzativi, indicare il tipo di autorizzazione (PAS, Autorizzazione Unica,), l'Amministrazione procedente;
4. Dettagliata relazione tecnica (a firma del professionista abilitato):
 - a) per le linee di energia elettrica evidenziare: lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea e/o sotterranea), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori, tensioni e frequenza di esercizio con riferimenti alle norme di cui al successivo punto 5.
 - b) per le tubazioni metalliche sotterrate evidenziare: lunghezza, modalità di posa, tipo e materiale delle tubazioni utilizzate, diametro nominale delle tubazioni, pressione di esercizio espressa in bar e categoria in caso di reti gas.
5. Principali NORME DI RIFERIMENTO
 - D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449 - "Approvazione norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio linee elettriche esterne";
 - ☐ D.M. LL.PP. 16.01.1991, n. 1260 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione, esercizio linee elettriche esterne";
 - ☐ D.M. LL.PP. 05.08.1998 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche esterne";
 - ☐ D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008;
 - ☐ Norma CEI 11-17 ed. luglio 2006, fascicolo 8402; "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica - linee in cavo"
 - Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997, fascicolo 4091 - "Protezione delle linee di telecomunicazioni dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto";
 - Norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860.
6. Mappa o orografia, planimetria dei tracciati, sezioni di scavo e progetti d'interferenza geometrica;
7. L'asseverazione può essere redatta da un professionista abilitato che dovrà indicare la professione e la relativa abilitazione

