

Nota con prescrizioni tecniche del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica – validate a livello regionale ed utilizzata in tutta la Regione Emilia Romagna per i controlli sulle attività di cura della Persona (nota acquisita agli atti con prot. n. 6094 del 24.01.2025)

Per ciascuna voce di seguito dettagliata, nel corso dei controlli da parte dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica della Romagna, sarà verificato quanto segue :

Impianti elettrici.

Sarà verificata la presenza di dichiarazione di conformità alla regola d'arte, attestazione dei controlli manutentivi eseguiti, denuncia e verbale di verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra previsto dal DPR 462/01 in corso di validità.

In caso di utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche alimentate mediante presa elettrica di rete e provviste di parti applicate che entrano in contatto con la pelle (conformi alla norma CEI EN 60601-1 o CEI 62-39), è necessario che il locale in cui vengono effettuati i trattamenti sia dotato di nodo equipotenziale, differenziali di tipo A con $I_{dn}=0,03$ A e di tutte le altre prescrizioni specifiche dettate dalla norma CEI 64/8 parte 7, in quanto si configurano come locali ad uso medico di gruppo 1.

Impianti idrotermosanitari

Sarà verificata la presenza di dichiarazione di conformità alla regola d'arte e controllo manutentivo per efficienza energetica (cosiddetta analisi dei fumi) in corso di validità.

Miscele per tatuaggi e trucchi permanenti.

Sarà verificata la conformità delle etichettature secondo il Regolamento REACH e la presenza delle relative Schede di Sicurezza, informazioni di pericolo e/o schede tecniche informative in italiano.

Piercing, gioielli e bigiotteria

Sarà verificata la presenza delle dichiarazioni attestanti il rispetto delle disposizioni REACH relativamente al tenore di cadmio, nichel e piombo.