

committente : **COPERATIVA SOCIALE
L'AQUILONE sc srl**



oggetto: CRA – Casa Residenza per
Anziani non autosufficienti, sita a
Riccione in via Veneto/via Pavia

VP VVF

data : 18/11/2024

tavola : 3/5 PIANO PRIMO

scala : 1:100



Geom. Carlo Ballista
Corso d'Augusto 144 47921 Rimini
cell. 328 9125337 tel. 0541020889

C.F. BLL CRL 77B01 H294M
Partita I.V.A. 03258220403
pec carlo.ballista@geopec.it

Legenda

-  Percorso di scampo
-  Pannello indicante la via di esodo
-  Pannello indicante Uscita di Sicurezza
-  Punto luce di emergenza
-  Estintore portatile idrico da 6
-  Estintore portatile polvere secco da Kg 6
-  Estintore portatile ad anidride carbonica Kg 5
-  Nasso DN25 60 l/min e pressione residua 3 bar
-  Attacchi di uscita DN70 300 l/min e pressione residua 3 bar
-  Attacco motopompa V.V.F. UNI DN 70
-  Impianto di allarme
-  Sgancio elettrico
-  Pareti REI 30
-  Pareti REI 60
-  Pareti REI 120
-  Impianto automatico di rilevazione incendio
-  Aperture orizzontali di aerazione
-  Saracinesca impianto gas medicali
-  Quadro elettrico generale
-  Quadro elettrico
-  Porta tagliafuoco
-  Porta tagliafuoco Fumi Freddi
-  Porta tagliafuoco verso esterno
-  Uscita/porta di sicurezza con maniglioni CE

N.B.: Per il posizionamento degli impianti vedi elaborati a firma dell'impiantista.

N.B.: Il presente elaborato grafico e' stato redatto sulla base dello stato di fatto, prodotto da altro tecnico

Compartimenti	Max lunghezza d'esodo L_{es}	Max lunghezza corridoio cieco L_{cc}
$R_{lit} = D2$	$\leq 23,00$ m	$\leq 17,25$ m
$R_{lit} = B2$	$\leq 57,50$ m	$\leq 23,00$ m
$R_{lit} = A2$	$\leq 69,00$ m	$\leq 34,50$ m

Tabella 13: Massime lunghezze d'esodo

PIANTA PIANO PRIMO scala 1:100

