

COMPARTO	SUPERFICIE	CLASSIFICAZIONE	EI	CARICO DI INCENDIO	Rvita	AFFOLLAMENTO	REAZIONE VIE ESODO	REAZIONE ALTRI LOCALI
C1 Piano terra: Degenza e bagno assistito Deposito pulito	Mq 450,71 Mq 445,60 Mq 5,11	TA1 TM0	EI60	qf<350 MJ/mq qf<50 MJ/mq	D2	16+32+7= 55	IV	III
C2 Piano terra: Vano tecnico impianti	Mq 2,94	TK1	EI60	qf<50 MJ/mq	A2	Occasionali	I	I
C3 Piano terra: Degenza, soggiorno pranzo degenti, locale infermieri	Mq 537,00	TA1	EI60	qf<450 MJ/mq	D2	14+28+7= 49	IV	IV
C4 Piano terra: Cavedio impianti	Mq 3,50	TK1	EI60	qf<50 MJ/mq		Non accessibile	I	I
C5 Piano terra: Filtro prova di fumo	Mq 5,75		EI60	qf<50 MJ/mq			IV	III
C6 Piano terra: Filtro prova di fumo	Mq 48,32		EI60	qf<50 MJ/mq			IV	III
C7 Piano terra: Montalettighe antincendio	Mq 7,51		EI60				Si veda relazione punto ascensori	
C8 Piano terra: Vano scale	Mq 19,71		EI60	qf<50 MJ/mq			IV	III
C9 Piano terra: Soggiorno comune, salotto visite, reception, uffici Deposito carrozzine	Mq 334,00 Mq 439,01 Mq 6,59	TC TM0	EI60	qf<310 MJ/mq qf<50 MJ/mq	B2	334,00x0,4=137	III	II
C10 Piano terra: Vano tecnico impianti	Mq 7,84	TK1	EI60	qf<50 MJ/mq	A2	Occasionali	I	I
C11 Piano terra: Ascensore	Mq 3,50		EI60				Si veda relazione punto ascensori	
C12 Piano terra: Ascensore	Mq 4,83		EI60				Si veda relazione punto ascensori	
C13 Piano terra: Deposito pulito	Mq 4,83	TM2	EI30	qf<450 MJ/mq	A2	Occasionali	I	I
C14 Piano terra: Lavanderia elettrica	Mq 19,31	TK2	EI30	qf<450 MJ/mq	A2	2	I	I

COMPARTO	SUPERFICIE	CLASSIFICAZIONE	EI	CARICO DI INCENDIO	Rvita	AFFOLLAMENTO	REAZIONE VIE ESODO	REAZIONE ALTRI LOCALI
C15 Piano terra: Cucina elettrica	Mq 174,00	TK2	EI30	qf<300 MJ/mq	A2	5	I	I
C16 Piano terra: Carico scarico	Mq 9,77	TM0	EI30	qf<50 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C17 Piano terra: Dispensa	Mq 45,98	TM2	EI30	qf<450 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C18 Piano terra: Magazzino	Mq 49,49	TM2	EI30	qf<450 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C19 Piano terra: Deposito biancheria sporco	Mq 18,67	TM2	EI30	qf<450 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C20 Piano terra: Deposito pulizie	Mq 6,08	TM0	EI30	qf<50 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C21 Piano terra: Deposito sporco	Mq 8,70	TM0	EI30	qf<50 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C22 Piano terra: Deposito farmaci	Mq 8,27	TM0	EI30	qf<50 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C23 Piano terra: Deposito	Mq 7,85	TM0	EI30	qf<50 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C24 Piano terra: Salme e attesa dolenti Deposito rifiuti speciali Deposito rifiuti	Mq 186,50 Mq 439,01 Mq 3,27 Mq 5,87	TC TM0 TM0	EI30	qf<310 MJ/mq qf<50 MJ/mq qf<50 MJ/mq	B2	186,5x0,4=75	III	II

C25 Piano primo: Vano tecnico impianti	Mq 96,00	TK1	EI30	qf<50 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C26 Piano primo: Degenza, bagno assistito	Mq 450,71	TA1	EI60	qf<350 MJ/mq	D2	16+32+7= 55	IV	III
C27 Piano primo: Vano tecnico impianti	Mq 2,94	TK1	EI60	qf<50 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C28 Piano primo: Cavedio impianti	Mq 5,11	TK1	EI60	qf<50 MJ/mq		Non accessibile	I	I

COMPARTO	SUPERFICIE	CLASSIFICAZIONE	EI	CARICO DI INCENDIO	Rvita	AFFOLLAMENTO	REAZIONE VIE ESODO	REAZIONE ALTRI LOCALI
C29 Piano primo: Degenza, soggiorno pranzo degenti, locale infermieri Deposito pulito	Mq 552,80 Mq 545,95 Mq 6,85	TA1 TM0	EI60	qf<450 MJ/mq qf<50 MJ/mq	D2	14+28+7= 49	IV	III
C30 Piano primo: Filtro prova di fumo	Mq 26,96		EI60	qf<50 MJ/mq			IV	III
C31 Piano primo: Montalettighe antincendio	Mq 7,51		EI60				Si veda relazione punto ascensori	
C32 Piano primo: Vano scale	Mq 19,71		EI60	qf<50 MJ/mq			IV	III
C33 Piano primo: Locale manutentore	Mq 37,00	TC	EI60	qf<310 MJ/mq	A2	2	I	I
C34 Piano primo: Deposito Sporco	Mq 10,00	TM1	EI30	qf<200 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C35 Piano primo: Cavedio impianti	Mq 3,50	TK1	EI60	qf<50 MJ/mq		Non accessibile	I	I
C36 Piano primo: Soggiorno comune	Mq 105,00	TC	EI60	qf<310 MJ/mq	B2	105,00x0,4=42	III	II
C37 Piano primo: Palestra, parrucchiere, ufficio, culto relax personale Deposito Deposito carrozzine	Mq 221,83 Mq 210,71 Mq 4,29 Mq 6,83	TC TM0 TM0	EI30	qf<310 MJ/mq qf<50 MJ/mq qf<50 MJ/mq	B2	45	III	II
C38 Piano primo: Deposito palestra	Mq 13,93	TM2	EI30	qf<450 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C39 Piano terra: Vano tecnico impianti	Mq 7,84	TK1	EI60	qf<50 MJ/mq	A2	occasionale	I	I
C40 Piano terra: Ascensore	Mq 3,50		EI60				Si veda relazione punto ascensori	
C41 Piano terra: Ascensore	Mq 4,83		EI60				Si veda relazione punto ascensori	
C42 Piano primo: Spogliatoi Deposito DPI Deposito pulizie	Mq 154,00 Mq 210,71 Mq 2,89 Mq 7,58	TZ TM0 TM0	EI30	qf<310 MJ/mq qf<50 MJ/mq qf<50 MJ/mq	A2	35	I	I