PAGANI
Studio Architetto Paolo Pagani, Scalabrini 7, 29121 Piacenza
Tel. 0523 388795 I P.IVA 00401440334
C.F. PGN PLA 48R31 G535H I PEC paolo.pagani4@archiworldpec.it
mail arch.paolopagani@gmail.com I Web architettopaolopagani.com

Progetto	*PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO* *AMBITO MAMAGO - AN2* LOC. S. NICOLO' DI ROTTOFRENO
Oggetto	RETI INFRASTRUTTURE: PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Progettazione	Arch. Paolo Pagani **Firma o timbro**
Tavola	7
Committente	*Immobiliare Il Vecchio Pozzo S.a.s.*
Data	Luglio 2021
Scala	1:500

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE
scala 1:500

LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PROGETTO
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 30x60

SCALA 1:10

TUBI CORRUGATI SEZIONE 90 mm
ATTI AD ACCOGLIERE CABLAGGIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

QUADRO ELETTRICO ESISTENTE POSIZIONATO IN VIA QUASIMODO.
DA DEFINIRE POSIZIONE ESATTA.

PROGETTO REDATTO A CURA DEL *LIGHTING DESIGNER* FEDERICO FONTANELLA

LISTA APPARECCHI ILLUMINANTI

CODICE	DESCRIZIONE	QTY	CONTROLLO	SIMBOLO	TIPO DI MONTAGGIO
L01a	FIVEP / CARIBONI modello KAI SMALL 16-4000K 33W 700mA - H400	13	1-10V		Montaggio su palo
L01b	FIVEP / CARIBONI modello KAI SMALL 28-4000K 38W 700mA - H800	18	1-10V		Montaggio su palo
L02	FIVEP / CARIBONI modello KAI SMALL 16-4000K 33W 700mA - H400 + TESTA DPPIA	2	1-10V		Montaggio su palo
L03	FIVEP / CARIBONI modello KALOS 2CH TP 10 700mA 3000K 24W - H500	10	1-10V		Montaggio su palo
EM	Apparecchio da utilizzare in configurazione EMERGENZA			H	Altezza Corpi Illuminanti su Palo
XX	Percentuale DIMMERAZIONE flusso apparecchio			Tilt: x°	Angolo Inclinazione Corpo Illuminante o teste palo

IMPORTANTE:
Quantità e tipologia apparecchi potrebbero essere soggetti a modifica in corso della messa in opera

FIVEP/CARIBONI* modello *KAI



FIVEP/CARIBONI* modello *KALOS