

identificativo presidio	VBM
localizzazione	Municipio
comune	Valbondione
alimentazione elettrica	da quadro elettrico Municipio
tipo di intervento	allestimento postazione di videosorveglianza. Il quadro elettrico sarà oggetto di integrazione di interruttore magnetotermico 2P 10A con differenziale 30mA tipo A per la protezione delle linee di alimentazione del server e antenna settoriale. Il server sarà installato in armadio chiuso a chiave c/o la Polizia Locale
posizione apparato di trasmissione	installazione di antenna settoriale sul tetto dell'edificio mediante opportuni sistemi di ancoraggio





Installazione di interruttore magnetotermico 2P 10A con differenziale 30mA tipo A

Fotografia 1 – quadro elettrico esistente del Municipio



Fotografia 2 – installazione di antenna settoriale su asta esistente