



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ASTI

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI
com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it

Pratica n. 117508
(da citare nella corrispondenza)

Pratica SUAP N 195ANN/2024

com.prev.asti@cert.vigilfuoco.it

A SIAP, c/o Servizio Ambiente della
Provincia di Asti
Piazza Alfieri 33
14100 ASTI

Pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Sportello Unico Unione dei

Comuni FILARI e CASTELLI

14053 CANELLI
protocollo@pec.unionecanellimoasca.it

OGGETTO:

Ragione sociale: OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI SRL

Indirizzo attività: STRADA ANTICA FORNACE 5, 14053 Canelli

Istanza del: 03/09/2024

Si fa riferimento alla nota pervenuta dal SUAP Unione di Comuni FILARI e CASTELLI, Protocollo n 11001 del 3/09/2024/2021, per rappresentare quanto di seguito specificato:

Dall'esame della documentazione pervenuta emerge che l'attività, così come descritto al punto 6.2 della relazione allegata, si occupa, tra l'altro, del trattamento di scarti di imballaggi di carta plastica e di imballaggi in legno.

Tale suddette attività, nel caso i depositi previsti superino le soglie previste dal DPR 151/2011, rientrerebbero tra quelle soggette al controllo di prevenzione incendi elencate in Allegato I del suddetto DPR.

La assoggettabilità alle norme di Prevenzione Incendi si riferirebbe alle seguenti attività:

- 36 (Depositi di legnami e sughero),
- 34 (Depositi di carta).
- 44 (Depositi di materiale plastico)
- 70 (Depositi generici di materiale combustibile nel caso siano realizzati in ambiente coperto)

E' necessario quindi chiarire i quantitativi massimi previsti in deposito rappresentando che, nella condizione di superamento delle soglie previste dal DPR 151/2011, dovranno essere attivati i procedimenti ex artt. 3 e 4 del suddetto DPR senza i quali non è possibile esprimere, da parte di questo Comando, alcun parere in merito alla normativa antincendi.

Per quanto mantenuto in esercizio, si richiamano i criteri generali di sicurezza antincendi di cui al DM 3/08/2015 e ss.mm.ii.

Si precisa che:

- La documentazione deve essere inoltrata secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/ relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Sottoscritto con firma digitale
Il Responsabile del Procedimento Tecnico
IAE Alessandro Ottava

Sottoscritto con firma digitale
Il Comandante
Ing. Giuseppe Calvelli