

**Ente di Governo d'Ambito n.4 Cuneese  
per i Servizi Idrici**



Codice Fiscale n. 96068020047  
Sito web: [www.ato4cuneese.it](http://www.ato4cuneese.it)  
P.E.C.: [ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it](mailto:ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it)  
Sede presso palazzo Provincia di Cuneo  
Via M.d'Azeglio n.4 – 12100 Cuneo  
Tel. 0171 445625

Spett.le **SUAP - Unione Canelli - Moasca**  
c.a. Responsabile Sportello Unico – E. Cavallo  
[protocollo@pec.unioneacanellimoasca.it](mailto:protocollo@pec.unioneacanellimoasca.it)

Spett.le **PROVINCIA DI ASTI - Servizio Ambiente**  
c.a. Sig. Dirigente – Dr. A. Marengo  
[provincia.asti@cert.provincia.asti.it](mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it)

Rif.ti alle note:

- 1) **SUA Un. Canelli-Moasca / Provincia di Asti**: pec prot. 9368 del 28/05/2020 (prot. ric.ne EGA/4 Cuneese n. E1146 del 28/05/2020) – *Rif.pratica SUAP n.47/2020 – Acquedotto Valtiglione SpA – AUA per scarichi acque urbane – Conferenza dei Servizi*

Cuneo, 01 giugno 2020 - prot. **U\_1164**

**Oggetto:** PROVINCIA DI ASTI / SUAP UNIONE CANELLI/MOASCA (AT) - pec prot. 0009368 del 28/05/2020 (prot. ric.ne EGA/4 Cuneese n. E1146 del 28/05/2020)  
*Rif. pratica SUAP n. 47/2020 – Acquedotto Valtiglione S.p.A Autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 13.03.2013 n. 59 per scarichi di acque reflue urbane - AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA*  
Contributo istruttorio da parte dell'Ente di Governo d'Ambito n.4 Cuneese per i Servizi Idrici

Si fa riferimento alla pec richiamata in oggetto. Riprendendo le premesse della nota di avvio del procedimento, si riassume che:

- la Conferenza dei Servizi concerne l'AUA relativa allo scaricatore di piena denominato s.p.1.2. *Loc. Piana del Salto presso Cantina Cerruti*;
- l'Istanza di AUA è stata promossa dal Gestore Acquedotto Valtiglione SpA, affidatario del Servizio Idrico Integrato nell'ATO/5 *Astigiano-Monferrato*.

Dall'esame degli elaborati resi disponibili sul Portale della Provincia di Asti si deduce che lo scaricatore in questione verrà collocato "in linea" col collettore di rete fognaria che corre a margine della strada di collegamento con la Loc.tà Piana del Salto, all'altezza della particella catastale n.22 del Foglio n.17 del Comune di Calosso.

Da speditive verifiche risulterebbe che il collettore fognario in questione non confluisca nel sistema di collettamento sovracomunale a servizio dell'Agglomerato sotteso dall'Impianto di Depurazione di Santo Stefano Belbo (ATO/4 Cuneese). Non si individuano, pertanto, connessioni funzionali con le reti e gli impianti di ATO/4 e, conseguentemente a termini di vigente Disciplina, competenze ad esprimere pareri o autorizzazioni da parte di questo EGA/4 Cuneese. Tuttavia si rinvia al Sig. Responsabile del Procedimento per eventuali valutazioni e indicazioni di merito.

In relazione all'inquadramento, questo EGA/4 Cuneese:

- non individua specifiche competenze ad esprimersi nell'ambito del Procedimento di cui si tratta;
- rinvia al Responsabile del Procedimento per le valutazioni di cui sopra;
- anche allo scopo di eventualmente valutare la necessità di acquisire il relativo contributo istruttorio, in calce alla presente indica i riferimenti dell'Ente Gestore dei collettori sovracomunali e dell'Impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo.

Si ritiene di aver fornito i richiesti contributi istruttori. Si resta a disposizione e con l'occasione si porgono distinti saluti.

**Ente di Governo d'Ambito n.4 Cuneese per i Servizi Idrici**

per la Direzione di Area Tecnica  
il dirigente  
ing. Paolo Galfré

