

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Prot. n. 6508-1

AL S.I.S.P. dell'ASL AT

Asti, 26-10-2021

c.a. Dr. G. Allegro

Allegati: /

SEDE

OGGETTO:

IPPC FONDALPRESS s.p.a.

Codice n° 00379/2020

A seguito di esamina della documentazione integrativa trasmessa dal Vs. servizio in data 12/10/2021, relativa al progetto di costruzione di una nuova fonderia di alluminio e lega da parte della ditta Fondalpress in Asti - Frazione Portacomaro n° 97/C, si precisa che la ditta ha riscontrato le osservazioni, di cui alla nota prot. n° 7666 del 04/02/2021, con elementi descrittivi delle soluzioni proposte, facendo espresso riferimento ai criteri di progettazione inerenti l'ambito e le previsioni di quanto previsto dalla notifica di nuovo insediamento produttivo prevista dall'art. 67 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed ai disposti dell'Allegato IV del D.Lgs 81/08.

Visto quanto sopra si prende atto di quanto dichiarato precisando però che:

- sono da tenere ben distinte le problematiche inerenti l'aerazione dei locali di produzione (tramite finestrate, lucernari, shed, impianti di ventilazione, ecc.) necessaria per garantirne i requisiti lavorativi, e l'aspirazione degli inquinanti che si originano dalle lavorazioni (tramite specifici impianti di captazione dedicati allo scopo);
- il paragrafo "Difesa contro le polveri" risulta una mera copiatura del punto 2.2 dell'Allegato IV del D.Lgs 81/08;
- nell'ambito del documento di VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro, anche ai fini di una puntuale applicazione della normativa vigente, si dovrà dare corso a quanto previsto dall'art. 223, comma 6, del D.Lgs 81/08, in quanto, relativamente al Rischio Chimico, la valutazione e l'applicazione delle misure di prevenzione deve avvenire PRIMA dell'inizio dell'attività di cui trattasi e non nel termine di novanta giorni, previsti per la redazione del DVR per tutti gli altri rischi lavorativi.

Distinti saluti.


Asti, 22/10/2021

Il Tecnico della Prevenzione
Bisio Enrico



EB/eb

IL DIRETTORE S.O.C. S.PRE.S.A.L.
Roberto Zanelli



Pagina 1 di 1

S.pre.s.a.l

Telefono 0141/484970/80 – Fax 0141/484999

Mail: spresal@asl.at.it

PEC: protocollo@pec.asl.at.it