

PROVINCIA DI VERCELLI

**Pianificazione
Territoriale/Urbanistica - Risorse
Idriche - Energia - V.I.A. - Geologico
e Difesa del Suolo**

UFFICIO Energia e Impianti Energetici

N. Mecc. PDET-1708-2015 del 14/07/2015

Atto N. 1671 **del** 14 / 7 / 2015

Oggetto: D.Lgs 387/2003 art.12 e s.m.i. Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica, di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 kW, da situarsi in comune di Alagna Valsesia - loc. ponte di legno sul Torrente Olen a monte della Fraz. Piane, in capo alla Soc. MONTEROSA 2000 Spa - Fraz. Bonda 19 - Alagna Valsesia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

In data 06.11.2014, la Società Monterosa 2000 S.p.a. - Fraz. Bonda, 19 - Alagna Valsesia, ha presentato alla Provincia di Vercelli - Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica, a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 kW, da situarsi in comune di Alagna Valsesia - località Ponte di legno sul torrente Olen a monte della Frazione Piane.

La conclusione del procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. è stabilita entro massimi 90 giorni, salvo interruzione dei termini.

In allegato all'istanza, (pervenuta al protocollo in arrivo n. 35222 del 6.11.2014), la Società Proponente ha trasmesso progetto delle opere.

Copia della domanda di autorizzazione e del progetto a corredo della stessa, a cura del Proponente, è stata consegnata a:

- o Comune di Alagna Valsesia
- o Arpa - Dipartimento di Vercelli
- o ASL n. 11 Vercelli
- o Regione Piemonte Settore decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di

Vercelli

Il Progetto consiste, come descritto sinteticamente dal Proponente, in "impianto di produzione idroelettrica connesso con una rete idraulica esistente a servizio di un impianto di produzione di neve artificiale sito in comune di Alagna e funzionale all'innevamento programmato delle piste da sci del versante piemontese del comprensorio Monterosa ski. La nuova centrale, di potenza nominale media di concessione pari a 156,75 kW, sfrutterà le opere di presa e le condotte idriche esistenti e site in quota, per produzione di energia idroelettrica nei periodi dalla primavera all'autunno, quando vi è abbondanza di risorsa idrica e non vi è necessità di esercizio dell'impianto di innnevamento programmato. La nuova centrale sarà posizionata nel comune di Alagna in località Ponte sul torrente Olen a monte della Fraz. Piane sul terreno individuato al N.C.T. di Alagna al foglio 19 mappale 12. Le opere connesse con la realizzazione della centrale sono costituite dalla linea idraulica di adduzione della condotta esistente dell'impianto di innnevamento al fabbricato di centrale e dalla linea di dialogo dalla linea esistente dell'impianto di innnevamento al fabbricato di centrale, nonché dalla condotta di scarico dell'acqua turbinata al torrente Olen."

L'"Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al Progetto approvato, e pertanto può sostituire a tutti gli effetti il Permesso a Costruire in capo al Comune di Alagna Valsesia. Nel caso, nell'ambito della procedura autorizzativa, il Comune dovrà fornire all'Autorità Procedente tutte le condizioni tecnico-amministrative cui dovrà attenersi la Ditta Proponente per la realizzazione delle opere relative all'impianto previste nel Progetto.

Il Proponente, con la domanda di "Autorizzazione Unica", ha chiesto contestualmente il rilascio di:

- ☐ Autorizzazione, in sub delega comunale, ad eseguire i lavori, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e della L.R. 32/2008 e s.m.i. , in quanto ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico;
- ☐ Autorizzazione ad eseguire i lavori, ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., in quanto ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico: in subdelega comunale, in quanto insistenti sul territorio di un singolo comune e con i parametri degli stessi che risultano inferiori a:
 - o 5.000 mq di superficie trasformata
 - o 2.500 mc di volume trasformato
- ☐ Autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R del 6.12.2004;
- ☐ Provvedimento edilizio: Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
- ☐ Richiesta di variante sostanziale alla concessione di prelievo ai sensi del Regolamento 10/R approvato con D.P.G.R. del 20.07.2003 e s.m.i., per la quale è stata presentata specifica istanza in data 27.05.2014 al Servizio Risorse Idriche della Provincia;
- ☐ Nulla osta per la costruzione della condotta metallica di adduzione e del cavo di dialogo, ai sensi del D.Lgs n. 259/2003;
- ☐ Individuazione delle modalità tecniche di esecuzione delle opere interferenti con i sottoservizi :
 - o Tubazione interrata dell'acquedotto di proprietà di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Con nota n. 38606 del 2.12.2014 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il 18 dicembre 2014.

La convocazione è stata inoltrata, oltre che ai Settori interessati dell'Amministrazione Provinciale, a:

Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero della Difesa Comando Regione Militare Nord Ufficio logistico infrastrutture e servizi militari Sezione Servizi militari e Poligoni - Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte - Regione Piemonte - Regione Piemonte Direzione Innovazione, ricerca, Università e sviluppo energetico sostenibile - Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia - AIPO Agenzia interregionale per il fiume Po - Autorità d'Ambito ATO 2 - Vigili del Fuoco Comando Provinciale - ARPA Piemonte Dipartimento Vercelli - ASL Vercelli Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Comune di Alagna Valsesia - Comunità Montana Valsesia - Società

Valsesiana Pescatori Sportivi - ENEL Distribuzione Spa - Gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa - Ufficio delle Dogane di Vercelli - S.I.I. Spa - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - Monterosa 2000 S.p.A.

La Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2014 si è così conclusa: *"La Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata 18 dicembre 2014, ritiene di richiedere al proponente le integrazioni e gli adeguamenti progettuali che sono emersi necessari dall'esame odierno e dai pareri e dalle note pervenute. Le integrazioni e gli adeguamenti dovranno essere forniti entro 30 giorni dal ricevimento del verbale."*

Con nota 3902 del 29.01.2015 è stato trasmesso, a tutti i convocati alla conferenza dei Servizi, il verbale della stessa, unitamente alla documentazione pervenuta;

Il Proponente in data 25.02.2015, prot. in arrivo n. 8056, ha provveduto a depositare alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, gli elaborati integrativi al progetto.

Con nota n. 11217 del 19.03.2015 è stata convocata la seconda Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il 30 marzo 2015.

La Conferenza dei Servizi del 30 marzo 2015 si è così conclusa:

"Ai fini del rilascio dell'autorizzazione Unica:

- ☐ *Il Proponente deve presentare le conclusioni alla relazione geotecnica come richiesto nel corso della Conferenza odierna dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli;*
- ☐ *Il R.U.P. deve acquisire:*
 - o Parere favorevole da parte della Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP., come anticipato verbalmente;*
 - o Parere favorevole del Comando Regione Militare Nord Ovest. Il R.U.P. in proposito si impegna a sollecitare telefonicamente.*
 - o Parere favorevole del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Vercelli (subordinato al ricevimento dei due pareri di cui ai punti precedenti)*
 - o Parere favorevole del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli rispetto alle integrazioni di cui sopra, dovute dal Proponente.*

Qualora non si verifichino le condizioni di cui sopra verrà convocata ulteriore apposita Conferenza dei Servizi.

Il Proponente concorda ed accetta la soluzione prospettata.

La Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione tecnica datata 30 MARZO 2015, ritiene che l'impianto proposto possa essere autorizzato e propone l'adozione del provvedimento conseguente di "Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., subordinatamente alle condizioni di cui sopra, per il Progetto di costruzione e l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 kW, da situarsi in comune di Alagna Valsesia – località ponte di legno sul torrente Olen a monte della Frazione Piane, in capo alla Ditta Monterosa 2000 S.p.a. – Fraz. Bonda, 19 – Alagna Valsesia, subordinatamente a tutte le prescrizioni individuate in sede di Conferenza di cui agli allegati al presente verbale e sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione tecnica datata 30 marzo 2015. "

Con nota n. 18489 del 19.05.2015 è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi, riunione del 30.03.2015, unitamente alla documentazione pervenuta;

Vista la documentazione presentata:

Per quanto riguarda la documentazione presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, in data **06.11.2014**, il Proponente ha trasmesso i seguenti elaborati tecnici predisposti da: Dott. Ing. Claudio Francione e Dott. Geol. Massimo Biasetti, datati ottobre 2014:

1. Relazione Generale
2. Relazione Idraulica e idrologica
3. Relazione Geologica e geotecnica
4. Relazione Paesaggistica
5. Relazione Forestale
6. Calcoli preliminari delle strutture
7. Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli elementi tecnici
8. Computo metrico, Elenco e Analisi prezzi Quadro economico
9. Schema funzionale impianto idroelettrico Schema elettrico unificare
 - Tav. 1 Inquadramento cartografico
 - Tav. 2 Inquadramento fotografico e rendering
 - Tav. 3 Carte tematiche
 - Tav. 4 Planimetria stato attuale e di progetto Progetto architettonico Particolari costruttivi
 - Tav. 5 Sezioni
 - Tav. 6 Profilo tubazione esistente

10. Valutazione di impatto acustico a firma del Dr. Gianluca Donetti datata 9.10.2014

unitamente alla seguente Documentazione Amministrativa:

- Domanda in carta legale
 - Dichiarazione del Comune di Alagna in merito all'assenza di usi civici
 - Richiesta al Comune delle autorizzazioni ad eseguire i lavori in quanto ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico ed idrogeologico
 - Copia Carta di Identità del Sig. Zanetta Luciano
 - Autocertificazione antimafia datata 4.11.2014
 - Comunicazione di deposito dell'istanza al Servizio Risorse idriche, datata 6.11.2014
 - Preliminare di compravendita datato 25.08.2014
 - Specifica Tecnica ENEL
 - Dichiarazione CORDAR Valsesia datata 4.11.2014
 - Visura storica della Società datata 23.10.2014
 - Copia della Richiesta di Nulla Osta al Ministero dello Sviluppo Economico datata 4.11.2014
 - Ricevuta consegna progetto a: ARPA, ASL VC e Regione Piemonte
 - Certificato di destinazione Urbanistica del Comune di Alagna datato 22 ottobre 2014
 - copia ricevuta versamento euro 1.100,00 quali spese di istruttoria
- Successivamente, con PEC prot. n. 36936 e n. 36963 del 20.11.2014 il proponente ha trasmesso:
- Dichiarazione del Proponente relativa alla specifica tecnica ENEL datata 19.11.2014
 - Dichiarazione del Notaio Cortese per acquisto terreno datata 13.11.2014

Integrazioni del 15 febbraio 2015:

- Relazione generale integrativa datata febbraio 2015
- Relazione preventiva di interesse Archeologico ARC 01 datata febbraio 2015
- Verifica preventiva di interesse archeologico. Carta del rischio relativo, datata febbraio 2015
- Tavola Integrazioni - Sezioni - Planimetria di progetto semplificata, datata ottobre 2014
- Calcoli delle strutture integrativi, datato febbraio 2015
- Relazione di calcolo integrativa della paratia, datata febbraio 2015
- Relazione idraulica integrativa datata febbraio 2015
- Relazione - Integrazione di carattere geologico, datata febbraio 2015.

Integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi del 30.03.2015:

- Relazione Geotecnica Integrativa datata aprile 2015, a firma dell'Ing. Claudio Francione e del Dr. Geol. Massimo Biasetti, pervenuta al prot. n. 14414 del 14.04.2015.
- Ulteriori integrazioni pervenute dopo la Conferenza dei Servizi del 30.03.2015:
- "Sintesi dei risultati delle verifiche di stabilità", a firma del dr. geol. Massimo Biasetti, datata 9 luglio 2015 e pervenuta al prot. 24693 del 10.07.2015.

Considerato che:

- ☐ L'art. 12 del D.Lgs 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- ☐ il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Ricordati i seguenti pareri che contengono prescrizioni (tutte le note sottoelencate fanno parte dell'allegato sub **B**) alla presente determinazione):

- Nota n. 3314 del 17.12.2014 – **Comune di Alagna**. Parere favorevole (Commissione Edilizia e Commissione per il Paesaggio). Dichiara compatibilità urbanistica.
- Nota n. 1836 del 24.03.2015 – **Vigili del Fuoco**. L'attività non risulta soggetta agli obblighi procedurali ex D.P.R. 151/2011. Devono essere rispettate le disposizioni in materia di prevenzione incendi.
- **ARPA** Dipartimento di Vercelli - Note nn.
 - o prot. n. 105918 del 18.12.2014 – Parere di competenza: Valutazione della documentazione prodotta;
 - o prot. n. 25563 del 31.03.2015 - Valutazione della documentazione Integrativa. Quadro prescrittivo.
- **CO.R.D.A.R.** Valsesia:
 - o Nota n. 9345 del 17.12.2014 –. Nulla Osta
 - o Copia della dichiarazione prot. n. 8064 del 4.11.2014. Presenza rete idrica di adduzione dell'acquedotto.
- Nota n. 38606 del 19.12.2014 – **Agenzia delle Dogane**. Prescrizioni.
- **Soprintendenza Beni archeologici**. Nota prot. n. 2655 del 26.03.2015. Autorizza l'opera per quanto di competenza a condizione che tutti i lavori di scavo siano eseguiti con assistenza archeologica;
- **Aeronautica Militare**. Nota n. 1444 del 28.01.2015. Nulla Osta per gli aspetti demaniali.
- Nota prot. n. 915 del 1.04.2015 del **Comune di Alagna Valsesia**. Parere favorevole, con prescrizioni, relativamente a:
 - o Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001
 - o Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della L.R. 32/2008
 - o Autorizzazione ai sensi L.R. 45/89 e s.m.i.
- Nota pervenuta al prot. n. 13246 del 2.04.2015 della **Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP.** – Parere favorevole in linea idraulica ex R.D. n. 523/1904
- Nota Prot. n. 9143 del 4.06.2015 – **Comando Regione Militare Nord**: Nulla Contro per gli aspetti demaniali di competenza del Comando.

Ricordato inoltre:

- Che tutte le osservazioni e le note pervenute durante l'iter istruttorio sono state elencate e sintetizzate nella relazione del Responsabile del Procedimento datata 28 maggio 2015 allegata sub A) all'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 5 giugno 2015, e sono agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

Dato atto che:

- o ENEL spa, con nota n. 1091756 del 17.12.2014 ha espresso le proprie valutazioni positive, allegando preventivo 76206084 del 4.12.2014 e relativa accettazione datata 17.12.2014.
- o Il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 LR 40/98 s.m.i. ed è stato escluso dalla successiva fase di valutazione ai sensi della DGR n. 77-6279 del 02/08/2013.
- o Il progetto, nell'ambito della procedura di verifica di VIA Regionale, ha acquisito con D.G.R. n.77-6279 del 02.08.2013 la dichiarazione di valenza strategica ai sensi della D.C.R. n.238-6375 del 10.02.2009 e delle misure d'area relative all'Alto Sesia (zona definita ad elevata protezione dall'art.23 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionale), espressa dalle Amministrazioni competenti (Comunità Montana Valsesia, Provincia di Vercelli e Regione Piemonte) nella seduta di Conferenza dei Servizi del 13.03.2013.
- o Relativamente all'"Autorizzazione Paesaggistica", richiesta dal Proponente contestualmente al rilascio dell'"Autorizzazione Unica", si prende atto che la stessa è di competenza comunale. Si prende atto che il Comune di Alagna ha espresso parere favorevole per l'intervento in argomento con parere favorevole della Commissione locale del Paesaggio espresso in data 18.11.2014. Inoltre il Comune, con nota n. 3204 del 3.12.2014 (agli atti di questa Amministrazione), ha richiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici il parere per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
- o Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il Nulla Osta n. 0011448 del 5.12.2014, trasmesso a questa Amministrazione con nota n. 0011669 del 15.12.2014.
- o La Regione Piemonte – Settore Energia, con nota pervenuta via PEC al n. prot. 40299 del 18.12.2014, ha trasmesso, tra l'altro, il parere del Settore Rischio geologico di Asti secondo il quale non vi sono elementi di competenza dello stesso.
- o La Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP. – con nota pervenuta al prot. n. 13246 del 2.04.2015 ha espresso parere favorevole in linea idraulica ex R.D. n. 523/1904.
- o Che il Comune di Alagna ha espresso, con nota n. 915 del 1.04.2015, parere favorevole con prescrizioni relativamente a:
 - ☐ Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001
 - ☐ Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della L.R. 32/2008
 - ☐ Autorizzazione ai sensi L.R. 45/89 e s.m.i.
- o Il Comando Regione Militare Nord Ovest, con nota n. 9143 del 04.06.2015, ha espresso il Nulla Contro di competenza.
- o Il Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Risorse idriche della Provincia di Vercelli:
 - ☐ Per gli aspetti relativi alla Difesa del suolo, vista l'integrazione "Sintesi dei risultati delle verifiche di stabilità" datata 9 luglio 2015, sopra elencata, ha espresso il seguente parere in data 10 luglio 2015: *"In riferimento a quanto in oggetto, alla documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza, a quella integrativa ed in considerazione della nota "Sintesi dei risultati delle verifiche di stabilità" del 09/07/2015, si comunica che dall'istruttoria relativa alla componente "Sottosuolo" non sono emersi elementi ostativi alla valutazione del progetto, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:*
 1. *i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008;*
 2. *in corso d'opera dovranno essere verificati gli assunti di progettazione e, se del caso, intervenire con idonee opere di consolidamento;*
 3. *dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenuti negli elaborati*

- *Relazione Geologica e Geotecnica del ottobre 2014, a firma del geol. Massimo Biasetti e dell'ing. Claudio Francione;*
 - *Relazione "Integrazioni di carattere geologico" del febbraio 2015, a firma del geol. Massimo Biasetti;*
 - *Relazione "Calcoli delle strutture integrativi" e "Relazione di calcolo integrativa paratia" entrambe del febbraio 2015 ed a firma dell'ing. Claudio Francione, della dott.sa Claudia Fiammingo e del geol. Massimo Biasetti."*
- ☐ Per gli aspetti relativi alle Risorse Idriche, con la nota prot. n. 23548 del 2 luglio 2015, ha comunicato che si sono completati gli adempimenti inerenti l'istruttoria dell'istanza ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003, n. 10/R e s.m.i. e che, pertanto, si potrà procedere alla successiva fase di rilascio della concessione di che trattasi. Con la stessa nota è stata inviata, alla Società Monterosa 2000, la bozza del disciplinare per gli adempimenti conseguenti.

Visti:

- o La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- o il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003 *"Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, ed in particolare l'art.3 *"Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione"*, e s.m.i.;
- o il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- o la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;
- o la L. 23 luglio 2009, N. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- o il D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- o la L.R.n.44 del 26.04.2000, che ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- o la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l'attuazione del piano regionale;
- o la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 *"Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- o la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- o il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante *"Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione"* pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;
- o il D.Lgs. n.42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, e s.m.i.;
- o il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 *"Norme in materia ambientale"*, e s.m.i.;
- o la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 *"Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti"* nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiornamento del medesimo;

- o la Deliberazione Giunta Provinciale n. 589 del 3 agosto 2009 "Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- o Il D.M. 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- o Il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- o La D.G.R. del 30.01.2012 n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/03, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";
- o La D.C.P. n. 46 del 26.03.2012 con la quale, tra l'altro, si è stabilito: "di confermare la durata del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 in anni 15, salva diversa durata dei contributi statali, dimostrata dal proponente;
- o La D.G.P. n. 158 del 27.09.2012 con la quale è stata definita la cauzione per gli interventi di dismissione e ripristino degli impianti;
- o La D.D. n. 904 del 28.03.2012 "Approvazione della modulistica ai fini del rilascio dell' "Autorizzazione Unica" per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs 387/2003";

Visti inoltre:

- o le valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Dip. Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo Tecnico datata 30 marzo 2015, agli atti di questa Amministrazione, le cui prescrizioni sono riportate nell'allegato A) della presente determinazione;
- o le osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita nonché gli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali delle sedute del 18 dicembre 2014 e 30 marzo 2015;
- o I verbali delle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 18 dicembre 2014 e 30 marzo 2015, agli atti di questa Amministrazione;
- o le conclusioni e proposte all'Autorità Competente effettuate dal Responsabile del procedimento nella propria relazione, datata 28 maggio 2015, allegata sub A) all'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 05 giugno 2015, agli atti di questa Amministrazione;

"Conclusioni e proposte all'Autorità Competente

Tenuto conto :

- o Della documentazione presentata dalla Società Monterosa 2000 S.p.a. – Fraz. Bonda, 19 – Alagna Valsesia, delle valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo tecnico provinciale con il supporto tecnico scientifico di ARPA Dip. di Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo tecnico datata 30 marzo 2015 e agli atti della Conferenza svoltasi nella stessa data;
- o Delle osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita e richiamata nei paragrafi precedenti, nonché degli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali del 18.12.2014 e del 30.03.2014 (che si trovano agli atti, depositati presso il Servizio Energia);
- o delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30.03.2015, sopra riportate;
- o della documentazione presentata dalla Società Proponente, a seguito delle richieste della Conferenza dei servizi del 30.03.2015;
- o dei pareri resi dal Settore Tutela Ambientale della Provincia e dal Dipartimento ARPA di Vercelli (n. 105918 del 18.12.2014 e prot. n. 25563 del 31.03.2015);
- o del Nulla Osta n. 0011448 del 5.12.2014, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- o del preventivo ENEL 76206084 del 4.12.2014;
- o Dato atto che, successivamente allo svolgimento della Conferenza dei Servizi del 30.03.2015, sono pervenuti:

- o Parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Alagna, relativamente a:
 - ☐ Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001
 - ☐ Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della L.R. 32/2008
 - ☐ Autorizzazione ai sensi L.R. 45/89 e s.m.i.
- o Nota pervenuta al prot. n. 13246 del 2.04.2015 della Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP. – Parere favorevole in linea idraulica ex R.D. n. 523/1904

si ritiene possa essere adottato il provvedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs.n.387/2003, alla costruzione e l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica, a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 kW, da situarsi in comune di Alagna Valsesia – località Ponte di legno sul torrente Olen a monte della Frazione Piane, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi svolta nelle date 18.12.2014 e 30.03.2015, alle condizioni tutte individuate in sede della Conferenza stessa:

- o Parere favorevole del Comando Regione Militare Nord Ovest. Il R.U.P. in proposito si impegna a sollecitare telefonicamente.
- o Parere favorevole del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Vercelli (subordinato al ricevimento del parere di cui al punto precedente)
- o Parere favorevole del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli rispetto alle integrazioni fornite il 14.04.2015 dal Proponente."

Viste le note, pervenute successivamente alle conclusioni suesposte:

- ☐ Prot. n. 9143 del 4.06.2015 del Comando Regione militare Nord (allegata sub. B):
- ☐ Il Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Risorse idriche della Provincia di Vercelli:
 - Per gli aspetti relativi alla Difesa del suolo, vista l'integrazione "Sintesi dei risultati delle verifiche di stabilità" datata 9 luglio 2015, sopra elencata, ha espresso il seguente parere in data 10 luglio 2015: *"In riferimento a quanto in oggetto, alla documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza, a quella integrativa ed in considerazione della nota "Sintesi dei risultati delle verifiche di stabilità" del 09/07/2015, si comunica che dall'istruttoria relativa alla componente "Sottosuolo" non sono emersi elementi ostativi alla valutazione del progetto, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:*
 1. *i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008;*
 2. *in corso d'opera dovranno essere verificati gli assunti di progettazione e, se del caso, intervenire con idonee opere di consolidamento;*
 3. *dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenuti negli elaborati*
 - *Relazione Geologica e Geotecnica del ottobre 2014, a firma del geol. Massimo Biasetti e dell'ing. Claudio Francione;*
 - *Relazione "Integrazioni di carattere geologico" del febbraio 2015, a firma del geol. Massimo Biasetti;*
 - *Relazione "Calcoli delle strutture integrativi" e "Relazione di calcolo integrativa paratia" entrambe del febbraio 2015 ed a firma dell'ing. Claudio Francione, della dott.sa Claudia Fiammingo e del geol. Massimo Biasetti."*
 - Per gli aspetti relativi alle Risorse Idriche, con la nota prot. n. 23548 del 2 luglio 2015, ha comunicato che si sono completati gli adempimenti inerenti l'istruttoria dell'istanza ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003, n. 10/R e s.m.i. e che, pertanto, si potrà procedere alla successiva fase di rilascio della concessione di che trattasi. Con la stessa nota è stato inviato, alla Società Monterosa 2000, la bozza del disciplinare per gli adempimenti conseguenti.

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, approvando il Progetto presentato dalla Società Monterosa 2000 S.p.a. – Fraz. Bonda, 19 – Alagna Valsesia, composto degli elaborati sopra indicati.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30 marzo 2015 relativamente al progetto per la realizzazione e l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica, di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 kW, da situarsi in comune di Alagna Valsesia – località ponte di legno sul torrente Olen a monte della Frazione Piane, presentato da dalla Società Monterosa 2000 S.p.a. – Fraz. Bonda, 19 – Alagna Valsesia;
2. Di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 30 marzo 2015;
3. Di approvare il Progetto della centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica, di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 kW, da situarsi in comune di Alagna Valsesia – località ponte di legno sul torrente Olen a monte della Frazione Piane, presentato da dalla Società Monterosa 2000 S.p.a. – Fraz. Bonda, 19 – Alagna Valsesia, ubicato sul mappale 12 del foglio 19 del N.C.T. ;
4. Di autorizzare la costruzione e l'esercizio dell' impianto in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni elencate nei documenti allegati sub A) e sub B) alla presente determinazione;
5. La presente autorizzazione è comprensiva delle seguenti autorizzazioni:
 - o Autorizzazione, in sub delega comunale, ad eseguire i lavori, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e della L.R. 32/2008 e s.m.i. , in quanto ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico;
 - o Autorizzazione ad eseguire i lavori, ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., in quanto ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
 - o Provvedimento edilizio: Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Si vedano in merito le note prot. n. 3314 del 17.12.2014 e prot. n. 915 del 1.04.2015 del Comune di Alagna Valsesia – allegato sub B);

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R del 6.12.2004, si veda la nota pervenuta al prot. n. 13246 del 2.04.2015 della Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP. – Parere favorevole in linea idraulica ex R.D. n. 523/1904 – allegato sub B);

Per quanto riguarda la richiesta di variante sostanziale alla concessione di prelievo, per la quale è stata presentata specifica istanza in data 27.05.2014 al Servizio Risorse Idriche della Provincia si fa rimando alla nota prot. n. 23548 del 2 luglio 2015, citata in premessa, con la quale questa Amministrazione ha comunicato che si sono completati gli adempimenti inerenti l'istruttoria dell'istanza ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003, n. 10/R e s.m.i. e che, pertanto, si potrà procedere alla successiva fase di rilascio della concessione di che trattasi. Con la stessa nota è stata inviata, alla Società Monterosa 2000, la bozza del disciplinare per gli adempimenti conseguenti.

Per quanto riguarda la richiesta di Nulla osta per la costruzione della condotta metallica di adduzione e del cavo di dialogo, ai sensi del D.Lgs n. 259/2003, si veda la nota n.

0011669 del 15.12.2014 – del Ministero dello Sviluppo Economico che trasmette copia del Nulla Osta n. 0011448 del 5.12.2014. – allegato sub B);

Per quanto riguarda l'individuazione delle modalità tecniche di esecuzione delle tubazioni interrati dell'acquedotto di proprietà di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. si veda la nota n. 9345 del 17.12.2014 – CO.R.D.A.R. Valsesia. Nulla Osta– allegato sub B);

6. Di disporre la durata della presente autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., per anni quindici (15); ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dell'impianto è tenuto a presentare regolare istanza alla Provincia di Vercelli almeno cinque (5) mesi prima della data di scadenza.
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
8. Gli allegati A) e B), costituiti rispettivamente da n. 4 e n. 30 pagine sono da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione;
9. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione dell'impianto, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
10. di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione, così come stabilito dalle Linee Guida Ministeriali, emanate con D.M. 10.09.2010, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, a favore del Comune sede dell'impianto, di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato, come previsto dalla D.G.P. n. 158 del 27.09.2012, al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
11. Di dare atto che la presente autorizzazione:
 - ☐ ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
 - ☐ ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserita nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - ☐ perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i due anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dalla Società autorizzata al Comune sede dell'impianto;
 - ☐ non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla presente. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati la cui necessità non sia stata segnalata dal proponente o non sia emersa nel corso dei lavori istruttori. Qualora risultassero necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'opera autorizzata altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, non considerati o ricompresi nella procedura per il rilascio della presente autorizzazione, si stabilisce fin da ora che dovranno essere attivate le eventuali opportune procedure;
 - ☐ sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque regolarmente invitate a partecipare, sono risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;
 - ☐ fa salvi gli obblighi di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell' "Autorizzazione unica".

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario

al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto, nonché al Comune di Alagna Valsesia (VC) e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE**
(Arch. Caterina SILVA)



Rif. numero meccanografico PDET-1708-2015

Oggetto: D.Lgs 387/2003 art.12 e s.m.i. Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica, di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 kW, da situarsi in comune di Alagna Valsesia - loc. ponte di legno sul Torrente Olen a monte della Fraz. Piane, in capo alla Soc. MONTEROSA 2000 Spa - Fraz. Bonda 19 - Alagna Valsesia.

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 16 LUG. 2015 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 16 LUG. 2015



L'INCARICATO DEL SERVIZIO



PROVINCIA DI VERCELLI
Settore Pianificazione Territoriale,
Urbanistica, Risorse Idriche, Energia,
V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo
Servizio Energia

Allegato A

Centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 kW, da situarsi in comune di Alagna Valsesia – località ponte di legno sul torrente Olen a monte della Frazione Piane

Monterosa 2000 S.p.a. – Fraz. Bonda, 19 – Alagna Valsesia

Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i..

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI GENERALI DEL TAVOLO TECNICO da aggiungere alle prescrizioni puntuali suggerite dagli Enti partecipanti alla procedura o scaturenti dalla Conferenza:

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.

Alcune delle seguenti prescrizioni possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati progettuali prodotti e ne ribadiscono pertanto il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso.

- Durante la costruzione, e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le più opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - devono essere adottate tutte le mitigazioni e interventi cautelativi previsti dal Progetto approvato, finalizzati a mitigare gli impatti sull'ambiente (acustico, emissione di polveri, acque, paesaggio e inserimento ambientale, ecc.);
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - I diritti di terzi sono fatti salvi, riservati e rispettati.
 - Sono fatti salvi eventuali usi civici.
- L'Azienda deve garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di cui alle normative vigenti, la cui rigorosa applicazione e rispetto sono fatti salvi con l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.
- L'Azienda assume la piena responsabilità, anche per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando la Provincia e il Comune sede dell'impianto, nonché i funzionari pubblici, da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati.
- Dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori per il corretto controllo ed esecuzione dei lavori, nonché delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune sede dell'impianto, al Servizio Energia della Provincia di Vercelli, al Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli e ad ARPA Dip. di Vercelli. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune, alla Provincia di Vercelli e ad ARPA.
- L'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dall'Amministrazione Provinciale, Comunale, e di ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare eventuali prelievi, controlli e analisi.
- .Relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
 - a) le eventuali opere dovranno essere costruite nel rispetto della normativa di settore e dovranno essere collaudate a termini di legge;
 - b) l'istante assumerà la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi, sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati;
 - c) l'istante sarà obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
 - d) l'istante è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti;
 - e) tutte le spese inerenti le eventuali opere di cui sopra saranno a carico dell'Istante.
- Riguardo l'inserimento ambientale delle opere, la Ditta dovrà provvedere alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze di nuovo impianto per un idoneo periodo, provvedendo alla sostituzione delle eventuali mancanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale.
- Al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la Ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate anche interne all'impianto.

- La dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Vercelli e dovrà prevedere la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.
- La Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento.
- Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà essere esibita al personale addetto alle verifiche e controlli.
- La ditta istante dovrà provvedere affinché la viabilità di accesso sia idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno.
- Tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dai competenti VV.FF., ove previsto.
- Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua.
- La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
- Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, deve essere evitata la formazione di aerosoli al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli.
- La Ditta dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.
- La ditta istante deve assicurare la custodia dell'impianto.
- E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.
- La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di violazione di legge delle normative tecniche o delle prescrizioni del presente provvedimento.
- L'autorizzazione, in ogni caso, è subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche Regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire nella materia.
- La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.
- La Ditta, qualora intenda sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza, deve darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione.
- Come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i., l'impianto di rete per la connessione sarà ceduto ad ENEL Distribuzione S.P.A. prima della messa in esercizio e pertanto:
 - Rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - L'autorizzazione, per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione, è automaticamente volturata al gestore Enel Distribuzione S.p.A. con decorrenza dalla data di presa in consegna dell'impianto, data che dovrà essere comunicata alla Provincia di Vercelli, in carta semplice, a valle del collaudo effettuato dal gestore stesso.
- Allo scopo di monitorare ed aggiornare l'analisi delle potenzialità energetiche delle fonti rinnovabili sul territorio della Provincia di Vercelli si prescrive l'invio annuale dei dati sulla produzione di energia elettrica con dettaglio mensile, al Servizio Energia della Provincia di Vercelli.

Prescrizioni del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli:

- I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008;
- in corso d'opera dovranno essere verificati gli assunti di progettazione e, se del caso, intervenire con idonee opere di consolidamento;
- dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenuti negli elaborati:
 - Relazione Geologica e Geotecnica del ottobre 2014, a firma del geol. Massimo Biasetti e dell'ing. Claudio Francione;
 - Relazione "Integrazioni di carattere geologico" del febbraio 2015, a firma del geol. Massimo Biasetti;
 - Relazione "Calcoli delle strutture integrativi" e "Relazione di calcolo integrativa paratia" entrambe del febbraio 2015 ed a firma dell'ing. Claudio Francione, della dott.sa Claudia Fiammingo e del geol. Massimo Biasetti.

Prescrizioni del Servizio V.I.A. della Provincia di Vercelli:

Si ribadiscono le prescrizioni di cui alla DGR n. 77-6279 del 02/08/2013 di Verifica di VIA, ex art.10 della L.R. n.40/98, e il parere della Provincia n.0021467 inviato alla Regione Piemonte in data 08.03.2013, salvo quanto già ottemperato nella fase progettuale;

Prescrizioni del Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli

Al fine di evitare disagi alla circolazione, i trasporti lungo la S.P. 299 "di Alagna" non devono essere effettuati nelle giornate di sabato e domenica.



PROVINCIA DI VERCELLI
Settore Pianificazione Territoriale,
Urbanistica, Risorse Idriche, Energia,
V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo
Servizio Energia

Allegato B

Centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 kW, da situarsi in comune di Alagna Valsesia – località ponte di legno sul torrente Olen a monte della Frazione Piane

Monterosa 2000 S.p.a. – Fraz. Bonda, 19 – Alagna Valsesia

Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i..

Pareri contenenti prescrizioni:

- Nota n. 3314 del 17.12.2014 – Comune di Alagna.
- Nota n. 1836 del 24.03.2015 – Vigili del Fuoco.
- ARPA Dipartimento di Vercelli - Note prot. n. 105918 del 18.12.2014 e prot. n. 25563 del 31.03.2015
- CO.R.D.A.R. Valsesia:
 - o Nota n. 9345 del 17.12.2014 –
 - o Copia della dichiarazione prot. n. 8064 del 4.11.2014.
- Nota n. 38606 del 19.12.2014 – Agenzia delle Dogane.
- Soprintendenza Beni archeologici. Nota prot. n. 2655 del 26.03.2015.
- Aeronautica Militare. Nota n. 1444 del 28.01.2015.
 - o Nota prot. n. 915 del 1.04.2015 del Comune di Alagna Valsesia.
- Nota pervenuta al prot. n. 13246 del 2.04.2015 della Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP.
- Nota Prot. n. 9143 del 4.06.2015 – Comando Regione Militare Nord:

PROVINCIA DI VERCELLI

Im Land - Comunità Walser



- Frazione Centro n. 1 - 13021 Alagna Valsesia - VC - tel. +39 0163/922944 - 91361 - fax. 0163/91420 -
- e-mail: tecnico.cle.alagna.valsesia@retcomunitaria.piemonte.it -
www.comune.alagnavalsesia.vc.it

Alagna Valsesia, li 17.12.2014

**SPETT.LE PROVINCIA DI VERCELLI
SETTORE FORMAZIONE - LAVORO
E POLITICHE SOCIALI - CULTURA -
TURISMO ENERGIA - V.I.A.
ISTRUZIONE E SERVIZIO ENERGIA
VIA SAN CRISTOFORO 3
13100 VERCELLI**

Alla c.a. sig.ra BROGLIA

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 157/2003 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a Riva di San Vitale, in provincia di Sondrio, alimentata da fonte rinnovabile (traliccio di potenza nominale installata di concessione in esercizio pari a 15,675 KW), da situarsi sul comune di Alghero (Val Sesia) - località Ponte all'Inferno sul terreno Oler a monte della Frazione Ponte Ditta Montedaga 2000 - ipu.

Rimanendo a disposizione porgo, distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara geom. AVONDO

Invio di documento protocollato

Oggetto:

Coferenza dei servizi comunicazione PV/C

Data protocollo: 24/03/2015

Protocollato da: COM-VC - Comando Prov. VVF VERCELLI

Allegati: 2



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VERCELLI**

"Ardentes in cohibendo ardorem"

Ufficio Prevenzione Incendi

dipvvf.COM-VC.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001836.24-03-2015

Alla **PROVINCIA DI VERCELLI**
Settore Pianificazione Territoriale,
Urbanistica, Risorse Idriche, Energia, V.I.A.,
Geologico e Difesa del Suolo
Via San Cristoforo, 3
13100 VERCELLI
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
broglia@provincia.vercelli.it

Risposta alla nota prot.n. 11217 del 19.03.2015

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 KW, da situarsi in Comune di Alagna Valsesia – località Ponte di Legno sul torrente Olen a monte della Frazione Plane. Ditta **Monterosa 2000 s.p.a.** – Fraz. Bonda, n. 19 – Alagna Valsesia (VC).
Integrazioni al progetto del 25/02/2015 e convocazione seconda seduta Conferenza dei Servizi

Con riferimento alla comunicazione di pari oggetto pervenuta da codesto Ufficio in data 19/03/2015, si informa che questo Comando si trova nell'impossibilità di partecipare alla riunione indetta per il giorno 30/03/2015 presso la "Sala Protezione Civile" di codesta Amministrazione, per motivi connessi all'attività di istituto.

Si informa che, per quanto riscontrabile dai contenuti della suddetta nota, l'attività in oggetto non risulta soggetta agli obblighi procedurali previsti dal DPR 151/2011 e al controllo dei Vigili del Fuoco e che devono tuttavia essere rispettate le disposizioni in materia di prevenzione incendi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché al correlato D.M. 10/03/1998.

Nell'assicurare la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile ai fini dell'istruzione della procedura di cui trattasi, si porgono distinti saluti.


XG/ce



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Rosario AULICINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

22.03.01



Prot. 105918
B.B1.22

Vercelli, li 18.12.2014

Trasmissione unicamente via PEC

Spettabile
Provincia di Vercelli
Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Energia
c.a. Dott.ssa M.Ranghino
Vercelli
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Rif. Vs. prot. n. 0038606 del 03/12/2014, prot. Arpa n. 101231 del 03/12/2014

OGGETTO: Ditta Monterosa 2000 Comune di Alagna Valsesia (VC). Costruzione ed esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale da installarsi sul torrente Olen. Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 DLgs 387/03 s.m.i. Trasmissione relazione tecnica

Con la presente si trasmette l'allegato parere tecnico predisposto, in relazione a quanto in oggetto, da questo Dipartimento-ARPA per quanto di competenza.

Distinti saluti

Allegati:
parere tecnico.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giancarlo Cuttica

GC/gc

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Provinciale di Vercelli - Produzione

Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 - fax 0161269830 - E-mail: produzione.vc@arpa.piemonte.it

PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento Provinciale di Vercelli"
Struttura Semplice "Produzione"

Istruttoria Provinciale




Ai sensi dell'art. 12 della D.Lgs 387/2003

ELABORATO DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Progetto: Realizzazione centralina idroelettrica presso torrente Olen, Aiagna Valsesia (VC)

Servizio B1.22

Proponente Monterosa 2000

Redazione	Funzione: Tecnico Nome: Ing. Giuseppe Celentano	Data: 16/12/2014	Firma: 
Verifica	Funzione: Responsabile S.S. Produzione Nome: Dott. Giancarlo Cuttica	Data: 17/12/2014	Firma: 
Approvazione	Funzione: Responsabile Dipartimento Nome: Dott. Giancarlo Cuttica	Data: 17/12/2014	Firma: 

1. Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione (qui pervenuta con prot. Arpa n° 92174 del 05/11/2014) relativa al progetto costruzione ed esercizio di un "impianto di produzione di energia idroelettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale" da situarsi a Alagna Valsesia (VC)

Il progetto è già stato sottoposto alla procedura di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 LR 40/98 s.m.i. ed è stato escluso dalla successiva fase di valutazione ai sensi della DGR n. 77-6279 del 02/08/2013. Il presente progetto sarà ora soggetto all'iter autorizzativo previsto dall'art 12 D.Lgs 387/03 s.m.i.

Oggetto del presente contributo tecnico sarà la valutazione delle prescrizioni ambientali contenute nella DGR di VIA alla luce della documentazione prodotta dal proponente.

2. Breve sintesi del progetto

Il progetto ricade nel territorio del Comune di Alagna Valsesia (VC) e prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico per la produzione di energia da localizzare sul torrente Olen.

La centralina si integra nel sistema di innevamento della pista Pianalunga – Alagna utilizzando per la produzione idroelettrica l'acqua quando questa non viene utilizzata per l'innevamento artificiale attivo in genere solo tra novembre e marzo.

La particolare struttura dell'impianto di innevamento programmato ubicata fra Pianalunga ed Alagna consente il prelievo dell'acqua a circa 2050 m di quota, lo stoccaggio all'interno di due serbatoi interrati e l'utilizzo per la produzione di neve programmata quando vi sono le condizioni climatiche idonee. L'impianto, a partire dalla quota dell'opera di presa, si sviluppa fino all'abitato di Alagna Valsesia.

I due serbatoi interrati sono: il primo, della capacità di 5000 m³, è situato all'Alpe Pianalunga presso la stazione di partenza della seggiovia Pianalunga-Bocchetta delle Pisse mentre il secondo, della capacità di 9000 m³ è situato in località Grande Malte.

Per quanto riguarda la produzione idroelettrica, i serbatoi hanno lo scopo di compensare gli eventuali periodi siccitosi o di abbondante piovosità tramite il volume idrico stoccato. Nella fattispecie il serbatoio utilizzato a tale scopo è il serbatoio di Pianalunga, anche perché le condotte di adduzione uscenti dall'opera di presa sul torrente Olen recapitano in esso l'acqua derivata. Oltre a ciò lo stesso serbatoio funge da vasca di sedimentazione.

Il punto di restituzione è localizzato a quota 1456 m s.l.m. in corrispondenza dell'intersezione della rete con il Torrente Olen.

La traversa è ubicata sul torrente Olen alla quota di 2.046 m s.l.m. in località Pianalunga in corrispondenza della stazione di arrivo della telecabina "Alagna-Pianalunga".

Il fabbricato in cui sarà collocato il gruppo turbina-generatore e i quadri di controllo e misura è l'unica opera non attualmente esistente.

Esso sarà realizzato subito a valle del ponte sul Torrente Olen localizzato a monte della Frazione Piane.

L'energia elettrica annua prodotta risulta pari a circa 828.000 kWh nell'anno medio e a 615.500 kWh nell'anno con "ridotte precipitazioni" con un funzionamento continuativo nel periodo in cui la rete non risulta necessaria per la produzione di neve programmata.

La potenza nominale dell'impianto è pari a 0,13 MW.

Si prende atto che i fabbisogni di energia medi annui della Monterosa 2000 S.p.A. ammontano a circa 1.820.000 kWh. In termini di copertura complessiva del fabbisogno energetico della società da fonte rinnovabile, ci si avvicinerebbe pertanto, nello scenario di anno medio, a un valore teorico vicino al 46% del totale, mentre nello scenario di anno con ridotte precipitazioni il valore teorico di copertura del fabbisogno è pari al 34% del totale.

3. Valutazione della documentazione prodotta

Oggetto del presente contributo tecnico sarà la valutazione delle prescrizioni ambientali contenute nella DGR n. 77-6279 del 02/08/2013 alla luce della documentazione prodotta dal proponente. Ciò premesso si evidenzia quanto segue:

Ciò premesso si evidenzia che:

- Circa il rifornimento di carburante dei mezzi d'opera il proponente si limita ad affermare che "[...] verranno riforniti direttamente sul luogo di lavoro con autoveicoli tipo pick up dotati di cisterna a bordo" (pag.31 -- Progetto definitivo). Circa le caratteristiche dell'area di rifornimento mezzi nulla è stato detto. Si ribadisce pertanto la prescrizione contenuta nella DGR di VIA e cioè che "il rifornimento carburante e la manutenzione dei mezzi saranno effettuati in area o zona appositamente attrezzata per prevenire eventuali versamenti di sostanze inquinanti sul suolo".
- Si prende atto delle soluzioni di intervento proposte dalla ditta per gestire gli scenari incidentali, così come richiesto nella DGR n. 77-6279 del 02/08/2013, ed elencate a pag. 32 del Progetto definitivo.
- Si richiamano alcune prescrizioni relative alla fase di cantiere:
 - Il proponente dovrà minimizzare il sollevamento polveri attraverso una regolare bagnatura delle piste di cantiere. Eventuali mezzi in entrata/uscita dal cantiere, qualora trasportino materiale polverulento, dovranno essere opportunamente telonati
 - Si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche sulle aree interessate
 - Qualsiasi attività di cantiere dovrà essere svolta evitando l'intorbidimento delle acque del torrente Olen, escludendo inoltre il periodo di riproduzione della fauna ittica presente.
- Si prende atto della tavola allegata con indicazione dell'allestimento del cantiere. Dall'analisi della planimetria, oltre all'ubicazione dei materiali stoccati, si evince la presenza di un WC di tipo chimico.
- Si prende atto delle planimetrie e sezioni allegate relativamente ai particolari costruttivi così come da richiesta della DGR n. 77-6279 del 02/08/2013.
- Si prende atto che, relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, il proponente afferma che in base al progetto tutto il terreno sbancato verrà utilizzato presso il medesimo cantiere. Eventuali esuberanti di terreno saranno smaltiti in discarica e quindi gestiti come rifiuto.
- In base a quanto previsto dalla DGR n. 77-6279 del 02/08/2013 al proponente viene prescritto l'obbligo di effettuare un monitoraggio articolato per il Torrente Olen. Preso atto che tale monitoraggio è in corso di svolgimento sembra opportuno che il

proponente lo formalizzi per iscritto, coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 77-6279 del 02/08/2013.

- Non è stato presentato un piano di dismissione dell'opera così come previsto ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 387/03 s.m.i. Si richiedono pertanto integrazioni in merito.

In riferimento alla valutazione d'impatto acustico, presentata dalla società "MONTEROSA 2000 SPA", inerente l'installazione di una centralina idroelettrica su l'impianto di innevamento artificiale in corrispondenza del ponte sul torrente Olen, nel comune di Alagna Valsesia, si comunica che sulla base delle informazioni fornite e tenuto conto della tipologia dell'opera in progetto, della zonizzazione acustica vigente, che pone l'area di installazione della centrale elettrica in assetto invernale in classe IV, e estivo in classe III, e che detta centrale verrà posta ad una distanza prossima ai 275 m dal primo ricettore residenziale, si ritiene che l'autorizzazione richiesta possa essere concessa, a condizione che l'ente che rilascia il provvedimento autorizzativo prescriva che:

- Prima dell'avviamento dei lavori, per tutte le fasi di cantiere in cui sia previsto un superamento dei limiti acustici, dovrà essere richiesta e ottenuta, ai sensi dell'art. 6 L.447/95 e dell'art. 9 L.52/2000, un'autorizzazione in deroga dal comune territorialmente competente, il quale potrà rilasciarla compatibilmente con quanto stabilito dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b della L.R. 52/2000 (emanate con D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049) e dai regolamenti comunali, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo;
- Entro trenta giorni dall'avviamento dell'attività in progetto dovrà essere effettuata, a cura del proponente, una campagna di misure fonometriche, sia in periodo di riferimento diurno che notturno, finalizzate a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio, presso gli insediamenti limitrofi. Dette misurazioni dovranno prestare particolare attenzione per la verifica del limite differenziale, ove applicabile.

22.03.01

Buongiorno,

su disposizione del Dirigente Responsabile, si invia in allegato quanto in oggetto.
Cordiali saluti.

ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Vercelli

Si comunica che Arpa Piemonte accetta, in conformità alla normativa vigente sulla PEC, le seguenti tipologie di messaggi:

1. con allegati in formati ?stabili? (.pdf, .txt, .tiff). Allegati trasmessi in altri formati (es. .doc, .xls, .zip, .odt, .xml, .eml) verranno rifiutati.
2. con dimensione massima consentita per ciascun allegato di 2 Mb;
3. con un numero massimo di pagine non superiore a 50;
4. i documenti trasmessi devono essere stampabili e leggibili esclusivamente in formato A4.

Grazie per la collaborazione
SC Dipartimento di Vercelli

Prot. **25563**
B.B1.22

Vercelli, li **31.3.2015**

Trasmissione unicamente via PEC

Spettabile
Provincia di Vercelli
Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Energia

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Rif. Vs. prot. n. 11217 del 19/03/2015, prot. Arpa n. 22083 del 19/03/2015


OGGETTO: Ditta Monterosa 2000 Comune di Alagna Valsesia (VC). Costruzione ed esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale da installarsi sul torrente Olen. Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 DLgs 387/03 s.m.i. Trasmissione relazione tecnica

Con la presente si trasmette l'allegato parere tecnico predisposto, in relazione a quanto in oggetto, da questo Dipartimento ARPA per quanto di competenza.

Distinti saluti

Allegati:
parere tecnico.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giancarlo Cuttica



GC/gc



STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento Provinciale di Vercelli"
Struttura Semplice "Produzione"

Istruttoria Provinciale

Ai sensi dell'art. 12 della D.Lgs 387/2003

ELABORATO DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Progetto: Realizzazione centralina idroelettrica presso torrente Olen, Alagna Valsesia (VC)

Servizio B1.22

Proponente Monterosa 2000

Redazione	Funzione: Tecnico Nome: Ing. Giuseppe Celentano	Data: 30/3/15	Firma: <i>Giuseppe Celentano</i>
Verifica	Funzione: Responsabile S.S. Produzione Nome: Dott. Giancarlo Cuttica	Data: 30/3/15	Firma: <i>Giancarlo Cuttica</i>
Approvazione	Funzione: Responsabile Dipartimento Nome: Dott. Giancarlo Cuttica	Data: 30/3/15	Firma: <i>Giancarlo Cuttica</i>

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176390017

Dipartimento Provinciale di Vercelli - Produzione

Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 - fax 0161269830 - Email: produzione.vc@arpa.piemonte.it

PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

1. Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione integrativa (qui pervenuta con prot. Arpa n° 14129 del 24/02/2015) relativa al progetto costruzione ed esercizio di un "Impianto di produzione di energia idroelettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale" da situarsi a Alagna Valsesia (VC)

Il progetto è già stato sottoposto alla procedura di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 LR 40/98 s.m.i. ed è stato escluso dalla successiva fase di valutazione ai sensi della DGR n. 77-6279 del 02/08/2013. Il presente progetto sarà ora soggetto all'iter autorizzativo previsto dall'art 12 D.Lgs 387/03 s.m.i.

Nella presente relazione tecnica si valuteranno le integrazioni prodotte alla luce delle richieste formulate da ARPA nel precedente contributo (prot ARPA n. 105918 del 18/12/2015), di seguito evidenziate in corsivo all'interno di un elenco puntato.

2. Valutazione della documentazione integrativa

- Circa il rifornimento di carburante dei mezzi d'opera il proponente si limita ad affermare che "[...] verranno forniti direttamente sul luogo di lavoro con autoveicoli tipo pick up dotati di cisterna a bordo" (pag.31 – Progetto definitivo). Circa le caratteristiche dell'area di rifornimento mezzi nulla è stato detto. Si ribadisce pertanto la prescrizione contenuta nella DGR di VIA e cioè che "il rifornimento carburante e la manutenzione dei mezzi saranno effettuati in area o zona appositamente attrezzata per prevenire eventuali versamenti di sostanze inquinanti sul suolo".

Si prende atto che il proponente dichiara che "l'area di rifornimento ed eventuale manutenzione dei mezzi [...] sarà collocata poco più a valle rispetto all'area di cantiere vera e propria in corrispondenza di un piccolo spiazzo esistente sul lato destro (salendo verso monte) della strada sterrata che conduce al sito della costruenda centrale. Tale area [...] verrà delimitata con apposita transennatura alla base della quale saranno posizionati sacchi di materiale assorbente che consentiranno il contenimento di eventuali liquidi inquinanti sversati" (pag. 8 – Integrazioni).

- Si ricorda che l'area dovrà essere impermeabilizzata (con telonatura o pavimentazione che al termine dei lavori dovrà essere rimossa) al fine di evitare, in caso di sversamenti accidentali, la contaminazione della matrice suolo e acquifero.

- Si richiamano alcune prescrizioni relative alla fase di cantiere:
 - Il proponente dovrà minimizzare il sollevamento polveri attraverso una regolare bagnatura delle piste di cantiere. Eventuali mezzi in entrata/uscita dal cantiere, qualora trasportino materiale polverulento, dovranno essere opportunamente telonati
 - Si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche sulle aree interessate

- *Qualsiasi attività di cantiere dovrà essere svolta evitando l'intorbidimento delle acque del torrente Olen, escludendo inoltre il periodo di riproduzione della fauna ittica presente.*

Si prende atto che il proponente recepisce totalmente le prescrizioni

- *In base a quanto previsto dalla DGR n. 77-6279 del 02/08/2013 al proponente viene prescritto l'obbligo di effettuare un monitoraggio articolato per il Torrente Olen. Preso atto che tale monitoraggio è in corso di svolgimento sembra opportuno che il proponente lo formalizzi per iscritto, coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 77-6279 del 02/08/2013.*

Si prende atto che il tipo di indagine e le modalità con cui è stata programmata rispondono ai requisiti della prescrizione.

- *Non è stato presentato un piano di dismissione dell'opera così come previsto ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 387/03 s.m.i. Si richiedono pertanto integrazioni in merito.*

A tal proposito il proponente dichiara che "[...] si è provveduto a valutare il costo di rimozione delle opere previste in progetto e che non riguardano il fabbricato di centrale e l'adiacente cabina elettrica; in particolare, oltre ad una serie di opere aggiuntive, si è valutato il costo di rimozione delle linee di adduzione e di scarico della centrale. Le restanti opere utilizzate per l'impianto risultano invece funzionali all'impianto di innevamento programmato o costituiscono il fabbricato di centrale e l'adiacente cabina" (pag.9 – Integrazioni)

- *In riferimento alla valutazione d'impatto acustico, presentata dalla società "MONTEROSA 2000 SPA", inerente l'installazione di una centralina idroelettrica su l'impianto di innevamento artificiale in corrispondenza del ponte sul torrente Olen, nel comune di Alagna Valsesia, si comunica che sulla base delle informazioni fornite e tenuto conto della tipologia dell'opera in progetto, della zonizzazione acustica vigente, che pone l'area di installazione della centrale elettrica in assetto invernale in classe IV, e estivo in classe III, e che detta centrale verrà posta ad una distanza prossima ai 275 m dal primo ricettore residenziale, si ritiene che l'autorizzazione richiesta possa essere concessa, a condizione che l'ente che rilascia il provvedimento autorizzativo prescriva che:*

- *Prima dell'avviamento dei lavori, per tutte le fasi di cantiere in cui sia previsto un superamento dei limiti acustici, dovrà essere richiesta e ottenuta, ai sensi dell'art. 6 L.447/95 e dell'art. 9 L.52/2000, un'autorizzazione in deroga dal comune territorialmente competente, il quale potrà rilasciarla compatibilmente con quanto stabilito dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b della L.R. 52/2000 (emanate con D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049) e dai regolamenti comunali, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo;*

3

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Provinciale di Vercelli – Produzione

Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 - fax 0161269830 - E-mail: produzione.vo@arpa.piemonte.it

PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it



- *Entro trenta giorni dall'avviamento dell'attività in progetto dovrà essere effettuata, a cura del proponente, una campagna di misure fonometriche, sia in periodo di riferimento diurno che notturno, finalizzate a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio, presso gli insediamenti limitrofi. Dette misurazioni dovranno prestare particolare attenzione per la verifica del limite differenziale, ove applicabile.*

Si prende atto che il proponente recepisce le prescrizioni

3. Conclusioni

Alla luce delle integrazioni prodotte non si sollevano ulteriori considerazioni in merito al progetto presentato dalla ditta "Monterosa 2000". Oltre alle considerazioni presenti nella presente relazione si rimanda al precedente contributo tecnico scientifico di ARPA a completamento del quadro prescrittivo proposto (prot ARPA n. 105918 del 18/12/2015)



22.03.01

In allegato alla presente trasmettiamo quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Prot. N° 0009345/CP/vm

Serravalle Sesia li, 17/12/2014

PROVINCIA DI VERCELLI Settore
Formazione, Lavoro e Politiche Sociali,
Cultura e Turismo, Energia - Via,
Istruzione
Via San Cristoforo 3
13100 VERCELLI VC

Oggetto: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156,75 KW, da situarsi in Comune di Alagna Valsesia - Loc. Ponte di Legno sul torrente Olen a monte delle Frazione Piane. Ditta Monterosa 2000 Spa - Frazione Bonda 19 - Alagna Valsesia. Comunicazione avvio del procedimento; Indizione convocazione Conferenza dei Servizi.

In riscontro alla Vs nota prot. n. 38606 del 03/12/2014 di convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto del giorno 18 Dicembre 2014, pervenuta in data 03/12/2014 al n. 8995 di prot., per i provvedimenti di competenza, la scrivente Società comunica che nulla osta alla realizzazione del progetto.

Distinti Saluti

 Direttore
PAOLINO AGLIANO Paolo




CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio - Regione Partite S.S. 299 - 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 - Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Prot. N° 0008064/CP/vm

Serravalle Sesia li, 04/11/2014

MONTEROSA 2000 S.P.A.
FRAZIONE BONDA 7
13021 ALAGNA VALSESIA VC

Oggetto: RICHIESTA DI INFORMAZIONI IN MERITO AD INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI - RISCONTRO.

Il sottoscritto CAVAGLIANO Ing. Paolo, nato a Borgosesia il 03.11.1975, in qualità di Direttore Generale del CO.R.D.A.R Valsesia S.p.a. con sede in Frazione Vintebbio Comune di Serravalle Sesia;

Visti gli atti d'ufficio

DICHIARA

Che in prossimità del ponte in legno lamellare sul Torrente Olen a monte della Frazione Piane sul territorio di Alagna Valsesia (VC) vi è la presenza di una rete idrica di adduzione in materiale plastico PEAD diametro 110 posizionata lato a monte dell'impalcato e con profondità di circa 1 ml.

Distinti Saluti

Il Direttore
Ing. CAVAGLIANO Paolo



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626
www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Vercelli, 19 dicembre 2014

Protocollo: 7831 R.U

Rif.: prot. n. 38606 del 03.12.2014

Allegati:

Alla Provincia di Vercelli
Settore Settore Formazione, Lavoro e Politiche
Sociali, Cultura, Turismo, Energia – V.I.A,
Istruzione
Servizio Energia
Via S. Cristoforo 3
13100 Vercelli

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica a servizio di un impianto di innervamento artificiale di potenza nominale prevista pari a 156,72 kW, da situarsi in Comune di Alagna (VC), località ponte di legno sul Torrente Olen a monte della Frazione Piane. Progetto presentato dalla ditta Monterosa 2000 S.p.A..

Si fa riferimento alla nota a margine relativa all'oggetto ed alla riunione tenutasi il giorno 18 dicembre c.a. presso codesta Amministrazione a cui ha partecipato un delegato della scrivente.

Nel confermare quanto riferito e verbalizzato nella Conferenza dei Servizi in merito agli adempimenti del Proponente nei confronti dell'Agenzia delle Dogane per la realizzazione dell'impianto idroelettrico, si comunica che, sotto l'aspetto fiscale, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. l'alternatore ed i contatori fiscali dell'energia elettrica dovranno essere posizionati ad altezza d'uomo in maniera tale da poter esser ispezionati in tutte le loro parti senza l'ausilio di scale o altre attrezzature; inoltre devono essere ben visibili le targhe contenenti i dati identificativi di dette apparecchiature;
2. i sistemi di misura dovranno essere dotati di morsettiera di controllo, rispondente alla normativa elettrica vigente, per consentire l'effettuazione di prove di corretto funzionamento del contatore elettrico, a carico reale e fittizio;
3. dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 concernente la sicurezza fiscale dell'assetto dell'impianto e del sistema di misura dell'energia elettrica prodotta.

4. richiedere la modulistica di autocertificazione all'Ufficio delle Dogane di Vercelli.

La società richiedente, al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, ottenuta la connessione con la rete di distribuzione nazionale tramite l'installazione del contatore di cessione, dovrà presentare denuncia di attivazione dell'officina elettrica di produzione all'Ufficio delle Dogane di Vercelli su apposita modulistica fornita dallo stesso Ufficio, integrata dalla documentazione tecnica dell'impianto e richiedere licenza fiscale di esercizio ai sensi dell'art. 53 o autorizzazione ai sensi dell'art. 53 bis del D.Lvo. 26/10/95, n. 504 a seconda della tipologia dell'impianto.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott.ssa Carla Barbato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

26 MAR 2015



*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL PIEMONTE

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art.
43, comma 6, DPR 445/2000; e tramite e-mail
per le P.A., ai sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Torino,

Provincia di Vercelli
Settore Pianificazione territoriale, Urbanistica, Risorse idriche,
Energia, V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo
Servizio Energia
Via San Cristoforo, 3
13100 Vercelli
Fax 0161.590332
broglia@provincia.vercelli.it

E p.c. Ditta Monterosa 2000 Spa
Fraz. Bonda, 7,
13021 Alagna Valsesia (VC)
monterosa2000@pec.it

e p.c. alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e
Vercelli
p.zza S. Giovanni, 2
10122 TORINO

e p.c. Al Comune di Alagna Valsesia
Piazza Municipio, 1
13021 ALAGNA VALSESA (VC)
Fax 0163.91420

Prot. 2655 del 30.12.2014/10.1

All. 1

**OGGETTO: Alagna Valsesia (VC), loc. ponte di legno sul torrente Olen, Fraz. Piane. Realizzazione di una
centrale di energia elettrica a servizio di impianto esistente
Procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Valutazioni di competenza**

Con riferimento alla nota prot. n. 0011217 del 19.03.2015, assunta agli atti prot. n. 2464 del 20.03.2015, si ribadisce quanto già espresso alla Ditta Monterosa 2000 Spa con nota prot n 1845 del 05.03.2015 che si allega per opportuna conoscenza.

Esaminata la documentazione trasmessa, comprensiva della relazione di "Verifica preventiva di interesse archeologico", si prende atto degli interventi previsti e del quadro archeologico determinato dall'analisi dei dati bibliografici, d'archivio, dall'analisi delle fotografie aeree e della cartografia storica e dalle ricognizioni sul terreno. Questi dati non consentono di ipotizzare un rischio archeologico nullo per la realizzazione dell'opera in epigrafe che ricade in un comprensorio noto per la rilevanza delle testimonianze storiche e archeologiche in età romana e medievale, per le quali, nell'area in questione, come si evince anche dalla relazione archeologica, non sono mai stati effettuate indagini sistematiche.

In particolare, in considerazione del fatto che, come si evince dalla VPIA, non sia stato possibile eseguire un survey archeologico sistematico e approfondito in quanto la visibilità è stata medio-bassa o scarsa su larga parte dell'area oggetto di intervento, questo Ufficio non può escludere il rischio archeologico, soprattutto in considerazione della conformazione rupestre dell'area che potrebbe celare tracce pre-protostoriche, come si evince sia dalla VPIA, sia dalle integrazioni di Carattere Geologico allegate al progetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, questa Soprintendenza, vista la difficoltà a circoscrivere con precisione le aree ad elevato rischio archeologico, autorizza, per quanto di competenza, l'opera in oggetto a condizione che tutti i lavori di scavo nel suolo e sottosuolo, compresi quelli relativi alla preparazione delle piste di cantiere e delle aree di stoccaggio dei materiali, e soprattutto quelli pertinenti allo scavo dell'edificio centrale, dei cavidotti e delle tubazioni, siano eseguiti con assistenza archeologica continua da parte di operatori specializzati senza oneri per questo Ufficio e sotto la supervisione scientifica di questa Soprintendenza, allo scopo di consentire l'immediato riconoscimento di eventuali preesistenze di natura archeologica.

Eventuali rinvenimenti comporteranno la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture archeologiche tutelate dalla normativa vigente (D.Lgs. 42/2004). In tal caso potranno essere richieste ulteriori verifiche attraverso ampliamenti e approfondimenti degli scavi.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
dott.ssa Elisa PANERO

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Egle MICHELETTI



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1^a REGIONE AEREA

UFFICIO TERRITORIO E PATRIMONIO

Piazza E. Novelli n° 1 - 20129 M I L A N O

(Tel. 02/73902032 - Fax 02/73903409)

Milano, li

28/01/2015

PDC Dott.ssa Campanella 02/73902041

PROVINCIA DI VERCELLI
V. S. CRISTOFORO, 3
13100 VERCELLI



Prot. N° M_D.AMI001 1444

Oggetto: Prat. 10/2015/CS: DITTA MONTEROSA 2000: CENTRALINA IDROELETTRICA DA 156,75 KW SU IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE OLEN A MONTE DELLA FRAZIONE PIANE – Conferenza dei Servizi.

Comuni di: ALAGNA VALSESIA

e, p.c. AL COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture
V. le Università, 4 – 00185 ROMA

Riferimenti: Foglio N. 38606 datato 03/12/2014.

1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio a riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.
2. Pertanto **Nulla Osta** relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

PROVINCIA DI VERCELLI
PROT. N. <u>3958</u>
DEL <u>30 GEN. 2015</u>
CLASSIFICAZIONE <u>22.03.01</u>
ITER <u>546</u>

IL CAPO UFFICIO in S.V.
(T.Col. G.A.r.n. Livio GARLATTI)

Per ricambiare
24/02/2015
Francina

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI



COMUNE DI ALAGNA VALSESIA

Im Land - Comunità Walser

Ufficio Tecnico

- Piazza Municipio n. 1 - 13021 Alagna Valsesia - VC - tel. +39 0163/922944 - 91361 - fax. 0163/91420 -

- e-mail: tecnico.cle.alagna.valsesia@reteunitaria.piemonte.it -

www.comune.alagnavalsesia.vc.it



Prot. 915

Alagna Valsesia, lì 01.04.2015



PROVINCIA DI VERCELLI
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
URBANISTICA, RISORSE IDRICHE,
ENERGIA, V.I.A., GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO
Via S. Cristoforo 3
13100 VERCELLI

broglia@provincia.vercelli.it


OGGETTO: Costruzione e esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media di concessione prevista pari A 156,75 KW, da situarsi in Comune Alagna Valsesia (VC), loc. ponte di legno sul torrente Olen, Fraz. Piane. Realizzazione di una centrale di energia elettrica a servizio di impianto esistente. Parere di competenza.

Con riferimento all'oggetto si esprime **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:

1. PERMESSO DI COSTRUIRE ai sensi del D.P.R. 380/2001

I lavori dovranno essere iniziati **entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003**, e l'opera dovrà essere completata **entro tre anni** dall'inizio dei lavori che dovrà essere comunicato a questo ufficio, così come prescrive l'art. 12 del vigente regolamento edilizio comunale.

Entrambi i termini possono essere prorogati, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.



Prima dell'inizio dei lavori, qualora necessario, il titolare del Permesso di Costruire dovrà presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia la denuncia inerente le opere strutturali ai sensi del D.P. R 06.06.2011 n. 380, del D.M. 14.01.2008 e del D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011;

**2. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA L.R. 32/08 Legge Regionale 32/08 -
Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**

In data 18.11.2014 la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere favorevole con la prescrizione di rivestire in acciaio corten con motivo a doghe orizzontali i portoni;

3. AUTORIZZAZIONE L.R. 45/89 e s.m.i.,

I movimenti di terra dovranno essere limitati alla quantità strettamente indispensabile e le scarpate convenientemente regolarizzate e sagomate facilitandone l'inerbimento e curando in modo particolare lo smaltimento delle acque superficiali.

I lavori previsti dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione.

A garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate, prima dell'inizio dei lavori, deve essere costituito a favore di questo Comune un deposito cauzionale (anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa) dell'importo di € 516,46.

La cauzione verrà restituita, a richiesta dell'interessato, dopo accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

L'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di sospendere o revocare la presente autorizzazione qualora durante i lavori ciò si rendesse necessario per la protezione di interessi pubblici;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Barbara geom. AVONDO



22.03.01

**REGIONE
PIEMONTE***Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica**Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli**ooppvercelli@regione.piemonte.it**Data**Protocollo* * /A18100*Classificazione* 13.160.30 – NOI12_2014 – 2041/2014A

* riportato nel corpo del messaggio PEC e nei metadati Doqui

**Alla Direzione Innovazione, Ricerca,
Università e Sviluppo energetico sostenibile**
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
SEDE

Al Servizio DEMANIO
SEDE

Alla PROVINCIA DI VERCELLI
Servizio Energia
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

OGGETTO: Autorizzazione unica ex art. 12 D. lgs. 387/2003 e s.m.i. per progetto di impianto idroelettrico presentato da Monterosa 2000 S.p.a. nel comune di Alagna Valsesia (VC). – Pratica N.O.I. n. 2460/P

Parere in linea idraulica ex R.D. n 523/1904

In riferimento al procedimento in oggetto lo scrivente Ufficio:

- esaminata la documentazione progettuale trasmessa dal proponente in data 04/11/2014;
- richiamata la propria precedente nota prot. n. 1036/A18.100 del 11/12/2014, con la quale sono state richieste integrazioni alla documentazione progettuale;
- vista la nota datata 23/02/2015, ns. protocollo n. 9814 del 24/02/2015, con la quale la Ditta Monterosa 2000 S.p.A. ha trasmesso le integrazioni alla documentazione progettuale;

- esaminata la documentazione progettuale redatta dal Dott. Ing. Claudio Francione, dal Dott. Geol. Massimo Biasetti e dalla Dott. Agr. Claudia Fiammengo, così come integrata e modificata secondo quanto richiesto con la nota suddetta;
- visti gli esiti delle verifiche idrauliche, dalle quali si evince come le opere interferenti con il torrente Olen, vale a dire scarico condotta di restituzione e cavidotto per linea elettrica di collegamento, sono compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua associato alle portate aventi TR 100 e 200 anni, con il ponte su cui verrà staffato il cavidotto che è caratterizzato da un franco minimo conforme alla normativa vigente (non inferiore a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1,00 m);
- considerato inoltre che tali opere risultano compatibili con l'assetto geomorfologico del corso d'acqua;

esprime **parere favorevole in linea idraulica** all'approvazione del progetto, relativamente alle opere che interferiscono con il torrente Olen (scarico condotta di restituzione e cavidotto per linea elettrica di collegamento) e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R e s.m.i.;
- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti, dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/03/2016. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Ente attuatore dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Ente attuatore dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del

corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato,


- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevato l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per quanto attiene al provvedimento di concessione demaniale, si comunica che potrà essere rilasciato solo ad avvenuta conclusione positiva del procedimento di Autorizzazione unica ex D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., così come previsto dal Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i.

Il presente parere viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.


Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
(ing. Roberto Crivelli)
firmato digitalmente



referente:

dott. G. Anzani





COMANDO REGIONE MILITARE NORD

SM - UFFICIO LOGISTICO INFRASTRUTTURE E SERVITU' MILITARI

- Sezione Infrastrutture Demanio Servizi Militari e Poligoni -

INDIRIZZO TELEGRAFICO: COM RFC I NORD

M_D-E24501 Prot. n. **3143** Cod.id. LOG Ind.cl. 10.12.4.8 10121 Torino, li **04/06/2015**
Ten.Col. IANNOTTA - ☎ 011 56034650

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica a servizio di un impianto di innevamento artificiale esistente, alimentata da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media di concessione prevista pari a 156.75 kW, da situarsi in Comune di ALAGNA VALSESIA (VC) - loc. ponte di legno sul torrente Olen a monte della fraz. Piane.
Richiedente: Ditta Monterosa 2000 s.p.a..

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^

Rif. Prot. numero 0011217 in data 19.03.2015 della Provincia di Vercelli.

Rif. T.U. 1775/1933 e succ. mod.; LL.RR. n. 5/94, 58/95, 49/9; D.P.G.R. 10/R-2003.

^^^^^^

1. In esito a quanto rappresentato con la lettera a riferimento, si esprime **NULLA CONTRO**, per gli aspetti demaniali di competenza di questo Comando, alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata.
2. I competenti Organi dell' Aeronautica e Marina Militare comunicheranno direttamente al richiedente il parere di propria competenza.

d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Col. f. (alp.) s. SM Marco FERRARIS

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. del 12 febbraio 1993 n. 39, la firma del Responsabile del Servizio è sostituita dall'indicazione a Stampa del nominativo del medesimo

L'ORIGINALE E' AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO

Allegato alla let. n.

/LOG/10.12.4.8

in data

ELENCO INDIRIZZI

A	PROVINCIA DI VERCELLI Settore Tutela Ambientale Servizio Risorse Idriche Via de Amicis n.6 <u>zaccuri@provincia.vercelli.it</u>	13100 VERCELLI
e, per conoscenza :		
	COMANDO DELLA CAPITALE SM-Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitu' Militari Via Scipio Slataper, 2	00197- ROMA
	MARINA MILITARE Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo – Alto Tirreno	19100– LA SPEZIA
	AERONAUTICA MILITARE 1° Reparto Demanio e Patrimonio Piazza Novelli n. 1	20100 – MILANO
	COMANDO BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” Corso IV Novembre n.3	10136 – TORINO
	13° REPARTO LAVORI C4 Corso Unione Sovietica n. 130	10134 – TORINO
	COMANDO 34° GRUPPO SQUADRONI AVIAZIONE ESERCITO “TORO” Via Grassi n. 47	10078 –VENARIA REALE (TO)