



PROVINCIA DI VERCELLI

Area Ambiente

UFFICIO Tutela e Valorizzazione Risorse
Energetiche – Impianti Termici

Atto N. 621

N. Mecc. PDET-639-2017 del 20/04/2017

del 20 / 4 / 2017

Oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 16.03.2015 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte idraulica, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla roggia Bona, da situarsi nei comuni di Pezzana e Stroppiana - intestata alla Ditta INNOVATION CONSULTING GROUP srl - Romagnano Sesia. Provvedimenti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 16.03.2015 è stata rilasciata autorizzazione ai sensi del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte idraulica, di potenza nominale media pari a 97,70 kW abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla roggia Bona, da situarsi nei comuni di Pezzana e Stroppiana (VC), intestata a Associazione di Irrigazione OVEST SESIA - Vercelli;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1807 del 27.10.2016 è stata volturata la titolarità dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 627 del 16.03.2015, da Associazione di Irrigazione OVEST SESIA - Vercelli a INNOVATION CONSULTING GROUP srl (P.IVA 02076860036) con sede legale e sede operativa in Romagnano Sesia, Via Novara 347, senza nulla modificare dei contenuti, termini e condizioni della Determinazione Dirigenziale citata e degli allegati alla stessa;

Considerato che la Ditta ICG srl :

- o con nota del 21.03.2017, pervenuta al protocollo in arrivo n. 9182 del 22.03.2017, ha comunicato che durante la fase esecutiva è stato riscontrato un refuso riportato nella Relazione Tecnica di progetto, successivamente ripresa nel testo

dell'Autorizzazione rilasciata. Nello specifico l'impianto e le opere connesse ricadono su due distinti mappali insistenti su due Comuni: il Mappale 2 del Foglio 1 del Comune di Stroppiana (porzione ovest dell'impianto) ed il Mappale 53 del Foglio 2 del Comune di Pezzana (porzione est). Nella relazione tecnica di progetto è stato erroneamente indicato che la cabina ENEL per la connessione dell'impianto sarebbe stata realizzata sul Mappale 2 del Foglio 1 di Stroppiana, mentre nella realtà essa ricade sul Mappale 53 del Foglio 2 di Pezzana, come peraltro ricavabile dalla consultazione della tavola planimetrica n. 3 del luglio 2014, trasmessa ad integrazione dello studio di compatibilità idraulica delle opere in progetto, a seguito della richiesta da parte della Regione Piemonte, Settore Tecnico di Vercelli. La Ditta ICG ha richiesto in merito il rilascio di una nota/addendum di "Errata corrige" al testo del provvedimento autorizzativo.

- o Con nota datata 27.01.2017, pervenuta al protocollo in arrivo n. 2706 del 31.01.2017, ha comunicato la rettifica del valore di rendimento massimo dell'impianto in argomento dichiarando, fra l'altro.
 - o che il rendimento complessivo risulta pari a 0,86 grazie all'evoluzione della tecnologia, con considerevole incremento delle prestazioni idrauliche;
 - o che l'incremento della potenza massima erogabile dall'impianto non comporta modifica alcuna dei parametri di concessione, né tantomeno modifiche dimensionali ad opere, strutture o macchinari;
 - o che non varia il lay-out d'impianto autorizzato;
 - o che, per ragioni di taglie commerciali e di adeguati fattori di sicurezza rispetto alla potenza massima erogabile, l'impianto era già stato previsto ed autorizzato con due generatori asincroni da 90 kW ciascuno e quindi la potenza massima autorizzata da ENEL in immissione nella rete era stata cautelativamente prevista pari a 180 kW, valore quest'ultimo comunque sempre superiore al nuovo valore della potenza massima erogata dall'impianto (149 kW). Non sarà quindi necessario procedere con modifiche alla soluzione tecnica delle opere di connessione o con segnalazioni ad Enel distribuzione.

Tutto ciò premesso


DETERMINA

- 1) Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di sostituire nel testo dell'Autorizzazione Unica, rilasciata con determina n. 627 del 16.03.2015 e successivamente volturata con determina n. 1807 del 27.10.2016, il riferimento alla localizzazione della cabina ENEL per la connessione dell'impianto precisando che ricade sul Mappale 53 del Foglio 2 del Comune di Pezzana.
- 3) Di prendere atto della comunicazione di rettifica del rendimento massimo dell'impianto in argomento.
- 4) Di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, e fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 5) Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Vercelli.

- 6) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Società Innovation Consulting Group srl, nonché ai Comuni di Pezzana e Stroppiana e a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-639-2017

Oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 16.03.2015 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte idraulica, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla roggia Bona, da situarsi nei comuni di Pezzana e Stroppiana - intestata alla Ditta INNOVATION CONSULTING GROUP srl - Romagnano Sesia. Provvedimenti.

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 21 / APR. / 2017 e vi rimarra' affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 21 / APR. / 2017

L'INCARICATO DEL SERVIZIO



[Handwritten signature in blue ink]