PROVINCIA DI VERCELLI

Pianificazione Territoriale/Urbanistica - Risorse Idriche - Energia - V.I.A. - Geologico e Difesa del Suolo

UFFICIO Energia e Impianti Energetici

N. Mecc. PDET-653-2015 del 16/03/2015

Atto N. 627 **del** 16 / 3 / 2015

Oggetto: D.Lgs 387/2003 art.12 e s.m.i. Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona, da situarsi nei comuni di Pezzana e Stroppiana (VC), in capo alla Associazione di Irrigazione Ovest Sesia (Preventivo ENEL TO 662684).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

In data **15.05.2014**, l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, con sede legale in Vercelli (VC), Via Duomo 2, ha presentato alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un Impianto di produzione di energia elettrica Centrale idroelettrica " Bona di Sopra" (impianto a coclea) alimentato da fonte rinnovabile idraulica, di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia molinara Bona di sopra dalla Roggia Bona, da situarsi nei Comuni di Stroppiana e Pezzana (VC).

La conclusione del procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. è stabilita entro massimi 90 giorni, salvo interruzione dei termini.

In allegato all'istanza, in data 15.05.2014 (protocollo in arrivo n. 0015517 del 15.05.201), la Società Proponente ha trasmesso progetto delle opere.

Copia della domanda di autorizzazione e del progetto a corredo della stessa è stato consegnato, a cura del Proponente a:

- Comuni di Stroppiana e Pezzana
- Arpa – Dipartimento di Vercelli
- ASL Vercelli
- OOPP Regione Piemonte – Sede di Vercelli
- Soprintendenza Beni Architettonici e paesaggistici
- Regione Piemonte – Settore Paesaggio

Il Progetto consiste, come descritto sinteticamente dal Proponente, in impianto idroelettrico dotato di n. 2 coclee in parallelo in fregio al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di sopra dalla Roggia Bona, da situarsi nei Comuni di Stroppiana e Pezzana , ubicato sul mappale 2 del foglio 1 del N.C.T. Comune di Stroppiana e n. 53 del Foglio 2 del Comune di Pezzana , entrambi nelle disponibilità dell'Ass. OVEST Sesia di Vercelli.

Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto consistono nella realizzazione di una cabina Enel ed un tratto di elettrodotto interrato di sviluppo pari a 120 mt. entrambi sul mapp. N.2 del Foglio 1 del Comune di Stroppiana nelle disponibilità dell'Ass. OVEST Sesia di Vercelli .

L'"Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al Progetto approvato, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti il Permesso a Costruire in capo al Comune di Caresana. Nel caso, nell'ambito della procedura autorizzativa, il Comune deve fornire all'Autorità Procedente tutte le condizioni tecnico-amministrative cui dovrà attenersi la Ditta Proponente per la realizzazione delle opere relative all'impianto previste nel Progetto.

Il Proponente, con la domanda di "Autorizzazione Unica", ha chiesto contestualmente il rilascio delle sottoelencate Autorizzazioni, pareri, nulla Osta, ecc:

- Parere ARPA
- Parere ASL
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004
- Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904
- Nulla Osta Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/2003
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 31 della LR 56/77

L'Autorità procedente ha fatto salva la verifica della necessità di ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla Osta, ecc.. che dovessero risultare necessari nel corso dell'istruttoria.

Con nota n. n. 18229 del 5.6.2014 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il giorno 17.06.2014.

La convocazione è stata inoltrata, oltre che ai Settori interessati dell'Amministrazione Provinciale, a:

- MINISTERO dello Sviluppo Economico
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte – P.zza S. Giovanni 2-10122 TORINO
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte
- Regione Piemonte - Politiche Energetiche
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale
- ARPA Piemonte - Dipartimento Vercelli
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) N. 11
- Al Comune di Stroppiana -
- Al Comune di Pezzana -
- ENEL Distribuzione Spa
- Gestore dei Servizi Elettrici-GSE Spa
- Ufficio delle Dogane di Vercelli
- A.P.E.V.V. – Agenzia Provinciale per l'Energia del Vercellese e Valsesia
- Autorita' d'Ambito ATO 2
- Ass. Irrigazione Ovest Sesia

La Conferenza dei Servizi del 17.06.2014 si è conclusa, tra l'altro, con le seguenti risultanze:

"La Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata 17.06.2014, ritiene di richiedere al proponente le integrazioni e gli adeguamenti progettuali che sono emersi necessari dall'esame odierno e dai pareri e dalle note pervenute. Le integrazioni e gli adeguamenti dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale. Si stabilisce inoltre di convocare una seconda seduta della Conferenza dei Servizi non appena espletate le procedure di cui all'art. 31 della LR 56/77 e smi , in conseguenza delle quali potrà essere formalizzato il parere della Regione Piemonte, ai sensi dalla DGR n.32 -6514 del 2013"

I termini del procedimento sono stati quindi sospesi, ai fini del calcolo dei novanta giorni previsti dalla legge, dal giorno della Conferenza che ne ha evidenziato la necessità e riprenderanno dalla successiva Conferenza che verrà convocata a seguito della presentazione delle integrazioni medesime.

Con nota n. 23210 del 16.07.2014 è stato trasmesso il verbale a tutti i convocati alla Conferenza dei Servizi.

Con nota datata 8.08.2014, prot. in arrivo n. 25585, il Proponente ha provveduto a depositare alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, gli elaborati integrativi al progetto, come richiesto nella Conferenza dei Servizi del 17.06.2014.

In data 16.09.2014 sono state trasmesse le Deliberazioni di Giunta comunale da parte dei Comuni di Stroppiana e Pezzana relativamente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto in progetto.

Con nota n. 0031548 del 09.10.2014 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, per il giorno 27 ottobre 2014.

La Conferenza si dei Servizi del 27.10.2014 si è così conclusa:

"La Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione tecnica datata 27 ottobre 2014, ritiene che l'impianto proposto possa essere autorizzato e propone l'adozione del provvedimento conseguente di "Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., subordinatamente a tutte le prescrizioni individuate in sede di Conferenza di cui agli allegati al presente verbale e sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione tecnica allegata

Prima del rilascio dell'atto autorizzativi il Proponente dovrà presentare: verifica dell'interazione opera-terreno attraverso l'equazione $Rd \geq Ed$, definendo numericamente i valori di *Rd* (Resistenza di progetto)ed *Ed* 8 Valore di progetto dell'effetto delle azioni) ai sensi del D.M. 14/01/2008.

Inoltre potranno essere predisposti gli atti autorizzativi in attesa che la Regione Piemonte perfezioni e formalizzi quanto oggi messo a verbale e quanto ancora mancante sia relativamente alle procedure di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 sia relativamente ai pareri previsti ai sensi Dlgs 42/2004."

In data 31.10.2014 la Regione Piemonte, con PEC in arrivo n. 34469, – ha trasmesso i seguenti pareri:

- Settore Decentrato OO.PP. : parere favorevole in linea idraulica, con prescrizioni;
- Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio: valutazione positiva condizionata al rispetto di prescrizioni;
- Settore Prevenzione rischio geologico: parere favorevole

In data 06.11.2014 la Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici – nota n. 21939 (Prot. in arrivo n. 00352271 del 06.11.2014) - ha comunicato il parere favorevole con prescrizioni.

Con nota n. 36096 del 13.11.2014 è stato trasmesso a tutti i componenti la Conferenza dei Servizi il verbale della riunione del 27 ottobre 2014, unitamente a tutta la documentazione pervenuta.

In data 27 gennaio 2015 il Proponente ha trasmesso all'Amministrazione Provinciale, con nota prot. in arrivo n. 3393, la verifica dell'interazione opera terreno come richiesta dalla Conferenza dei Servizi del 27.10.2014. Tale documento è stato verificato dal competente Servizio.

La documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica

Per quanto riguarda la documentazione presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, in data 15.05.2014, il Proponente ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Domanda in carta legale;
- Elenco documentazione , firmato da ing. Luca BUSSANDRI per la Ditta Proponente;
- Copia della consegna del progetto a:
  - Regione Piemonte Settore attività di gestione e valorizzazione del paesaggio
  - ARPA Dipartimento di Vercelli
  - ASL di Vercelli
  - Comuni di Stroppiana e Pezzana
  - Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP. (per richiesta Nulla Osta idraulico)…

- Copia della Deliberazione G.P. n. 70 del 10 maggio 2012 "Verifica di compatibilità ambientale"
- Copia D.D. n. 2911 del 25.10.2012 "Istanza in data 21.06.2012 dell'Associazione Irrigazione Ovest Sesia per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del regolamento approvato con D.G.R. n. 11/R del 31.07.2011 e s.m.i. per derivazione d'acqua a scopo idroelettrico a mezzo delle utenze della roggia Bona nei comuni di Desana, Stroppiana e Caresana di cui al D.P. n. 2347 del 08.11.1990. Pratica n. 760 – E."
- Preventivo ENEL T0662684 e allegato A) e relativa accettazione in data 13.11.2013;
- C.I. del Direttore generale ing. Luca Bussandri
- Certificato di destinazione Urbanistica relativo ai terreni Comune di :
- Stroppiana - Foglio 1 Mappali 2,
- Pezzana - Foglio 2 mappale 53;
- Copia bonifico bancario di Euro 1.100,00 quale pagamento degli oneri istruttori;
- Dichiarazione di impegno alla Corresponsione delle garanzie finanziarie per la dismissione dell'impianto;
- PROGETTO (firmato dal proponente e dall'Ing. E. Libralato):
  - Relazione tecnico-illustrativa datata maggio 2014;
  - Aspetti urbanistici datata maggio 2014;
  - Relazione di compatibilità acustica datata giugno 2011(Dr. Enrico Gallina – Ordine dei Biologi n. 058782 – sez. A)
  - Relazione paesaggistica (Dr.ssa Elena Moselli)
  - Relazione Geologica e geotecnica datata giugno 2011-marzo 2014 (Dr. Geol Maurizio Visconti – Ordine dei geologi della lombardia n.433 AP)
  - Tavole:
    - 1 – Corografia 1:10000 - Estratto planimetrico catastale 1:1000 - Vista aerea
    - 2 – Planimetria tracciato nuova linea MT ENEL e sovrapposizione ad ortofoto datata maggio 2014, scala 1:500;
    - 3 – Planimetria di stato attuale scala 1:200 maggio 2014

- 4 – Sovrapposizione progetto su rilievo – calcolo movimento terra, maggio 2014
- 5 – Pianta e sezioni scala 1:100 maggio 2014
- 6 – Prospetti Imp. Idroelettrico scala 1:100 e Pianta e prospetti Cabina Enel 1:50
- 8 – Tracciato nuova linea MT Enel – Estratto planimetrico catastale 4 1:1000.

Nelle seguenti date la Società proponente ha poi provveduto ad integrare l'istanza depositata con:

- 26.05.2014 prot. Prov. n. 17943 del 03.06.2014 - Copia dell'avvenuto Deposito pratica presso gli Enti di cui alla Domanda di autorizzazione e Certificato di destinazione urbanistica rilasciato rispettivamente dal Comune di Pezzana e dal Comune di Stroppiana;
- 29.05.2014 prot. Prov. n. 18235 del 05.06.2014 Copia richiesta ai comuni di Pezzana e Stroppiana di Dichiarazione di Pubblica utilità e Elaborato grafico relativo alla proposta di opere di mitigazione ambientale;
- 30.05.2014 prot. Prov. n. 18458 del 09.06.2014 Copia della Perizia Giurata dell'ing. E. Libralato sul costo di dismissione dell'impianto.

In data 8.08.2014 prot. Prov. in arrivo n. 25585 sono stati trasmessi gli elaborati integrativi al progetto, come richiesto nella Conferenza dei Servizi del 17.06.2014.

Tale documentazione è costituita da :

- Nota integrativa redatta dal progettista ing. E. Libralato
- Dichiarazione del geologo dott. M. Visconti
- N. 3 tavole per la verifica della compatibilità idraulica delle opere in progetto
- N.1 CD contenente il progetto completo di integrazioni.

In data 27 gennaio 2015 il Proponente ha trasmesso all'Amministrazione Provinciale, con nota prot. in arrivo n. 3393, la relazione di verifica dell'interazione opera terreno, firmata dal Dr. Geol. Maurizio Visconti, come richiesta dalla Conferenza dei Servizi del 27.10.2014.

Considerato che:

- L'art. 12 del D.Lgs 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio stortico-artistico;

- il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Ricordati i seguenti pareri che contengono prescrizioni (tutte le note sottoelencate fanno parte dell'allegato sub **B)** alla presente determinazione):

- Ministero dello Sviluppo Economico. Nota n. 0005576 - 11.06.2014. Nulla OSTA
- ARPA Dipartimento di Vercelli . Nota n. 48471 del 11.06.2014 (il cui contenuto è stato interamente ribadito con Nota n. 82570 datata 8.10.2014).

- Settore Tutela Ambientale nota prot. n. 19630 del 17.06.2014
- ENEL Distribuzione. Nota n. 0888673 datata 13.10.2014
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Nota n. 0007747 del 13.10.2014
- Soprintendenza per i Beni Archeologici, nota n. 5348 del 20.06.2014.
- Agenzia delle Dogane, nota prot. n. 3795 del 19.06.2014.
- Regione Piemonte – PEC in arrivo n. 34469 datata 31.10.2014 – con la quale sono stati trasmessi i seguenti pareri:
  - Settore Decentrato OO.PP. : parere favorevole in linea idraulica, con prescrizioni;
  - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio nota n. 27877 del 28.10.2014: valutazione positiva con prescrizioni;
  - Settore Prevenzione rischio geologico nota del 31.10.2014: parere favorevole
- Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici – nota n. 21939 datata 06.11.2014 (Prot. in arrivo n. 00352271 del 06.11.2014): parere favorevole con prescrizioni.
- Deliberazione n. 28 dell'8.09.2014 del Comune di Stroppiana
- Deliberazione n. 29 dell'8.09.2014 del Comune di Pezzana

Ricordato inoltre:
- Che tutte le osservazioni e le note pervenute durante l'iter istruttorio sono state elencate e sintetizzate nella relazione del Responsabile del Procedimento datata 10 novembre 2014 allegata sub A) all'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 20 novembre 2014, e sono agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- Che la conferenza dei servizi è regolata dalla L. 241/90. In proposito si richiama l'art. 14 ter il quale, al comma 7) così dispone : *"Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";*

Dato atto che:
- Il progetto è stato escluso dalla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale con Deliberazione G.P. n. 70 del 10 maggio 2012, a conclusione di procedimento di Verifica di VIA svolto relativamente ad un progetto proposto dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia riguardante tre piccoli impianti idroelettrici, tra i quali quello ora interessato dal procedimento autorizzativo.
- Relativamente al progetto ora in esame di "C*entralina idroelettrica Bona di Sopra, barraggio di derivazione Roggia Molinara nei Comuni di Stroppiana e Pezzana",* l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, con nota pervenuta il 14.04.2014, ha comunicato: 1) l'avvenuto approfondimento catastale circa l'esatta ubicazione delle opere in progetto, che risultano ricadere in Comune di Stroppiana e anche in minima parte in territorio di Pezzana; 2) l'ubicazione della cabina di consegna e linea MT di connessione alla rete, a seguito dell'acquisizione del preventivo di ENEL del 23.10.2013. Pertanto, l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, per poter correttamente procedere con l'istanza ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., ha posto quesito all'Organo Tecnico di VIA circa l'assoggettabilità alle procedure di VIA delle modifiche segnalate rispetto al Progetto a suo tempo valutato. L'Organo Tecnico di VIA ha svolto le valutazioni del caso, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n.40/98, e con nota n.14531 del 07.05.2014 ha ritenuto che le modifiche introdotte al Progetto di "C*entralina idroelettrica Bona di Sopra, barraggio di derivazione Roggia Molinara nei Comuni di Stroppiana e Pezzana",* comunicate da Ovest Sesia in data 14.04.2014, non producano effetti negativi significativi sull'ambiente, e pertanto da non assoggettare alla procedura di Verifica di VIA ex art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i., nel rispetto di condizioni e suggerimenti.

- l'Associazione Proponente ha ottenuto dalla Provincia di Vercelli la concessione di derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico rilasciata con Determina n. 2911 del 25.10.2012.
- L'Associazione Proponente ha presentato il Preventivo ENEL T06626684 e relativa accettazione datata 13 novembre 2013. Nel documento di accettazione, il Proponente dichiara di NON avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione.
- In data 16.09.2014 sono state trasmesse le Deliberazioni di Giunta comunale da parte dei Comuni di Stroppiana e Pezzana relativamente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto in progetto.
- La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, con nota pervenuta alla Provincia in data 31.10.2014 al prot. n. 34469, ha espresso parere favorevole in linea idraulica, con prescrizione, precisando che dovrà essere trasmesso allo stesso Settore regionale il progetto esecutivo delle opere per presa d'atto e conferma del provvedimento ex R.D. 523/1904. Il progetto escutivo dovrà tener conto della prescrizione impartita e delle osservazioni contenute nella nota prot. 33489 del 26.06.2014.
- La Regione Piemonte – Settore Attività di gestione e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 27877 del 28.10.2014 e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con nota n. 21939 del 06.11.2014, hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e L.R. n.32/2008.
- La Regione Piemonte – Settore prevenzione territoriale del rischio geologico – con nota del 31.10.2014, pervenuta a questa Amministrazione con PEC datata 31.10.2014 al n. 34469, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/77come modificato dalla L.R. n. 3/2013.
- Il Comando provinciale Vigili del fuoco di Vercelli ha comunicato, con nota n. 0007747 del 13.10.2014, che l'attività di cui trattasi non risulta soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il Nulla Osta con nota prot. n. Nota n. 0005576 - 11.06.2014.
- Il piano di dismissione delle opere, redatto conformemente all'art. 12 D.Lgs 387/03 s.m.i., è contenuto nella Relazione tecnico – illustrativa presentata dal Proponente.

Visti:

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003 "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", ed in particolare l'art.3 "*Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione*", e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;
- la L. 23 luglio 2009, N. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- il D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la L.R.n.44 del 26.04.2000, che ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le

quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

- la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l'attuazione del piano regionale;
- la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione" pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;
- il D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;
- la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 "Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti" nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiornamento del medesimo;
- la Deliberazione Giunta Provinciale n. 589 del 3 agosto 2009 "Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- Il D.M. 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- La D.G.R. del 30.01.2012 n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/03, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";
- La D.C.P. n. 46 del 26.03.2012 con la quale, tra l'altro, si è stabilito: "di confermare la durata del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.L.gs 387/2003 in anni 15, salva diversa durata dei contributi statali, dimostrata dal proponente;
- La D.G.P. n. 158 del 27.09.2012 con la quale è stata definita la cauzione per gli interventi di dismissione e ripristino degli impianti;
- La D.D. n. 904 del 28.03.2012 "Approvazione della modulistica ai fini del rilascio dell' "Autorizzazione Unica" per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs 387/2003";

Visti inoltre:

- le valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Dip. Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo Tecnico 27 ottobre 2014, agli atti di questa Amministrazione, le cui prescrizioni sono riportate nell'allegato A) della presente determinazione;
- le osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita nonché gli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali delle sedute del 17 giugno 2013, 31 gennaio e 13 maggio 2014;

- I verbali delle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 17 giugno e 27 ottobre 2014, agli atti di questa Amministrazione;
- le conclusioni e proposte all'Autorità Competente effettuate dal Responsabile del procedimento nella propria relazione, datata 10 novembre 2014, allegata sub A) all'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 20 novembre 2014, agli atti di questa Amministrazione:

"Conclusioni e proposte all'Autorità Competente

Tenuto conto :

- *Della documentazione presentata dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, con sede legale in Vercelli (VC), Via Duomo 2, delle valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo tecnico provinciale con il supporto tecnico scientifico di ARPA dip. Di Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo tecnico datata 27 ottobre 2012 e agli atti della Conferenza svoltasi nella stessa data;*
- *Delle osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita e richiamata nei paragrafi precedenti, nonché degli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali del 17.06.2014 e del 27.10.2014 (che si trovano agli atti, depositati presso il Servizio Energia);*
- *della documentazione presentata dalla Società Proponente, a seguito delle richieste della Conferenza dei servizi del 17.06.2014;*
- *delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.10.2014, sopra riportate;*
- *che in data 16.09.2014 sono pervenute le Deliberazioni di Giunta comunale da parte dei Comuni di Stroppiana e Pezzana relativamente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto in progetto.*
- *del parere del Settore Tutela Ambientale, prot. n. 19630 del 17.06.2014, formulato in occasione della Conferenza del 17.06.2014 e successivamente ribadito in sede di Conferenza del 27.10.2014;*
- *della comunicazione del Dipartimento ARPA, che conferma di non avere altro da aggiungere alla relazione già rassegnata con nota n. 82570 datata 8.10.2014*

si ritiene possa essere adottato il provvedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs.n.387/2003, alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale prevista a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona. da situarsi nei Comuni di Pezzana. e Stroppiana (VC) in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi svolta nelle date 17.06.2014 e 27.10.2014, alle condizioni tutte individuate in sede della Conferenza stessa. Prima del rilascio dell'atto autorizzativo il Proponente dovrà presentare: verifica dell'interazione opera-terreno attraverso l'equazione Rd≥Ed, definendo numericamente i valori di Rd (Resistenza di progetto)ed Ed 8 Valore di progetto dell'effetto delle azioni) ai sensi del D.M. 14/01/2008."

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, approvando il Progetto presentato dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia – con sede in Vercelli, via Duomo 2 - composto degli elaborati sopra indicati.

Richiamato l'art.107 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.10.2014 relativamente al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona, da situarsi nei Comuni di Pezzana e Stroppiana (VC), presentato dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia – con sede in Vercelli – via Duomo, 2;
2. Di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 27 ottobre 2014;
3. Di approvare il Progetto "impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona", presentato dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia – con sede in Vercelli – via Duomo, 2 - da situarsi nei Comuni di Pezzana e Stroppiana (VC) ed ubicato sul mappale 2 del foglio 1 del N.C.T. Comune di Stroppiana e n. 53 del Foglio 2 del Comune di Pezzana , entrambi nella disponibilità dell'Ass. OVEST Sesia di Vercelli. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto consistono nella realizzazione di una cabina Enel ed un tratto di elettrodotto interrato di sviluppo pari a 120 mt. entrambi sul mapp. N.2 del Foglio 1 del Comune di Stroppiana, nella disponibilità dell'Ass. OVEST Sesia di Vercelli;
4. Di autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona, presentato dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia – con sede in Vercelli – via Duomo, 2, ubicato nei Comuni di Pezzana e Stroppiana (VC), nel rispetto delle prescrizioni elencate nei documenti allegati sub A) e sub B) alla presente determinazione;
5. La presente autorizzazione è comprensiva dell'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e L.R. n.32/2008, alle condizioni tutte indicate nei pareri favorevoli condizionati - facenti parte dell'all. B) - espressi da:
   - Regione Piemonte – Settore Attività di gestione e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 27877 del 28.10.2014;
   - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, nota prot. n. 21939 del 06.11.2014.
6. La presente autorizzazione è comprensiva dell'esito favorevole della procedura ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. n. 3/2013, di cui al parere della Regione Piemonte – Settore prevenzione territoriale del rischio geologico – espresso con nota del 31.10.2014.
7. Di disporre la durata della presente autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., per anni quindici (15); ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il proponente o il gestore dell'impianto è tenuto a presentare regolare istanza alla Provincia di Vercelli almeno cinque (5) mesi prima della data di scadenza.
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
9. Gli allegati A) e B), costituiti rispettivamente da n. 4 e n. 41 pagine sono da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione;
10. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione dell'impianto, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando atto che il presente provvedimento costituisce, qualora necessario, vincolo preordinato all'esproprio per la linea elettrica di connessione;
11. di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione, così come stabilito dalle Linee Guida Ministeriali, emanate con D.M. 10.09.2010, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, a

favore del Comune sede dell'impianto, di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato, come previsto dalla D.G.P. n. 158 del 27.09.2012, al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;

12. Di dare atto che la presente autorizzazione:
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserita nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i due anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dalla Società autorizzata al Comune sede dell'impianto;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati la cui necessità non sia stata segnalata dal proponente o non sia emersa nel corso dei lavori istruttori. Qualora risultassero necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'opera autorizzata altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, non considerati o ricompresi nella procedura per il rilascio della presente autorizzazione, si stabilisce fin da ora che dovranno essere attivate le eventuali opportune procedure;
- sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, sono risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto, ai Comuni di Pezzana e Stroppiana (VC) e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Caterina SILVA)

Rif. numero meccanografico PDET-653-2015

Oggetto: D.Lgs 387/2003 art.12 e s.m.i. Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona, da situarsi nei comuni di Pezzana e Stroppiana (VC), in capo alla Associazione di Irrigazione Ovest Sesia (Preventivo ENEL TO 662684).

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 18/MAR. 2015 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 18 MAR. 2015

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

PROVINCIA DI VERCELLI

Settore Pianificazione Territoriale,
Urbanistica, Risorse Idriche, Energia,
V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo
Servizio Energia

Allegato A

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale prevista a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona, da situarsi nei Comuni di Pezzana. e Stroppiana (VC)

presentato dalla Ass.ne Irrigazione OVEST SESIA - Vercelli

Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i..

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI GENERALI DEL TAVOLO TECNICO da aggiungere alle prescrizioni puntuali suggerite dagli Enti partecipanti alla procedura o scaturenti dalla Conferenza:
L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.
Alcune delle seguenti prescrizioni possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati progettuali prodotti e ne ribadiscono pertanto il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso.

- Durante la costruzione, e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
  - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le più opportune azioni e interventi per porre rimedio;
  - dovranno essere adottate tutte le mitigazioni e interventi cautelativi previsti dal Progetto approvato, finalizzati a mitigare gli impatti sull'ambiente (acustico, emissione di polveri, acque, paesaggio e inserimento ambientale, ecc.);
  - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - i diritti di terzi sono fatti salvi, riservati e rispettati;
  - sono fatti salvi eventuali usi civici; deve essere garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di cui alle normative vigenti, la cui rigorosa applicazione e rispetto sono fatti salvi con l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 e s.m.i.
- L'Azienda autorizzata deve garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di cui alle normative vigenti, la cui rigorosa applicazione e rispetto sono fatti salvi con l'autorizzazione rilasciata ai sensi del'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.
- l'azienda autorizzata assume la piena responsabilità, anche per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando la Provincia ed i Comuni di Pezzana e Stroppiana, nonché i funzionari pubblici, da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati;
- dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori per il corretto controllo ed esecuzione dei lavori, nonché delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso ai Comuni sede dell'impianto, al Dipartimento ARPA competente per territorio, al Servizio Energia ed al Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune, alla Provincia di Vercelli e ad ARPA.
- l'Azienda autorizzata dovrà consentire al personale tecnico incaricato dall'Amministrazione Provinciale, Comunale e di ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare eventuali prelievi, controlli e analisi.
- Relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
  a) le eventuali opere dovranno essere costruite nel rispetto della normativa di settore e dovranno essere collaudate a termini di Legge;

b) l'istante assumerà la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi, sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati;

c) l'istante sarà obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e dei privati interessi;

d) l'istante à tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti;

e) tutte le spese inerenti le eventuali opere di cui sopra saranno a carico dell'istante.

- Riguardo l'inserimento ambientale delle opere, la Ditta dovrà provvedere alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze di nuovo impianto per un idoneo periodo, provvedendo alla sostituzione delle eventuali mancanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale.
- Al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la Ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate anche interne all'impianto.
- La dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Vercelli e dovrà prevedere la rimessa in ripristino dello stato dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art.12 comma 4 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.
- l'Azienda autorizzata è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento.
- Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà essere esibita al personale addetto alle verifiche e controlli.
- L'Azienda autorizzata dovrà provvedere affinché la viabilità di accesso sia idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno.
- Tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dai competenti VV.FF., ove previsto.
- Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua.
- L'autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
- Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, deve essere evitata la formazione di aerosoli al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli.
- L'Azienda autorizzata dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione della ragione sociale.
- la Ditta istante deve assicurare la custodia dell'impianto.
- E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dip. ARPA, competenti per territorio, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.
- L'autorizzazione è soggetta a revoca o modifica, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di violazione di legge delle normative tecniche o delle prescrizioni del presente provvedimento.
- L'autorizzazione, in ogni caso, à subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire nella materia.

- L'autorizzazione non esonera dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.
- L'Azienda autorizzata, qualora intenda sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza, deve darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione.
- Come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i., l'impianto di rete per la connessione sarà ceduto ad ENEL Distribuzione S.P.A. prima della messa in esercizio e pertanto:
  - Rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete:
  - L'autorizzazione, per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione, è automaticamente volturata al gestore Enel Distribuzione S.p.A. con decorrenza dalla data di presa in consegna dell'impianto, data che dovrà essere comunicata alla Provincia di Vercelli, in carta semplice, a valle del collaudo effettuato dal gestore stesso.

Prescrizioni del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli:

- I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in accordo con i disposti del D.M. 14.01.2008;
- In corso d'opera dovranno essere verificati la stabilità degli scavi e dei riporti e, se del caso, effettuato il ricontrollo delle verifiche geotecniche di cui al citato Decreto Ministeriale.

Prescrizione stabilita dalla D.C.P. n. 185 del 28.09.2009

- Allo scopo di monitorare ed aggiornare l'analisi delle potenzialità energetiche delle fonti rinnovabili sul territorio delle Provincia di Vercelli dovrà essere prescritto alle Ditte autorizzate l'invio annuale dei dati sulla produzione di energia elettrica con dettaglio mensile, ad APEVV ed al Servizio Energia della Provincia di Vercelli;

Prescrizioni del Servizio V.I.A. della Provincia di Vercelli:

- Si ribadisce il quadro prescrittivo stabilito con D.G.P. n.70 del 10.05.2012, per quanto stabilito in linea generale ed applicabile all'intervento in esame in Comune di Stroppiana e Pezzana, con esclusione di quanto già ottemperato in sede di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.
- Si ribadiscono le condizioni e suggerimenti indicati dall'Organo Tecnico di VIA con nota n.14531 del 07.05.2014, relativamente alle limitate modifiche segnalate dal Proponente con nota del 14.04.2014.

PROVINCIA DI VERCELLI

Settore Pianificazione Territoriale,
Urbanistica, Risorse Idriche, Energia,
V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo
Servizio Energia

Allegato B

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale prevista a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona, da situarsi nei Comuni di Pezzana. e Stroppiana (VC)

presentato dalla Ass.ne Irrigazione OVEST SESIA - Vercelli

Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i..

Pareri contenenti prescrizioni:

- Ministero dello Sviluppo Economico. Nota n. 0005576 - 11.06.2014.
- ARPA Dipartimento di Vercelli . Nota n. 48471 del 11.06.2014.
- Settore Tutela Ambientale nota prot. n. 19630 del 17.06.2014
- ENEL Distribuzione. Nota n. 0888673 datata 13.10.2014
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Nota n. 0007747 del 13.10.2014
- Soprintendenza per i Beni Archeologici, nota n. 5348 del 20.06.2014.
- Agenzia delle Dogane, nota prot. n. 3795 del 19.06.2014.
- Regione Piemonte – PEC in arrivo n. 34469 datata 31.10.2014:
  - Settore Decentrato OO.PP.
  - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio nota n. 27877 del 28.10.2014
  - Settore Prevenzione rischio geologico nota del 31.10.2014
- Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici – nota n. 21939 datata 06.11.2014
- Deliberazione n. 28 dell'8.09.2014 del Comune di Stroppiana
- Deliberazione n. 29 dell'8.09.2014 del Comune di Pezzana

Provincia di Vercelli.0034469.31-10-2014.h.11:52.I

CL. 22.03.01

Buon giorno,
si trasmettono in allegato i pareri delle Direzioni regionali di competenza sul Progetto in oggetto.
Il Referente regionale.
Filippo Baretti

REGIONE PIEMONTE
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli
ooppvercelli@regione.piemonte.it
ooppvercelli@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo * /DB1412

Classificazione 12.30 – PAREST12_2014 – 115/2014A

* riportato nei metadati Doqui

Alla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
SEDE

OGGETTO: Autorizzazione unica ex art. 12 D. lgs. 387/2003 e s.m.i. per progetto di impianto idroelettrico presentato dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia nei comuni di Stroppiana e Pezzana (VC). Seconda Conferenza dei Servizi.
Contributo istruttorio

In riferimento alla mail di codesto Settore del 09/10/2014, riferita all'oggetto, lo scrivente Ufficio, per quanto di propria competenza:
- richiamata la precedente nota prot. n. 33489/DB1412 del 26/06/2014;
- esaminati gli elaborati progettuali integrativi;
- viste le verifiche di compatibilità idraulica per le opere in progetto;
- preso atto di quanto dichiarato dal progettista in sede di Conferenza dei Servizi, vale a dire che la scogliera a valle dell'impianto è stata dimensionata mediante verifica preliminare dello sforzo tangenziale esercitato dalla corrente sui singoli massi e che l'impianto, sia a monte sia in corrispondenza dello scivolo contenente le coclee idrauliche, sarà dotato di idonei taglioni anti-scalzamento;

Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Tel. 0161283111
Fax 0161215785

REGIONE PIEMONTE

nel confermare il parere reso in Conferenza dei Servizi, esprime **parere favorevole in linea idraulica** all'approvazione del progetto, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:

- *la quota di imposta della berma di fondazione della scogliera dovrà essere prevista ad una profondità minima di m 1,50 rispetto al punto più depresso del fondo alveo, ovvero dovranno essere predisposte, in sede esecutiva, le verifiche di stabilità dell'opera.*

Atteso che il presente parere è riferito ad elaborati progettuali di livello definitivo, si evidenzia che il progetto esecutivo delle opere dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore per presa d'atto e conferma del provvedimento ex R.D. n. 523/1904, così come concordato con il progettista in Conferenza dei Servizi ed analogamente a quanto avvenuto per l'impianto in Comune di Caresana. Il progetto esecutivo dovrà tenere conto della prescrizione sopra riportata e delle osservazioni contenute nella precedente nota prot. n. 33489/DB1412 del 26/06/2014.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
(Ing. Roberto Crivelli)
firmato digitalmente

referente:
dott. G. Adorno

REGIONE PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data 28 OTT. 2014

Protocollo 27877/08.14

Rif.n. 12974DB/08.14 del15/05/2014
26418DB/08.14 del13/10/2014

Classificazione *10.100 n. 152/CdS*

Al Responsabile del procedimento
della Provincia di VERCELLI

Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Torino, Asti,
Cuneo, Biella e Vercelli
Piazza S. Giovanni n. 2
10122 - T O R I N O

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : PEZZANA (Vc) – STROPPIANA (Vc)
Intervento: Costruzione impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla roggia Bona.
Istanza : Associazione di Irrigazione Ovest Sesia
Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003

Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 31548 del 09/10/2014 qui pervenuta dalla Provincia di VERCELLI - Servizio Energia in data 13/10/2014, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta del 27 ottobre 2014,

esaminata la documentazione progettuale qui pervenuta dal Consorzio di Irrigazione Ovest Sesia in data 15/05/2014 con nota n. 1519/2014 del 14/05/2014,

Via Avogadro n. 30
10121 - Torino
Tel. 011.4321378
Fax 011.4323819

REGIONE
PIEMONTE

Rif.n. 12974DB/08.14 del15/05/2014
26418DB/08.14 del13/10/2014

constatato che l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica abbinato al barraggio di derivazione della roggia Bona di Sopra dalla roggia Bona, da ubicarsi sul territorio dei Comuni di PEZZANA e di STROPPIANA,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto **sono** ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,

verificato che il Comune di PEZZANA e il Comune di STROPPIANA non risultano idonei all'esercizio della delega,

accertata la conformità dell'intervento proposto con le finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici dell'ambito vincolato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua,

verificata altresì la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt. 14-16-18-26-33 e art 13 così come riformulato con D.G.R n. 6-5430 del 26/02/2013),

preso atto dello stato dei luoghi in corso di sopralluogo effettuato in data 30/05/2014,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata **a condizione** che:

- la scogliera di protezione sia realizzata con massi di pezzatura medio-piccola, non intasati, tale da consentire un rapido attecchimento della tipica vegetazione spondale;

REGIONE PIEMONTE

Rif.n. 12974DB/08.14 del15/05/2014
26418DB/08.14 del13/10/2014

- la strada di accesso alla centrale sia realizzata con fondo sterrato ben costipato e la sua sezione sia contenuta in max mt. 2,50;

- la cabina per la consegna dell'elettricità prodotta sia realizzata come da esempio allegato alla "Relazione Paesaggistica" (vds. pag. 53), e tinteggiata con cromie coerenti con il manufatto centrale;

- la recinzione prevista a protezione dell'impianto sia realizzata in tubolare di metallo, a semplici barre orizzontali, colorato dello stesso colore dei serramenti e delle altre parti metalliche della centrale (vds. es. Impianto roggia Busca-Casalbeltrame).

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso nei termini stabiliti dalla legge.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

REGIONE
PIEMONTE

Rif.n. 12974DB/08.14 del15/05/2014
26418DB/08.14 del13/10/2014

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il Funzionario Istruttore
Sandra GILLIO

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico – area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli
PEC: rischigeologici.al@pert.regione.piemonte.it
E-mail: rischigeologici.AL-AT-BI-VC@regione.piemonte.it

Data: 31.10.14

Prot. n.(*) : .....

Classificazione: *116010STRGEN21_353/2014C*

(*) Riportato nei metadati Dogui Acta

Alla Regione Piemonte
Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

E p.c. Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli

Riferimento e-mail del 09/10/2014 da Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

Oggetto: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale prevista a 97.70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra, da situarsi nei Comuni di Pezzana e Stroppiana (VC).
Proponente: Associazione di Irrigazione Ovest Sesia.
Parere ai sensi art. 31 L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 3/2013.

Il progetto proposto dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale prevista a 97.70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra, da situarsi nei Comuni di Pezzana e Stroppiana (VC). Tutte le opere relative alla centrale idroelettrica saranno realizzate in corrispondenza degli esistenti sedimi del barraggio irriguo e solo per quanto riguarda la fase di cantiere, la viabilità di accesso e la nuova cabina di consegna ENEL saranno utilizzati terreni attigui, già di proprietà dell'Associazione.

Ai fini dell'espressione del parere ex art. 31 L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 3/2013, è stata esaminata la documentazione progettuale integrativa, predisposta a seguito della C.d.S. del 17/06/2014, disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia di Vercelli.

Corso Dante, 163
14100 ASTI
Tel. 0141/413413 - Fax 0141/413467

GF

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico – area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli
rischigeologici.AL-AT-BI-VC@regione.piemonte.it

Il presente parere recepisce integralmente quanto contenuto nel contributo tecnico del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, riguardante le opere poste al di fuori della fascia dei 10 m ex R.D. 523/1904 e ricadenti in ambito di dissesto idraulico legato alla dinamica della Roggia Bona (cfr. nota prot. n. 55335/DB14.12 del 28/10/2014). Il Settore citato ha espresso le seguenti osservazioni.

"In riferimento a quanto in oggetto, questo Settore:

- *vista la precedente nota prot. n. 33433/DB14.12 del 26/06/2014;*
- *esaminati gli elaborati progettuali integrativi, predisposti a seguito della nota sopra citata;*
- *atteso che le opere poste al di fuori della fascia di rispetto di 10 m ex R.D. 523/1904 della Roggia Bona risultano essere la linea elettrica MT interrata e la relativa cabina di connessione;*
- *considerato che tali opere sono ubicate, sulla carta Geomorfologica e dei Dissesti allegata al P.R.G. dell'Unione COSER Bassa Vercellese, in un'area classificata come EeA;*
- *viste le verifiche di compatibilità idraulica predisposte ai sensi dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;*
- *atteso che i livelli idrici di cui alle simulazioni idrauliche effettuate nella configurazione di progetto, soprattutto in corrispondenza della strada provinciale, risultano essere inferiori rispetto quelli previsti per un'area classificata come EeA e le velocità corrispondenti ridotte (inferiori a 0,21 m/s);*
- *preso atto che la cabina elettrica verrà realizzata direttamente da Enel ad una quota compatibile con il livello della piena avente TR 200 anni e che linea elettrica MT interrata e la relativa cabina di connessione non costituiscono ostacolo al deflusso della piena;*

nel confermare il parere reso in sede di Conferenza dei servizi del giorno 27/10/2014, esprime parere favorevole in linea tecnica alla realizzazione degli interventi in progetto, posti al di fuori della fascia di rispetto di 10 m ex R.D. 523/1904 della Roggia Bona, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque".

Si ritiene che le integrazioni prodotte dal Proponente soddisfino le richieste avanzate con il parere prot. n. 33866/DB14.21AT del 30/06/2014, con particolare riferimento alla quota di imposta della cabina ENEL.

Non si entra nel merito della valutazione degli aspetti tecnici del progetto, la cui analisi è demandata agli Enti competenti.

L'area interessata dalle opere ricade in Classe IIIa ex C.P.G.R. 7/LAP/96.

Le verifiche di carattere tecnico ed amministrativo volte ad accertare la compatibilità degli interventi in progetto rispetto alle previsioni urbanistiche del P.R.G.U. dell'Unione COSER sono demandate all'Unione stessa, in quanto soggetto competente in materia. In questa sede ci si limita a ricordare che la Variante allo S.U. è attualmente all'esame degli Enti regionali; per i vincoli esistenti sull'area si faccia riferimento al vigente P.R.G.C.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico – area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli
rischiogeologici.AL-AT-BI-VC@regione.piemonte.it

In conclusione, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 3/2013.

il dirigente del Settore
dott. Roberto Oberti
(Firmato digitalmente)

il referente
dott. geol. Cristiano Freilone

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI TORINO, ASTI, CUNEO, BIELLA E VERCELLI

Torino, 06/6/2014

Alla Provincia di Vercelli
Settore Formazione, lavoro e Politiche Sociali, Cultura, Turismo, Energia, VIA
Via San Cristoforo 3 – 13010 VERCELLI

p.c. Regione Piemonte
Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
Corso Bolzano 44 - 10121 TORINO

Prot. n. 21939/34.10.09/1048 Risposta al foglio 05.06.2014 vs.prot. 18229

OGGETTO: **STROPPIANA – PEZZANA** - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, D.LGS. 387/2003 – Conferenza dei servizi 27.10.2014
Istanza: **Ovest Sesia**
Intervento: **Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica - centrale idroelettrica Bona di Sopra- alimentato da fonte di energia rinnovabile di potenza 97,70 kw abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona - località Bona di Sopra**

Vista l'istanza inoltrata dalla Provincia di Vercelli con prot. n. 18229 del 05.06.2014 recepita agli atti di ufficio con prot. 11453 del 06.06.2014 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica - centrale idroelettrica Bona di Sopra- sito in località Bona di Sopra,
Vista la documentazione trasmessa dalla ditta Ovest Sesia in data 14.05.2014 acquisita agli atti con prot. 9901 del 16.05.2014,
Considerato che la zona oggetto dell'intervento, dall'esame della documentazione inviata risulta sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1) lettera c) della Parte III del D.LGS. 42/04, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'intervento proposto alle seguenti condizioni:

- i due edifici tecnici previsti vengano tinteggiati del medesimo colore ocra chiaro e anche le coperture siano realizzate con i medesimi materiali; non vengano realizzati i rivestimenti i mattoni a vista in corrispondenza degli spigoli,
- venga utilizzata sia per le opere di mitigazione sia per quelle di compensazione esclusivamente vegetazione arboreo-arbustiva del tipo autoctono, monitorando, dopo l'intervento, l'attecchimento e lo sviluppo delle nuove specie inserite,
- la nuova scogliera venga realizzata con massi posati a secco in modo da facilitare la crescita della vegetazione e la rinaturalizzazione del sito,
- la strada di accesso e gli spazi di manovra vengano conservati in terra battuta.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta.

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. Elena Frugoni

IL SOPRINTENDENTE
arch. Luca Rinaldi

Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Segreteria Beni Paesaggistici Tel. 011 – 5220455 Fax 011 – 4310968
sbap-to.ambiente@beniculturali.it

Enel-DIS-13/10/2014-0888673

Enel

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST
SVILUPPO RETE PIEMONTE E LIGURIA

10121 Torino Centro, Casella Postale 210 - via Alfieri, 10
F +39 0239652811
eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/NO/DTR-PIL/SVR/PRE

Spett.le
PROVINCIA VERCELLI
SETTORE FORMAZIONE, LAVORO e
POLITICHE SOCIALI,
CULTURA,TURISMO, ENERGIA V.I.A.
ISTRUZIONE
SERVIZIO ENERGIA
VIA S.CRISTOFORO 6
VERCELLI - 13100 (VC)
ITALIA
Pec:
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.
it

Oggetto: Conferenza dei servizi per impianto idroelettrico 97,70 kW derivato dalla roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona, proponente Associazione Irrigazione Ovest Sesia nei comuni di PEZZANA e di STROPPIANA

In relazione all'oggetto e a quanto visionato sul link trasmessoci con Vostra del 09/10/2014 prot. 31548 segnaliamo che il progetto proposto per l'impianto di rete per la connessione è conforme ai nostri standard tecnici.
Riteniamo opportuno evidenziare, affinchè se ne tenga conto nell'emanazione del provvedimento di autorizzazione richiesto, che è necessario:
-distinguere e tener nettamente separate l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione dall'altra autorizzazione che permette la costruzione delle opere di connessione di Enel Distribuzione.
-nel caso che il proponente abbia scelto di far eseguire l'impianto di rete ad Enel Distribuzione è fondamentale che nella Determina Dirigenziale l'autorizzazione della parte di impianto di rete pubblica sia espressamente riferita ad Enel Distribuzione in quanto costruttore, proprietario e gestore dell'impianto di rete stesso.
Infatti una volta costruiti gli impianti di connessione saranno gestiti ed eserciti da Enel Distribuzione entrando a far parte della rete elettrica di distribuzione nazionale.
Pertanto in relazione all'impianto di rete per la connessione, che entrerà a far parte della rete di distribuzione nazionale, non potrà essere imposto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'impianto di produzione.
Facciamo inoltre presente che la soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo depositato agli atti della conferenza è sottoposta ai termini di validità previsti dalla delibera decadenza stabiliti AEEG n° 99/08 e s.m.i.

Id. 18203666

Enel

Distribuzione

Anticipiamo che in assenza di sostanziali elementi di novità non parteciperemo alla prossima conferenza deliberante al riguardo.
La nostra Unità Pianificazione Rete (sig. CAMURRI UMBERTO - tel. 0104347459 - email: umberto.camurri@enel.com) rimane per le vie brevi a Vs. disposizione per quanto ritenuto necessario relativamente all'oggetto.
Confidando che il Responsabile del procedimento renda edotti di quanto sopra anche tutti i partecipanti alla conferenza, ci è grata l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Battegazzore Maurizio
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Copia a:
DIS/MAT/NO/DTR-PIL/ZO/ZOVC

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VERCELLI
"Ardentes in cohibendo ardorem"

Ufficio Prevenzione Incendi

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-VC
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0007747 del 13/10/2014
PV. Ufficio PREVENZIONE

Alla **PROVINCIA DI VERCELLI**
Settore Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Cultura, Turismo, Energia – V.I.A., Istruzione
Via San Cristoforo, 3
13100 VERCELLI
broglia@provincia.vercelli.it

Risposta alla nota prot.n. 31548 del 9.10.2014

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona, da situarsi nei Comuni di Pezzana e Stroppiana (VC). Proponente: Associazione di Irrigazione Ovest Sesia (Preventivo ENEL TO 662684). Convocazione della seconda seduta di Conferenza dei Servizi.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, si informa che questo Comando, per motivi connessi all'attività di istituto, si trova nell'impossibilità di partecipare alla riunione indetta per il giorno 27.10.2014 alle ore 10:00 presso la "Sala Protezione Civile" di codesta Amministrazione.

Per quanto concerne l'impianto in oggetto si comunica che l'attività di cui trattasi non risulta soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco in quanto non ricompresa nell'elenco allegato al D.P.R. 151/2011 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*".

Si richiama comunque l'osservanza della normativa impiantistica specifica nonché delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/08 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle sicurezza dei luoghi di lavoro.

In caso di presenza di attività soggette, il responsabile legale in indirizzo dovrà sollecitamente procedere all'attuazione degli adempimenti procedurali di cui al D.M. 7.08.2012, volti sia all'ottenimento del parere di conformità antincendi che del successivo Certificato di Prevenzione Incendi che, si rammenta, costituisce documento necessario al fine del regolare esercizio sotto il profilo antincendi delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi della Legge 26.07.1965 n° 966, D.Lvo 139/2006.

Nell'assicurare la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile ai fine in questione si porgono distinti saluti

PP/ce

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Rosario AULICINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Provincia di
Vercelli

Settore Tutela Ambientale

Vercelli, 17/6/14

Prot. n. 19630
Risposta alla nota n.
del

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per "Realizzazione di una centrale idroelettrica abbinata al barraggio di derivazione della roggia Molinara di sopra dalla roggia Bona nei Comuni di Stroppiana e Pezzana" Proponente : Associazione di Irrigazione Ovest Sesia.

Conferenza dei servizi del 17.06.14

Parere di competenza

Provincia di Vercelli
Spett. le Direttore del Settore
Pianificazione e Risorse Territoriali

Dott.sa Manuela Ranghino

Con la presente si trasmette il parere di competenza dello scrivente Settore, relativamente a quanto in oggetto.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO

PROVINCIA DI VERCELLI

Settore Tutela Ambientale

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per *"Realizzazione di una centrale idroelettrica abbinata al barraggio di derivazione della roggia Molinara di sopra dalla roggia Bona nei Comuni di Stroppiana e Pezzana"* Proponente: **Associazione di Irrigazione Ovest Sesia**

Conferenza dei Servizi del 17.06.14

PARERE DI COMPETENZA

Redazione	Funzione: *Responsabile del Servizio Gestione Risorse Idriche Integrate* Nome: geom. Francesco Dellarole	
	Funzione: *Collaboratore del Servizio Impianti Termici e Risparmio Energetico* Nome: Per. Ind. Piergiorgio Pozzuolo	
	Funzione: *Istruttore direttivo tecnico del Servizio Gestione Risorse Idriche Integrate* Nome: Ing. Chiara Mussino	
	Funzione: *Responsabile del Servizio Tecnico Informativo Ambientale* Nome: geom. Oriana Benazzi	
Verifica ed Approvazione	Funzione: *Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale* Nome: Dr. Piero Gaetano Vantaggiato	

PARERE DI COMPETENZA

Richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per "Realizzazione di una centrale idroelettrica abbinata al barraggio di derivazione della roggia Molinara di sopra dalla roggia Bona nei Comuni di Stroppiana e Pezzana" Proponente: **Associazione di Irrigazione Ovest Sesia**

Il presente progetto ha come oggetto la realizzazione dell'impianto nei Comuni si Stroppiana e Pezzana, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla roggia Bona.

Il **prelievo medio** richiesto sarà di **4,53 m^3/s** che ha un **salto utile di 2,2 m** consentirà di ottenere una **potenza nominale media** di concessione pari a **P_{NM} = 97,70 kW**.

La **portata massima** richiesta sarà pari a **8 m^3/s**. La **potenza massima** sarà pari a **135 kW**. La potenza massima installata sarà pari a 180 kW (2 generatori di taglia commerciale di 90 kW ciascuno). L'impianto sarà dotato di due macchine idrauliche a coclea (viti ad azionamento idraulico) posizionate in parallelo ed in grado di sfruttare una portata massima pari a 4 m^3/s ciascuna. La produzione di energia media su base annua è stata stimata in **750.000 kWh**.

La roggia Bona attraversa il territorio comunale di Stroppiana, dove per mezzo di un barraggio irriguo denominato "incastrone Bona", viene derivata la roggia Molinara Bona di Sopra. Il barraggio risulta costituito da un edificio in cemento armato e muratura con una paratoia a settore in sponda destra e una serie di sfioratori di forma arrotondata alternati a soglie di scarico regolabili con soglini di legname, ubicati in zona sinistra. A monte del barraggio è presente un ampio bacino di calma da cui trae origine la roggia Molinara Bona di Sopra, regolata da un edificio con due paratoie. A valle del barraggio, dotato di doppio scivolo, è presente un ampio bacino di calma, da cui riprende il corso della roggia Bona.

Il livello idrico a monte del barraggio, necessario per la derivazione irrigua, è garantito sia dalla modulazione delle portate di scarico attraverso la paratoia a settore, sia per mezzo degli sfioratori. La soluzione progettuale prevede di posizionare le due macchine idrauliche sui sedimi degli sfioratori e dello scivolo che dagli stessi procede verso valle, sino al bacino di calma che è presente a valle del barraggio. Gli sfioratori esistenti saranno demoliti per far luogo alle due paratoie di derivazione della centrale idroelettrica, mentre sarà realizzato lungo la sponda sinistra delle roggia Bona, immediatamente a monte del baraggio, uno sfioratore laterale di lunghezza pari a 20,60 m. La quota di sfioro sarà pari a quella attuale. A valle dello sfioratore, saranno installati sifoni auto adescanti regolati al fine di mantenere costante il tirante idrico di monte e dimensionanti per poter smaltire una portata massima pari a circa 8 m^3/s. Lo sfioratore laterale e i sifoni recapiteranno le portate all'interno di un canale fugatore direttamente connesso con il bacino di valle. A valle dei sifoni, immediatamente a monte delle paratoie di derivazione della centrale, sarà realizzato uno scarico di fondo luce pari a 100 cm, con recapito nel canale fugatore. Tale scarico, regolato da paratoia piana a scorrimento, consentirà la periodica pulizia del bacino di derivazione, mediante la rimozione dell'eventuale deposito di fondo.

Le paratoie di derivazione della centrale, realizzate leggermente più a monte per ragioni idrodinamiche in fregio alla paratoia a settore del barraggio irriguo, avranno un a luce di 4 m ed un'altezza di 2 m e saranno a tenuta su quattro lati, essendo sormontate da una veletta in cemento armato che scongiurerà la tracimazione dello scudo.. A monte delle paratoie di macchina saranno installate delle griglie fisse. L'accesso dalla sponda sinistra al barraggio esistente e alle paratoie di derivazione della centrale, con le antistanti griglie di protezione, avverrà per mezzo di un ponte di attraversamento del canale fugatore. A tergo delle griglie sarà realizzata una passerella pedonale.

Provincia di Vercelli • Settore Tutela Ambientale
Via XX settembre, 45 • Tel. 0161 590440 • Fax 0161 255570

Fase di cantiere

Si prende atto che, come specificato nella relazione tecnica presentata dalla Ditta Proponente e come già richiesto nell'iter istruttorio in fase di VIA, i mezzi d'opera impiegati in cantiere saranno riforniti di carburante esternamente all'area interessata dai lavori. Le manutenzioni ordinarie dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuate esternamente all'area di cantiere.

In fase di cantiere:

1. Dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e additivi per i getti di calcestruzzo in alveo.
2. Al fine di ridurre la formazione e la propagazione delle polveri, durante la fase di cantiere deve essere previsto il lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita del cantiere prima dell'inserimento sulla viabilità ordinaria.
3. I materiali trasportati dagli autocarri in uscita dall'area di cantiere dovranno essere coperti con teloni opportunamente bagnati al fine di evitare la propagazione delle polveri.
4. Si prende atto che le lavorazioni in fase di cantiere saranno realizzate in asciutta e che a seguito di eventuali ribaltamenti accidentali di mezzi pesanti con fuoriuscita di sostanze inquinanti, il volume di materiale inquinato sarà conferito in discarica.
5. Devono essere forniti dettagli circa la produzione e smaltimento di acque reflue in fase di cantiere e come vengano regimate le acque meteoriche.

Servizio Impianti Termici e Risparmio Energetico

Il presente progetto ha come oggetto la realizzazione dell'impianto nei Comuni si Stroppiana e Pezzana, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla roggia Bona.

Il prelievo medio richiesto sarà di 4,53 m^3/s che ha un salto utile di 2,2 m consentirà di ottenere una potenza nominale media di concessione pari a P_{NM} = 97,70 kW. Come si evince dalla relazione tecnica, l'impianto idroelettrico presenta le seguenti caratteristiche :

- portata massima richiesta 8 m^3/s
- salto utile Δ_h = 2,2 m
- rendimento utile η_{tot} = 0,76
- potenza massima 135 kW.
- potenza massima installata 180 kW (2 generatori di taglia commerciale di 90 kW ciascuno).

L'impianto sarà dotato di due macchine idrauliche a coclea (viti ad azionamento idraulico) posizionate in parallelo ed in grado di sfruttare una portata massima pari a 4 m^3/s ciascuna. La produzione di energia media su base annua è stata stimata in 750.000 kWh.

Dal punto di vista energetico – tecnologico non sussistono particolari problemi riguardanti il rendimento dell'impianto.

Provincia di Vercelli • Settore Tutela Ambientale
Via XX settembre, 45 • Tel. 0161 590440 • Fax 0161 255570

Impatto acustico

La previsione di impatto acustico deve essere redatta secondo le direttive dettate dalla normativa: Legge n.447/1995 art. 2 commi 6, 7 e 8 ed art.8 commi 1, 2 e 4, Legge regionale n.52/2000 e D.G.R 2 febbraio 2004 n.9-11616 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*".
La documentazione esaminata "*Relazione di compatibilità acustica*" datata giugno 2011, non risulta del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa. In particolare si ritiene che non siano esaustive le informazioni relative a "*identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso.....*".
Le aree oggetto di intervento risultano tutte inserite in Classe III – aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Considerate le tipologie delle opere e degli impianti in progetto nonché delle aree oggetto di intervento si ritiene che si possano indicare le seguenti prescrizioni:

6. per quanto riguarda la fase di cantiere ed i mezzi utilizzati per la sistemazione del terreno e costruzione dei manufatti, debbono essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale e laddove si dovesse, comunque, evidenziare il superamento dei livelli acustici previsti per le aree di intervento, dovrà essere richiesto al Comune la specifica autorizzazione in deroga per l'attività temporanea di cantiere ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h) della Legge n.447/1995 ed art.9, comma 1 della Legge regionale n.52/2000;
7. l'impresa costruttrice dovrà verificare che, le ipotesi assunte nelle relazioni di compatibilità ambientale sulla rumorosità delle varie attività, siano compatibili con le emissioni sonore dei macchinari utilizzati in cantiere e dei nuovi impianti e macchinari previsti nonché con le caratteristiche fonoassorbenti dei manufatti in progetto;
8. dovranno essere previsti, entro 30 gg successivi all'entrata in esercizio degli impianti, dei rilievi fonometrici, tramite misurazioni da effettuarsi, a cura del proponente, sia in periodo diurno che notturno, presso tutti i ricettori, correttamente individuati secondo quanto indicato dalla D.G.R 2 febbraio 2004 n.9-11616 punto 5. del cap. 4. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, onde verificare il rispetto delle previsioni di piano, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica del limite differenziale notturno.

Per ogni ulteriore, puntuale indicazione e dettagliata prescrizione, si dovrà fare riferimento al parere formulato dai tecnici abilitati in acustica ambientale del dipartimento provinciale ARPA di Vercelli.

Provincia di Vercelli • Settore Tutela Ambientale
Via XX settembre, 45 • Tel. 0161 590440 • Fax 0161 255570

Rifiuti

In fase di cantiere, si prende atto che il materiale derivato dalla demolizione delle opere esistenti sarà trattato come rifiuto. Si raccomanda la corretta gestione del materiale di scavo ai sensi della vigente normativa:

9. si richiede che i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione dei manufatti esistenti e di realizzazione delle nuove opere vengano prioritariamente conferiti a Ditte autorizzate al recupero degli stessi, ed in secondo luogo a Ditte che ne operano lo smaltimento.
10. nel caso in cui il materiale di scavo dovesse essere portato all'esterno del sito ed escluso dalla normativa sui rifiuti devono essere ottemperati i disposti di cui all'art. 41 bis della legge 98/2013,.
11. il terreno naturale escavato e riutilizzato in sito può essere escluso dal novero dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Qualora nelle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere venisse riscontrato un orizzonte di materiale di riporto, dovrà essere rispettato quanto definito dall'art. 3 del D.L. 2/2012: al fine di verificare la possibilità di riutilizzo in sito del materiale di scavo la Ditta dovrà preliminarmente effettuare il test di cessione sui materiali granulari ai sensi del DM 05/02/1988 e l'analisi sul tal quale con riferimento alla Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Provincia di Vercelli • Settore Tutela Ambientale
Via XX settembre, 45 • Tel. 0161 590440 • Fax 0161 255570

Provincia di Vercelli.0018950.11-06-2014.h.11:26.I

22.03.01

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Prot. 48471
B.B1.22

Vercelli, li 11-6-2014

Trasmissione unicamente via PEC

Spettabile
Provincia di Vercelli
Settore Pianificazione Territoriale
Servizio VIA
c.a. Dott.ssa M.Ranghino
Vercelli
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Rif. Vs. prot. n. 0041048 del 20/05/2013, prot. Arpa n. 46900 del 22/05/2013

OGGETTO: AIOS, comuni di Stroppiana (VC) e Pezzana (VC). Progetto di "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica. Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 DLgs 387/03 s.m.i. Trasmissione relazione tecnica

Con la presente si trasmette l'allegato parere tecnico predisposto, in relazione a quanto in oggetto, da questo Dipartimento ARPA per quanto di competenza.

Distinti saluti

Allegati:
parere tecnico.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giancarlo Cuttica

GC/gc

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Provinciale di Vercelli – Produzione
Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 – fax 0161269830 - E-mail: produzione.vc@arpa.piemonte.it
PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento Provinciale di Vercelli"

Struttura Semplice "Produzione"

Istruttoria Provinciale

Ai sensi dell'art. 12 della D.Lgs 387/2003

ELABORATO DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Progetto: Derivazione idroelettrica

Servizio B1.22

Proponente AIOS

Redazione	**Funzione:** Tecnico **Nome:** Ing. Giuseppe Celentano	**Data:** 10/6/14	**Firma:**
Verifica	**Funzione:** Responsabile S.S. Produzione **Nome:** Dott. Giancarlo Cuttica	**Data:** 10/6/14	**Firma:**
Approvazione	**Funzione:** Responsabile Dipartimento **Nome:** Dott. Giancarlo Cuttica	**Data:** 10/6/14	**Firma:**

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Provinciale di Vercelli – Produzione
Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 – fax 0161269830 - E-mail: produzione.vc@arpa.piemonte.it
PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

1. Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione (qui pervenuta con prot. Arpa n° 40720 del 16/05/2014) relativa al progetto costruzione ed esercizio di un "Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica" da situarsi nei comuni di Pezzana (VC) e di Stroppiana(VC)
Il progetto è già stato sottoposto alla procedura di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 LR 40/98 s.m.i. ed è stato escluso dalla successiva fase di valutazione ai sensi della DGP n.70 del 10/05/2012. Il presente progetto sarà ora soggetto all'iter autorizzativo previsto dall'art 12 D.Lgs 387/03 s.m.i.
Tale contributo ha lo scopo di verificare lo studio eseguito dal proponente e valutare le interferenze prodotte dalla realizzazione del progetto sulle componenti ambientali.

2. Breve sintesi del progetto

La roggia Bona è un corso d'acqua naturale con funzione di drenaggio per le capmpagne attraversate.Un importante contributo al regime della Roggia, specie durante la stagione invernale, è garantito dallo scarico del Navilotto di Asigliano, in corrispondenza del barraggio irriguo Candeline, in comune di Desana. A valle dello stesso sono poi presenti due edifici di derivazione irrigua da cui traggono origine la Roggia Molinara Bona di Sopra, in comune di Stroppiana, e la roggia Molinara di Caresana in comune di Caresana.

Il presente progetto definitivo (viti ad azionamento idraulico) ha come oggetto la realizzazione dell'impianto nei comuni di Stroppiana e Pezzana, abbinato al barraggio di derivazione della Roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona.

Si prevede di realizzare un impianto in corrispondenza della sponda sinistra del barraggio "incastrone Bona", con l'opera di presa ubicata immediatamente a monte e la restituzione delle acque immediatamente a valle dello stesso.

Il tratto che sarà soggetto a modifiche della portata indotte dalla derivazione rispetto alla situazione attuale sarà quello compreso tra la presa del bacino di carico e lo scarico del canale proveniente dalla prevista centrale (scarico delle coclee), immediatamente a valle della traversa. Detto tratto è lungo circa 20 m (cfr pag.26 Relazione Ambientale Bona Stroppiana).

A valle del bacino di derivazione sarà realizzato l'edificio contenente le macchine idrauliche ed elettriche che avrà una dimensione in pianta pari a 7,6 x 8,6 m e sarà dotato di copertura tradizionale a doppio spiovente. L'altezza dell'edificio non supererà i 4,5 m.(cfr pag.9 Relazione Verifica Stroppiana).

A valle dell'impianto sarà realizzata una protezione in massi lungo la sponda sinistra della roggia Bona, che si estenderà per circa 50 m.

In fregio al bacino di derivazione, al locale tecnico e alle coclee, sarà ripristinata la viabilità di accesso esistente, mediante la formazione di un cassonetto in misto stabilizzato cosparso superficialmente con ghiaietto. Tale viabilità consentirà l'accesso alla centrale anche ai mezzi d'opera che dovranno essere eventualmente impiegati per operazioni di manutenzione straordinaria.

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Provinciale di Vercelli – Produzione
Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 – fax 0161269830 - E-mail: produzione.vc@arpa.piemonte.it
PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

Sarà necessario realizzare una cabina per la consegna alla rete elettrica nazionale ENEL (ubicata foglio 1 mappale 2 NCT del comune di Stroppiana così come il tracciato interrato), che sarà presumibilmente realizzata ai margini dell'area di pertinenza della centrale, in modo da garantire l'accesso diretto da strada ai mezzi dell'ENEL. Si prende atto che le caratteristiche della cabina elettrica saranno tali da recepire "*[...] le prescrizioni riportate nel parere dell'Organo Tecnico di VIA rilasciato in data 7 maggio 2014 a seguito di quesito posto dall'Associazione*" (pag. 11 – Relazione tecnico illustrativa).

Il prelievo medio richiesto sarà di **4,53 m3/s**, che su un salto utile di **2,2 m** consentirà di ottenere una potenza nominale media di concessione *P* pari a **135 kW**. La portata massima richiesta sarà pari a **8 m3/s** e la potenza massima installata *tot P* sarà pari a **180 kW**. L'energia elettrica prodotta stimata sarà di 750000 kWh/anno.

"*l'impianto sarà dotato di due macchine idrauliche a coclea (viti ad azionamento idraulico) posizionate in parallelo ed in grado di sfruttare una portata massima pari a 4 m^3/s ciascuna*" (pag.2 – Relazione tecnico illustrativa)
Tutta la zona corrispondente al mappale 2 foglio 1 NCT del comune di Stroppiana sarà interessato dalle opere di compensazione "*[...] che sono state definite come intervento cumulativo per i tre impianti di Desana, Caresana e Stroppiana sulla roggia Bona*" (pag.12 – Relazione tecnico-illustrativa).

Si prende atto del piano di dismissione redatto conformemente all'art. 12 D.Lgs 387/03 s.m.i. e presentato alle pagg. 35 della Relazione tecnico - illustrativa

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale dovuto alla realizzazione ed esercizio dell'opera

La presente relazione terrà conto del DGP n.70 del 10/05/2012 con cui la Provincia di Vercelli ha escluso il presente progetto dall'istruttoria di Valutazione di Via ai sensi della LR 40/98 s.m.i. Conseguentemente si terranno in considerazione le prescrizioni presenti nella relazione tecnica Arpa prodotta nell'istruttoria di Verifica di VIA (prot. ARPA 38597 del 16/04/2012).

Relativamente alla fase di cantiere il proponente specifica quanto segue:

- L'accesso all'area di cantiere avverrà sfruttando la viabilità campestre che si diparte dalla strada provinciale Asigliano n.117 nel tratto compreso tra Asigliano e Pezzana
- L'area di cantiere sarà contenuta all'interno del mappale 2 foglio n. 1 del NCT del comune di Stroppiana (VC), in disponibilità all'Associazione.
- L'area di cantiere sarà scoticata per circa 1 m ed il materiale scoticato sarà stoccato in cantiere e successivamente utilizzato per ripristini di scavi e scarpate.
- Nella realizzazione dell'opera non sarà necessario "*[...] mettere in asciutta totale la roggia e non vi saranno interruzioni della continuità del corso d'acqua. I lavori interesseranno infatti solo una porzione dell'alveo, mentre non sono previsti interventi sulla porzione destra*

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Provinciale di Vercelli – Produzione
Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 – fax 0161269830 - E-mail: produzione.vc@arpa.piemonte.it
PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

dello sbarramento, che continuerà ad essere completamente attivo" (pag.14 – Relazione tecnico illustrativa)

- Il cronoprogramma dei lavori è riassunto nella Tabella 1: complessivamente la durata della fase di cantiere sarà pari a 97 giorni naturali consecutivi.

Ciò premesso si evidenzia che:

- In merito al rifornimento di carburante dei mezzi d'opera si prende atto che "*[...] saranno riforniti di carburante esternamente all'area interessata dai lavori (presso la sede dell'impresa appaltatrice o presso le stazioni di servizio*" (pag. 38 – Relazione tecnico illustrativa). Analogamente la manutenzione dei mezzi verrà effettuata esternamente all'area di cantiere presso officine individuate dal proponente.
- Relativamente alla gestione degli scenari incidentali si prende atto delle procedure che il proponente intende adottare nel caso di sversamenti accidentali (pag. 38 – Relazione tecnico illustrativa).
- Si prende atto dalla TAV 5 allegata che tutto il terreno movimentato verrà riutilizzato per i riempimenti nell'area di cantiere. Si prende atto che il terreno movimentato ammonta a circa 293,60 m^3.
- Si ricorda che qualora tale terreno venga allontanato dal cantiere per essere utilizzato in altri siti dovrà rispettare i dettami dell'art.41 bis della legge 98/2013 sulle terre e rocce da scavo da escludersi dalla normativa sui rifiuti. Analogamente qualora per le attività di progetto si richieda un certo quantitativo di terreno proveniente dall'esterno.
- Circa gli interventi e le misure di mitigazione nella relazione tecnica ARPA (prot. ARPA 38597 del 16/04/2012) si richiedeva un cronoprogramma degli interventi di mitigazione/compesazione ambientale. Si prende atto che pur non essendo stato fatto un crono-programma delle attività il proponente ha comunque illustrato il progetto di compensazione nella Relazione paesaggistica a pag.58: "*il progetto di compensazione prevede la creazione, nell'area a disposizione, di una macchia boscata. In particolare [...] si prevede di ricreare un piccolo bosco planiziale [...]*".
- Si raccomanda la realizzazione di una quinta di filari arborei lungo il perimetro del lotto occupato dalla cabina, utilizzando specie autoctone di accrescimento rapido.
- Al fine di <u>limitare gli impatti sulla fauna ittica e terrestre</u> si ritiene opportuno che i lavori non siano svolti nel periodo tra marzo e giugno inclusi, poiche', come ricordato dal proponente, è il periodo piu' sensibile per la presenza della fase riproduttiva della fauna
- In riferimento alla valutazione d'impatto acustico, presentata dall' "ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA", inerente il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico a coclee, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Bona di Sopra, nei comuni di Stroppiana e Pezzana, si comunica che la documentazione pervenuta contiene alcune approssimazioni rispetto a quanto stabilito dalla Delib. Giunta Reg. n° 9-11616 del 02/02/2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*".
  Tuttavia, tenuto conto della zonizzazione acustica vigente, della tipologia dell'opera in esame e che non vi è la presenza di ricettori per un raggio di 400 m dall'impianto,

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Provinciale di Vercelli – Produzione
Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 – fax 0161269830 - E-mail: produzione.vc@arpa.piemonte.it
PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

si ritiene che l'autorizzazione richiesta possa essere comunque concessa, a condizione che l'ente che rilascia il provvedimento autorizzativo prescriva che:

- ✓ Entro trenta giorni dall'avviamento dell'attività in progetto dovrà essere effettuato, a cura del proponente, una campagna di misure fonometriche, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio, presso gli insediamenti limitrofi. Dette misurazioni dovranno prestare particolare attenzione per la verifica del limite differenziale notturno. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata agli enti autorizzanti e all'Arpa Piemonte Dipartimento di Vercelli;

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Provinciale di Vercelli – Produzione
Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 – fax 0161269830 - E-mail: produzione.vc@arpa.piemonte.it
PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it

Provincia di Vercelli.0018962.11-06-2014.h.11:39.I

Ministero dello Sviluppo Economico

ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica

MESSAGGIO PEC:PRESIDENZA.PROVINCIA@CERT.PROVINCIA.VERCELLI.IT

Ministero Sviluppo Economico
Comunicazioni - Ispettorato Piemonte-Valle d'Aosta

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0005576 - 11/06/2014** - USCITA

mise 0006386746OO

SPETT.LE PROVINCIA DI VERCELLI
SETTORE FORMAZIONE LAVORO POLITICHE SOCIALI
CULTURA TURISMO ENERGIA V.I.A. ISTRUZIONE
SERVIZIO ENERGIA
VIA S. CRISTOFORO, 3
13100 VERCELLI

Pratica: MiSE -TO/III/MG/2014/044 INTERFELET
Rif. Prot. n. 0018229 del 05/06/2014

Oggetto: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale prevista a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra della Roggia Bona, da situarsi nei Comuni di Pezzana e Stroppiana (VC). Proponente: Associazione di Irrigazione Ovest Sesia. (Preventivo ENEL TO 662684). Comunicazione di avvio procedimento; Indizione e convocazione Conferenza dei Servizi.

Si fa riferimento alla nota a margine evidenziata e rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso con n. prot. 0005424 del 06/06/2014 con la quale codesta Provincia ha indetto in data 17 giugno 2014 apposita conferenza dei servizi.

Nel comunicare che a tale conferenza dei servizi non potranno partecipare Funzionari rappresentanti di questo Ufficio, si precisa che a questo Ministero compete esclusivamente il rilascio del Nulla Osta o consenso di cui al Decreto Legislativo n. 259/03 all'articolo 95 "Impianti e condutture di energia elettrica – Interferenze" che è stato rilasciato in data 03/06/2014 con n. 2014/084 prot. n. 0002070 del 26/02/2014.

Si allega copia nulla osta.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Mario SCIBILIA)

Via Alfieri, 10 – 10121 Torino
tel. +39 011 5763419 – fax +39 011 5763436/437
e-mail it.piemonte@mise.gov.it – PEC: com.isppva@pec.sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
Referente: F.A. GIUSEPPE MATTIO

BOLLO SU ORIGINALE

Ministero dello Sviluppo Economico COPIA

ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica

Ministero Sviluppo Economico
Comunicazioni - Ispettorato Piemonte-Valle d'Aosta

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0005284 - 03/06/2014** - USCITA

mise 0006372002OO

SPETT.LE ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA
VIA DUOMO, 2
13100 VERCELLI

Pratica MSE/ ISP -TO/SETT.3/MF/2014084/INTERFELET/
Rif. Rif. MQ PROT. 1515/2014 del 14.05.2014
All: nota spese

Oggetto: Posa di un conduttura di energia elettrica sotterrata a MT costituente l'impianto per la connessione alla rete elettrica esistente (idroelettrico denominato Bona di Sopra) nonché posa di condutture di energia elettrica sotterrate a BT (230 V. e 400 V.) per i servizi ausiliari interni da realizzarsi nel comune di Pezzana e Stroppiana località Bona di Sopra.

Con riferimento all'istanza datata .14.05.2014 e rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato il .16.05.2014 al numero 0004757 nonché la successiva nota di precisazione ed integrazione del 22/05/2014 rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato al numero 4999-26/05/2014 - INGRESSO nel comunicare l'avvio di un apposito procedimento amministrativo in merito, si precisa che:

1. l'Amministrazione competente è lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta;
2. l'oggetto del procedimento promosso è il rilascio del preventivo nulla osta ai sensi del comma 1 dell'articolo 95 D.L.vo 259/03;
3. il responsabile del procedimento amministrativo è il F.T. Minò Ferruccio disponibile per eventuali informazioni o approfondimenti al n. telefonico 011/5763424;
4. l'Ufficio dove si può prendere visione degli atti nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 241/90 è il Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Settore III - Reti e servizi di comunicazione Elettronica – via Alfieri, 10 – 10121 Torino.

Tutto ciò premesso

QUESTO ISPETTORATO TERRITORIALE

VISTO il progetto tecnico catalogato da questo Ufficio con il numero 2014084;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, redatta sig.ra Luca Bussandri che in qualità di legale rappresentante dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, società proprietaria del fondo dove saranno posate le condutture di energia elettrica in oggetto evidenziate, la quale dichiara che la posa delle condutture di energia elettrica saranno realizzate all'interno di fondi di proprietà della stessa Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia dove non sussistono preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione elettronica siano essi aerei e/o sotterrati;

VISTA la dichiarazione di impegno, parimenti prodotta, concernente il rispetto delle norme che saranno osservate per la posa delle medesime condutture di energia elettrica da realizzare;

RILASCIA,

per quanto di competenza, il **NULLA OSTA** ai sensi del comma 1 dell'articolo 95 D.L.vo n. 259/03, pubblicato sul S.O. alla G.U. 214 del 15.09.2003, per la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto specificata, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) nella posa delle condutture di energia elettrica non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto;

2) *nella posa delle condutture di energia elettrica dovranno essere osservate le norme riportate nella dichiarazione di impegno.*

Allo scopo di poter eseguire i previsti controlli, l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo P.E.C./fax, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto specificata, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente.

L'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare, in fase di verifica, l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia; resta inteso che qualora si riscontrassero eventuali irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Ad ultimazione lavori è fatto obbligo all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia di produrre all'Ufficio scrivente la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto e delle norme osservate per l'esecuzione dell'impianto in oggetto.

Si rammenta infine quanto prescritto al comma 9 art. 95 D.L.vo n. 259/03 ovvero che, qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

IL DIRETTORE
(Ing. Mario SCIBILIA)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI 26 GIU. 14



Torino 20 GIU. 2014

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITA' EGIZIE

Provincia di Vercelli
Settore Formazione, Lavoro e Politiche Sociali,
Cultura, Turismo, Energia-VIA, Istruzione
Servizio energia
Via San Cristoforo, 3
13100 Vercelli
Fax 0161.590332

E p.c. All'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia
Via Duomo 2
13100 VERCELLI
Fax 0161.283500
Alla c.a Ing. Luca Bussandri

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000; e tramite e-mail per le P.A., ai sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. 5348 del 04.04.13/272.4

OGGETTO: **Stroppiana (VC) – Nuova centrale idroelettrica abbinata al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di sopra alla Roggia Bona. Procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.**

A riscontro della nota prot. 0018229.05-06-2014 del 05/05/2014 trasmessa da codesta Provincia, assunta agli Atti di questo Ufficio con prot. n. 4943 del 06/06/2014, e a seguito della Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), del 11.06.2014, trasmessa dall'Associazione Ovest Sesia e assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 5163 del 16.06.2014, vista la natura dell'opera e considerando che le attestazioni archeologiche prossime alla stessa, pur numerose, provengono da contesti non localizzabili con puntuale precisione e che, come si evince da VPIA, la ricognizione archeologica non ha potuto essere effettuata a causa della bassa visibilità e la fotointerpretazione si è limitata a una lettura d'insieme del dato relativo, non permettendo di evidenziare anomalie definite, questa Soprintendenza non ritiene necessario applicare la seconda parte dell'art. 95 e successivo art. 96 del D.Lgs. 163/2006 in materia di sondaggi preventivi, ferma restando la criticità dell'area per l'elevato rischio archeologico, così come anche ribadito dalla VPIA trasmessa.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si esprime per quanto di competenza parere favorevole all'esecuzione dell'opera a condizione che nel provvedimento autorizzativo del progetto sia prevista l'assistenza archeologica continua da parte di operatori archeologi specializzati, sotto la supervisione scientifica di quest'Ufficio e senza oneri per lo stesso, per tutti gli interventi che comportino alterazioni del suolo e del sottosuolo, compresi gli interventi di scavo riguardanti gli sbancamenti e gli spianamenti di superficie, le opere di cantierizzazione , le trincee e le fondazioni delle opere in oggetto, nonché tutti quelli riguardanti i collegamenti ai sottoservizi.

Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, potranno essere richiesti, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che questa Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione dei reperti.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti

Distinti saluti

IL SOPRINTENDENTE
Egle Micheletto

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Dott.ssa Elisa PANERO)

Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.195244 Fax +39.011.5213145 http://archeo.piemonte.beniculturali.it/
sba-pie@beniculturali.it – pec: mbac-sba-pie@mailcert.beniculturali.it

PROVINCIA DI VERCELLI
PROT. N° 20789
DEL 27 GIU. 2014
CLASSIFICAZIONE
ITER 545

AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Vercelli, 19/06/2014

Protocollo: 3795 RU

Rif.: prot. n. 18229 del 05/06/2014

Allegati:

Alla Provincia di Vercelli
Settore Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Cultura, Turismo, Energia- V.I.A., Istruzione
Servizio Energia
Via San Cristoforo, 3
13100 Vercelli

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale prevista pari a 97,90 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona, da situarsi nei Comune di Stroppiana e Pezzana, progetto presentato da Associazione di Irrigazione Ovest Sesia. Procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.

Si fa riferimento alla nota a margine relativa all'oggetto ed alla riunione tenutasi il giorno 17 giugno c.a. presso codesta Amministrazione a cui questo ufficio non ha potuto partecipare.

In merito agli adempimenti del Proponente nei confronti dell'Agenzia delle Dogane per la realizzazione dell'impianto idroelettrico, si comunica che, sotto l'aspetto fiscale, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. l'alternatore ed i contatori fiscali dell'energia elettrica dovranno essere posizionati ad altezza d'uomo in maniera tale da poter esser ispezionati in tutte le loro parti senza l'ausilio di scale o altre attrezzature; inoltre devono essere ben visibili le targhe contenenti i dati identificativi di dette apparecchiature;
2. i sistemi di misura dovranno essere dotati di morsettiera di controllo, rispondente alla normativa elettrica vigente, per consentire l'effettuazione

di prove di corretto funzionamento del contatore elettrico, a carico reale e fittizio;

3. dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 concernente la sicurezza fiscale dell'assetto dell'impianto e del sistema di misura dell'energia elettrica prodotta;

4. la modulistica di autocertificazione potrà essere richiesta direttamente all'Ufficio delle Dogane di Vercelli.

La società richiedente, al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, ottenuta la connessione con la rete di distribuzione nazionale tramite l'installazione del contatore di cessione, dovrà presentare denuncia di attivazione dell'officina elettrica di produzione all'Ufficio delle Dogane di Vercelli su apposita modulistica fornita dallo stesso Ufficio, integrata dalla documentazione tecnica dell'impianto e richiedere licenza fiscale di esercizio ai sensi dell'art. 53 o autorizzazione ai sensi dell'art. 53 bis del D.Lgs. 26/10/95, n. 504 a seconda della tipologia dell'impianto.

La variazione di qualsiasi elemento contenuto nella licenza e/o integrazione, dovrà essere denunciata richiedendo a questo Ufficio l'aggiornamento della licenza fiscale mediante istanza in bollo.

Il responsabile del procedimento amministrativo
Federica Sassone

Per il Direttore dell'Ufficio
Ing. Giovanni Marsibilio

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93"

Provincia di Vercelli.0028750.16-09-2014.h.10:47.I

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI STROPPIANA

Piazza Libertà 9 – 13010 STROPPIANA

Deliberazione N. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	**Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, con sede a Vercelli. Richiesta autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica. Provvedimenti.**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **settembre**, alle ore **10:30**, nella Sala delle adunanze del Comune di STROPPIANA, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
CARENZO arch. Giuseppino	**Sindaco**	x	
ENNAS dr. Maria Grazia	**Vicesindaco**	x	
CANDEO geom. Gian Battista	**Assessore**	x	
TOTALI		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **FARANA Dr. Bartolomeo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CARENZO arch. Giuseppino** - Sindaco -, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli ha depositato in Comune una copia completa del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica abbinata al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona nei Comuni di Stroppiana e Pezzana;
- che è stato quindi richiesto alla Provincia di Vercelli il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara di cui sopra, da situarsi sia in Comune di Stroppiana sia in Comune di Pezzana;
- che la sunnominata Associazione, in merito al rilascio dell'autorizzazione in questione, nel dare atto che l'area ove si intende installare l'impianto è sottoposta a classe IIIa – aree Eb, ha presentato istanza volta ad ottenere da parte del Comune opportuna dichiarazione da cui si evinca che la centrale idroelettrica di che trattasi è di pubblica utilità e che la stessa non è non altrimenti localizzabile;
- che la Provincia di Vercelli – Servizio Energia, ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla richiesta in argomento con indizione e convocazione di apposita Conferenza dei Servizi.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 17.06.2014, trasmesso dalla Provincia di Vercelli "Settore Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Cultura, Turismo, Energia - V.I.A., Istruzione" ed acquisito agli atti del Comune in data 17.07.2014, prot. n. 2042.1.1.9.

Rilevata, dal suddetto verbale, la necessità del pronunciamento comunale in merito alla qualificazione delle opere come opere di pubblica utilità, aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.

Visto, al riguardo, l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 che così recita: "*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*".

Considerato che pertanto si debba dare atto, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto di produzione di energia elettrica in questione e delle opere connesse, di quanto indicato dalla norma sopra richiamata.

Visto l'allegato 2 - Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative - del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10.09.2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Ritenuto di dover chiedere al proponente, quale misura di compensazione ambientale e territoriale, un importo complessivo non superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, da ripartire in egual misura tra i Comuni di Pezzana e di Stroppiana, da destinare alle finalità previste nel citato allegato e da indicarsi in appositi separati atti convenzionali da stipularsi successivamente tra gli Enti interessati.

Visto che sulla deliberazione da adottarsi è stato acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico e dell'Ufficio espropriazioni presso l'Unione di Comuni Coser Bassa Vercellese, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dato atto che per l'adozione della medesima deliberazione non necessita il parere contabile di cui allo stesso succitato art. 49, comma 1, dal momento che, allo stato attuale, essa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano.

DELIBERA

1. di dare atto che il rilascio di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara di cui sopra, da situarsi sia in Comune di Stroppiana sia in Comune di Pezzana, proposta da Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del suddetto impianto, ai sensi del comma 1 del citato articolo, conferisce alle stesse la qualifica di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

2. di fornire i seguenti indirizzi dell'Amministrazione comunale da esporre in sede di Conferenza dei Servizi, indetta per il rilascio della autorizzazione di cui al punto 1:

- sarebbe opportuno modificare il luogo di realizzazione delle opere compensative proposte, dal momento che l'area individuata in progetto è classificata come "area esondabile";
- richiedere al proponente, quale misura di compensazione ambientale e territoriale, un importo complessivo non superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, da ripartire in egual misura tra i Comuni di Pezzana e di Stroppiana e da destinare alle finalità previste nell'allegato 2 - Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative - del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10.09.2010 – "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", da indicarsi in appositi separati atti convenzionali da stipularsi successivamente tra gli Enti interessati.

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo l'adozione di tutti gli atti ed adempimenti necessari discendenti dal presente atto.

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Vercelli per il deposito in Conferenza dei Servizi, alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Settore e Settore Prevenzione Rischio Geologico ed all'Associazione Irrigazione Ovest Sesia.

Successivamente, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n. 267 - Art. 32, commi 1 e 5, della L. 18.06.2009, n. 69)

Reg. Pubb. n. 953

Si certifica che copia informatica della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

lì, 15 SET. 2014

Il Segretario Comunale

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione - oggi 15 SET. 2014 giorno della pubblicazione - ai Capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, non avendo riportato, nei primi dieci giorni del periodo di pubblicazione sopra indicato, denunce per vizi di legittimità o di competenza.

lì, _____

Il Segretario Comunale

Regione Piemonte Provincia di Vercelli

COMUNE DI PEZZANA

Via G. Matteotti n° 50 – 13010 PEZZANA

Deliberazione N° 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA "BONA DI SOPRA" (IMPIANTO A COCLEA), ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE IDRAULICA ABBINATO AL BARRAGGIO DI DERIVAZIONE DELLA ROGGIA MOLINARA BONA DI SOPRA DALLA ROGGIA BONA DA SITUARSI NEI COMUNI DI STROPPIANA E PEZZANA. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **settembre** alle ore **16,30**, nella sala delle adunanze del Comune di PEZZANA , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Appello nominale risultano :

	Presenti	Assenti
BONDESAN Stefano	**SI**	
BALZARETTI Sabrina	**SI**	
TRECATE Giuseppe	**SI**	
TOTALI	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, dott. Paolo MAGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza il Sig. TRECATE Giuseppe - Sindaco il quale accertatane la legalità dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli ha depositato in Comune una copia completa del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica abbinata al barraggio di derivazione della roggia Molinara Bona di Sopra dalla Roggia Bona nei Comuni di Stroppiana e Pezzana;
- è stata quindi richiesto alla Provincia di Vercelli il rilascio di autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara di cui sopra, da situarsi sia in Comune di Stroppiana sia in Comune di Pezzana;
- la sunnominata Associazione, in merito al rilascio dell'autorizzazione in questione, nel dare atto che l'area ove si intende installare l'impianto risulta sottoposta a classe IIIa – aree Eb, ha presentato istanza volta ad ottenere da parte del Comune opportuna dichiarazione da cui si evinca che la centrale idroelettrica di che trattasi sia di pubblica utilità e che la stessa non sia altrimenti localizzabile;
- la Provincia di Vercelli – Servizio Energia, ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla richiesta in argomento con indizione e convocazione Conferenza dei Servizi.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 17.06.2014, trasmetto dalla Provincia di Vercelli - Settore Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Cultura, Turismo, Energia - V.I.A., Istruzione – ed acquisito agli atti del Comune in data 17.07.2014, prot. n. 2008.

Rilevata, dal suddetto verbale, la necessità del pronunciamento comunale in merito alla qualificazione delle opere di pubblica utilità, aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.

Visto l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 che recita: "*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*".

Considerato che pertanto si debba dare atto, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto di produzione di energia elettrica in questione e delle opere connesse, di quanto indicato dalla norma sopra richiamata.

Visto l'allegato 2 - *Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative - del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10.09.2010 – "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*.

Ritenuto di dover chiedere al proponente, quale misura di compensazione ambientale e territoriale, un importo complessivo non superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, da ripartire in egual misura tra i Comuni di Pezzana e di Stroppiana, da destinare alle finalità previste nel citato allegato e da indicarsi in appositi separati atti convenzionali da stipularsi successivamente tra gli Enti interessati.

Visto il seguente parere, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e dell'Ufficio espropriazioni unionale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267:
"Parere favorevole, sotto il profilo tecnico".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Sigismondo INGLESE

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile non comportando allo stato attuale riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

D E L I B E R A

1. di dare atto che il rilascio di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile idraulica di potenza nominale media pari a 97,70 kW, abbinato al barraggio di derivazione della roggia Molinara di cui sopra, da situarsi sia in Comune di Stroppiana sia in Comune di Pezzana, proposta da Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del suddetto impianto, ai sensi del comma 1 del citato articolo, conferisce alle stesse la qualifica di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

2. di fornire i seguenti indirizzi dell'Amministrazione comunale da esporre in sede di Conferenza dei Servizi, indetta per il rilascio della autorizzazione di cui al punto 1:
   - sarebbe opportuno modificare il luogo di realizzazione delle opere compensative proposte, dal momento che l'area individuata in progetto è classificata come "area esondabile";
   - richiedere al proponente, quale misura di compensazione ambientale e territoriale, un importo complessivo non superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, da ripartire in egual misura tra i Comuni di Pezzana e di Stroppiana e da destinare alle finalità previste nell'allegato 2 - Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative - del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10.09.2010 – "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", da indicarsi in appositi separati atti convenzionali da stipularsi successivamente tra gli Enti interessati.

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo l'adozione di tutti gli atti ed adempimenti necessari discendenti dal presente atto.

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Vercelli per il deposito in Conferenza dei Servizi, alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Settore e Settore Prevenzione Rischio Geologico ed all'Associazione Irrigazione Ovest Sesia.

Successivamente, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to BONDESAN Stefano

Il Segretario comunale
f.to Dr. Paolo MAGGI

---

copia conforme all'originale

li 12/09/2014

Il Segretario comunale
Dr. Paolo MAGGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n°	1623

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 12/09/2014 , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

li 12/09/2014

Timbro

Il Segretario comunale
Dr. Paolo MAGGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);

☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva (*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*);

li 12/09/2014